

LVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Pouss ières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.26	6.64	64.85	0.40	0.57	0.97	0.34	0.08	0.27	2.65	0.02	0.02	0.04	1153
01:00	7.24	9.13	71.73	0.39	0.57	0.97	0.30	0.05	0.37	2.94	0.02	0.02	0.04	1149
01:30	6.51	3.33	63.03	0.39	0.61	0.97	0.27	0.04	0.14	2.62	0.02	0.03	0.04	1150
02:00	8.62	21.76	62.90	0.39	0.57	0.98	0.35	0.07	0.89	2.57	0.02	0.02	0.04	1137
02:30	7.37	14.57	60.57	0.42	0.57	0.96	0.31	0.04	0.62	2.56	0.02	0.02	0.04	1148
03:00	8.32	12.50	61.75	0.40	0.59	0.96	0.35	0.05	0.53	2.62	0.02	0.03	0.04	1144
03:30	8.48	15.15	61.49	2.13	0.57	0.93	0.36	0.07	0.64	2.60	0.09	0.02	0.04	1149
04:00	8.46	7.69	71.31	0.40	0.55	0.97	0.35	0.12	0.31	2.92	0.02	0.02	0.04	1146
04:30	8.26	18.10	68.36	0.46	0.56	0.97	0.35	0.08	0.76	2.86	0.02	0.02	0.04	1169
05:00	8.25	13.78	67.52	0.39	0.54	0.96	0.35	0.07	0.58	2.85	0.02	0.02	0.04	1162
05:30	7.00	11.95	68.31	0.40	0.56	0.96	0.30	0.08	0.50	2.88	0.02	0.02	0.04	1158
06:00	7.70	12.45	62.93	0.45	0.50	0.76	0.33	0.07	0.53	2.70	0.02	0.02	0.03	1168
06:30	8.61	12.08	58.48	0.69	0.53	0.18	0.37	0.09	0.52	2.50	0.03	0.02	0.01	1146
07:00	7.77	11.82	74.08	0.68	0.54	0.17	0.33	0.08	0.50	3.12	0.03	0.02	0.01	1138
07:30	8.51	22.59	57.57	0.67	0.48	0.17	0.37	0.09	0.99	2.52	0.03	0.02	0.01	1149
08:00	7.93	14.37	69.85	0.61	0.50	0.37	0.34	0.07	0.61	2.95	0.03	0.02	0.02	1149
08:30	6.51	8.37	61.09	0.38	0.46	0.96	0.28	0.09	0.36	2.63	0.02	0.02	0.04	1159
09:00	8.35	13.61	67.93	0.36	0.47	0.96	0.36	0.07	0.58	2.90	0.02	0.02	0.04	1165
09:30	8.55	10.30	57.04	0.38	0.46	0.98	0.35	0.07	0.43	2.37	0.02	0.02	0.04	1152
10:00	8.89	14.68	70.73	0.39	0.49	0.99	0.36	0.08	0.60	2.87	0.02	0.02	0.04	1136
10:30	6.32	3.34	68.32	0.41	0.41	0.99	0.26	0.06	0.14	2.83	0.02	0.02	0.04	1159
11:00	7.62	13.21	69.16	0.40	0.45	0.98	0.32	0.07	0.55	2.90	0.02	0.02	0.04	1163
11:30	8.71	15.52	56.65	0.39	0.41	0.96	0.37	0.08	0.66	2.41	0.02	0.02	0.04	1163
12:00	8.81	16.49	72.54	0.38	0.43	0.98	0.37	0.08	0.70	3.07	0.02	0.02	0.04	1151
12:30	7.32	9.50	57.00	0.38	0.43	0.98	0.31	0.10	0.41	2.44	0.02	0.02	0.04	1157
13:00	7.53	17.04	74.68	0.35	0.45	0.95	0.33	0.07	0.75	3.29	0.02	0.02	0.04	1179
13:30	8.42	12.73	62.92	0.35	0.48	0.97	0.36	0.07	0.54	2.67	0.01	0.02	0.04	1154
14:00	8.09	4.04	59.51	0.37	0.40	1.04	0.34	0.11	0.17	2.47	0.02	0.02	0.04	1155
14:30	7.86	13.68	72.62	0.37	0.51	0.99	0.33	0.06	0.58	3.06	0.02	0.02	0.04	1150
15:00	7.83	4.03	64.46	0.35	0.48	1.02	0.32	0.07	0.17	2.66	0.01	0.02	0.04	1147
15:30	8.14	12.43	69.73	0.36	0.47	1.05	0.34	0.08	0.52	2.93	0.02	0.02	0.04	1159
16:00	7.89	9.16	61.55	0.35	0.48	1.07	0.33	0.08	0.39	2.59	0.01	0.02	0.04	1153
16:30	8.78	11.24	68.49	0.36	0.52	1.07	0.38	0.09	0.48	2.93	0.02	0.02	0.05	1151
17:00	7.70	8.13	63.99	0.34	0.50	1.06	0.33	0.07	0.35	2.73	0.01	0.02	0.05	1151
17:30	7.98	6.99	62.85	0.36	0.51	1.05	0.34	0.11	0.29	2.64	0.02	0.02	0.04	1141
18:00	7.65	13.38	67.08	0.43	0.53	0.77	0.32	0.14	0.56	2.81	0.02	0.02	0.03	1146
18:30	7.76	19.26	68.71	0.65	0.46	0.18	0.33	0.07	0.83	2.97	0.03	0.02	0.01	1142
19:00	9.07	29.77	63.12	0.68	0.50	0.18	0.38	0.06	1.26	2.67	0.03	0.02	0.01	1137
19:30	6.83	23.91	69.70	0.72	0.44	0.19	0.30	0.08	1.04	3.03	0.03	0.02	0.01	1141
20:00	8.19	24.65	66.58	0.65	0.50	0.38	0.34	0.11	1.03	2.78	0.03	0.02	0.02	1136
20:30	8.44	29.81	60.64	0.41	0.46	0.97	0.32	0.05	1.13	2.30	0.02	0.02	0.04	1158
21:00	7.96	17.53	71.52	0.40	0.45	0.98	0.30	0.07	0.67	2.72	0.02	0.02	0.04	1157
21:30	7.79	22.91	67.20	0.42	0.46	0.99	0.30	0.09	0.88	2.57	0.02	0.02	0.04	1147
22:00	7.25	21.71	50.27	0.35	0.47	0.95	0.29	0.07	0.88	2.04	0.01	0.02	0.04	1165
22:30	7.80	24.02	66.71	0.38	0.48	0.99	0.29	0.05	0.90	2.50	0.01	0.02	0.04	1149
23:00	8.18	22.76	60.78	0.36	0.43	0.97	0.30	0.12	0.85	2.26	0.01	0.02	0.04	1149
23:30	8.53	9.45	73.76	0.38	0.41	0.97	0.32	0.05	0.36	2.77	0.01	0.02	0.04	1167
00:00	7.56	5.78	58.68	0.34	0.42	0.98	0.29	0.06	0.22	2.25	0.01	0.02	0.04	1163
min	6.32	3.33	50.27	0.34	0.40	0.17	0.26	0.04	0.14	2.04	0.01	0.02	0.01	1136
max	9.07	29.81	74.68	2.13	0.61	1.07	0.38	0.14	1.26	3.29	0.09	0.03	0.05	1179
moyenne	7.95	14.11	65.22	0.47	0.49	0.85								1153
Total							15.83	13.42	28.01	129.91	0.94	0.98	1.69	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100.00	6.73			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100.00	

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.