

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.99	7.15	58.52	0.14	0.50	0.99	0.33	0.08	0.30	2.42	0.01	0.02	0.04	1151
01:00	7.77	6.00	71.86	0.12	0.47	1.00	0.32	0.09	0.25	3.00	0.01	0.02	0.04	1163
01:30	8.79	8.15	62.09	0.13	0.49	0.98	0.37	0.09	0.34	2.63	0.01	0.02	0.04	1169
02:00	8.88	4.78	70.45	0.12	0.45	0.99	0.38	0.09	0.21	3.02	0.01	0.02	0.04	1170
02:30	7.71	8.74	63.43	0.13	0.49	0.98	0.34	0.08	0.38	2.77	0.01	0.02	0.04	1152
03:00	8.23	7.24	66.83	0.12	0.50	0.98	0.35	0.07	0.31	2.87	0.01	0.02	0.04	1136
03:30	7.49	4.11	68.42	0.14	0.49	1.00	0.32	0.10	0.17	2.89	0.01	0.02	0.04	1139
04:00	7.13	5.90	68.71	0.12	0.47	1.00	0.31	0.08	0.25	2.94	0.01	0.02	0.04	1146
04:30	8.02	5.12	67.51	0.14	0.49	0.99	0.35	0.10	0.22	2.95	0.01	0.02	0.04	1161
05:00	8.70	7.02	67.16	0.13	0.48	0.99	0.38	0.09	0.31	2.95	0.01	0.02	0.04	1148
05:30	7.74	2.86	64.84	0.13	0.44	0.99	0.34	0.09	0.13	2.87	0.01	0.02	0.04	1157
06:00	7.53	6.13	68.13	0.25	0.39	0.77	0.32	0.11	0.26	2.92	0.01	0.02	0.03	1155
06:30	8.45	8.07	62.40	0.62	0.23	0.10	0.37	0.12	0.36	2.75	0.03	0.01	0.00	1188
07:00	7.25	8.01	68.31	0.59	0.31	0.09	0.32	0.08	0.36	3.03	0.03	0.01	0.00	1172
07:30	8.39	7.28	67.61	0.62	0.22	0.09	0.37	0.08	0.32	2.96	0.03	0.01	0.00	1162
08:00	7.49	5.58	70.17	0.50	0.30	0.32	0.32	0.07	0.24	2.98	0.02	0.01	0.01	1140
08:30	7.70	2.89	47.10	0.14	0.50	1.05	0.31	0.08	0.12	1.93	0.01	0.02	0.04	1134
09:00	5.17	0.32	40.96	0.14	0.55	1.13	0.18	0.08	0.01	1.46	0.01	0.02	0.04	1092
09:30	4.14	0.00	46.03	0.15	0.48	1.05	0.16	0.08	0.00	1.78	0.01	0.02	0.04	1137
10:00	3.55	0.00	41.08	0.11	0.47	1.03	0.14	0.10	0.00	1.68	0.00	0.02	0.04	1169
10:30	3.78	0.88	32.12	0.17	0.49	1.01	0.16	0.06	0.04	1.35	0.01	0.02	0.04	1166
11:00	4.07	1.13	45.17	0.11	0.48	1.01	0.16	0.07	0.05	1.83	0.00	0.02	0.04	1163
11:30	5.32	1.88	38.66	0.14	0.48	1.04	0.21	0.06	0.07	1.52	0.01	0.02	0.04	1148
12:00	6.03	3.62	46.30	0.12	0.50	1.03	0.25	0.07	0.15	1.91	0.00	0.02	0.04	1145
12:30	5.23	2.83	38.42	0.12	0.52	1.01	0.22	0.09	0.12	1.63	0.01	0.02	0.04	1149
13:00	5.98	13.47	41.38	0.89	0.54	1.00	0.25	1.19	0.57	1.76	0.04	0.02	0.04	1146
13:30	7.30	11.70	62.24	0.11	0.54	1.00	0.31	0.10	0.49	2.60	0.00	0.02	0.04	1159
14:00	8.50	15.98	73.43	0.13	0.45	1.02	0.36	0.08	0.68	3.11	0.01	0.02	0.04	1172
14:30	5.89	14.03	62.17	0.12	0.50	1.01	0.25	0.09	0.60	2.64	0.00	0.02	0.04	1161
15:00	6.73	26.49	71.68	0.12	0.52	0.99	0.28	0.10	1.10	2.99	0.01	0.02	0.04	1150
15:30	8.75	21.72	67.00	0.55	0.25	0.18	0.37	0.07	0.93	2.86	0.02	0.01	0.01	1148
16:00	7.84	15.40	61.22	0.52	0.23	0.19	0.34	0.08	0.68	2.68	0.02	0.01	0.01	1168
16:30	8.01	9.93	65.73	0.55	0.26	0.20	0.35	0.10	0.43	2.86	0.02	0.01	0.01	1155
17:00	8.07	5.00	55.05	0.55	0.32	0.25	0.34	0.08	0.21	2.33	0.02	0.01	0.01	1149
17:30	7.27	8.08	64.01	0.57	0.26	0.19	0.32	0.41	0.35	2.78	0.02	0.01	0.01	1156
18:00	9.08	10.20	62.59	0.53	0.25	0.18	0.39	0.10	0.44	2.67	0.02	0.01	0.01	1163
18:30	8.61	11.91	67.46	0.55	0.30	0.12	0.37	0.07	0.50	2.86	0.02	0.01	0.00	1142
19:00	8.64	9.53	70.62	0.56	0.30	0.10	0.36	0.10	0.40	2.96	0.02	0.01	0.00	1144
19:30	7.78	7.72	66.10	0.56	0.24	0.12	0.34	0.08	0.33	2.85	0.02	0.01	0.01	1159
20:00	6.85	5.36	61.03	0.45	0.33	0.29	0.29	0.09	0.23	2.58	0.02	0.01	0.01	1169
20:30	9.28	8.19	75.18	0.14	0.49	1.03	0.36	0.10	0.32	2.94	0.01	0.02	0.04	1155
21:00	9.32	15.83	64.23	0.11	0.55	0.99	0.38	0.13	0.64	2.62	0.00	0.02	0.04	1164
21:30	9.17	9.10	66.33	0.13	0.56	1.00	0.37	0.13	0.37	2.66	0.01	0.02	0.04	1163
22:00	7.68	7.05	68.83	0.12	0.49	1.03	0.30	0.10	0.27	2.67	0.00	0.02	0.04	1153
22:30	7.45	5.24	67.85	0.13	0.50	1.02	0.28	0.07	0.20	2.57	0.00	0.02	0.04	1150
23:00	5.76	4.52	56.08	0.11	0.54	1.00	0.22	0.07	0.17	2.16	0.00	0.02	0.04	1164
23:30	7.97	16.28	75.12	0.14	0.59	1.00	0.30	0.05	0.61	2.83	0.01	0.02	0.04	1147
00:00	8.96	18.43	61.46	0.12	0.49	0.99	0.33	0.06	0.68	2.27	0.00	0.02	0.04	1162
min	3,55	0,00	32,12	0,11	0,22	0,09	0,14	0,05	0,00	1,35	0,00	0,01	0,00	1092
max	9,32	26,49	75,18	0,89	0,59	1,13	0,39	1,19	1,10	3,11	0,04	0,02	0,04	1188
moyenne	7,36	8,06	61,02	0,27	0,43	0,76								1154
Total							14,76	14,50	16,16	122,27	0,55	0,86	1,50	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	7,24			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				99,65			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.