

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO2	Q-NOx	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	10,17	25,92	64,62	0,19	0,50	1,00	0,38	0,08	0,96	2,39	0,01	0,02	0,04	1126
01:00	8,09	25,32	64,44	0,54	0,47	0,34	0,33	0,08	1,04	2,65	0,02	0,02	0,01	1130
01:30	7,17	33,36	65,22	0,85	0,47	0,06	0,31	0,08	1,43	2,79	0,04	0,02	0,00	1131
02:00	7,31	33,96	69,57	0,73	0,45	0,06	0,32	0,09	1,48	3,03	0,03	0,02	0,00	1146
02:30	9,39	20,18	63,22	0,77	0,46	0,06	0,41	0,09	0,88	2,75	0,03	0,02	0,00	1135
03:00	5,73	14,90	69,14	0,73	0,50	0,06	0,25	0,08	0,66	3,04	0,03	0,02	0,00	1139
03:30	7,76	24,60	69,44	0,67	0,46	0,06	0,33	0,09	1,06	2,99	0,03	0,02	0,00	1134
04:00	8,39	26,03	59,54	0,61	0,49	0,06	0,36	0,11	1,13	2,58	0,03	0,02	0,00	1128
04:30	7,69	27,00	65,57	0,60	0,43	0,06	0,33	0,10	1,18	2,85	0,03	0,02	0,00	1132
05:00	8,02	19,60	64,68	0,62	0,48	0,05	0,35	0,12	0,85	2,80	0,03	0,02	0,00	1137
05:30	8,39	20,70	64,74	0,67	0,48	0,06	0,36	0,06	0,89	2,77	0,03	0,02	0,00	1151
06:00	7,57	16,50	63,45	0,67	0,44	0,05	0,32	0,11	0,69	2,67	0,03	0,02	0,00	1145
06:30	8,23	37,23	67,24	0,64	0,50	0,05	0,36	0,11	1,61	2,91	0,03	0,02	0,00	1148
07:00	7,45	25,69	65,62	0,64	0,51	0,05	0,32	0,10	1,11	2,84	0,03	0,02	0,00	1141
07:30	8,43	21,22	68,55	0,62	0,49	0,06	0,36	0,10	0,91	2,95	0,03	0,02	0,00	1144
08:00	8,22	17,29	64,74	0,49	0,47	0,27	0,35	0,10	0,74	2,78	0,02	0,02	0,01	1156
08:30	7,71	27,21	61,52	0,25	0,65	0,96	0,29	0,65	1,01	2,29	0,01	0,02	0,04	1137
09:00	7,45	31,55	70,93	0,18	0,63	0,97	0,27	0,06	1,13	2,53	0,01	0,02	0,03	1137
09:30	8,36	17,30	62,30	0,27	0,60	0,98	0,30	0,12	0,63	2,26	0,01	0,02	0,04	1150
10:00	8,49	11,81	70,88	0,14	0,62	0,99	0,32	0,16	0,44	2,65	0,01	0,02	0,04	1139
10:30	8,73	10,96	65,59	0,16	0,63	0,98	0,34	0,13	0,42	2,54	0,01	0,02	0,04	1144
11:00	7,55	8,88	69,94	0,13	0,55	0,98	0,29	0,11	0,35	2,73	0,01	0,02	0,04	1152
11:30	7,67	8,23	49,90	0,13	0,61	0,96	0,32	0,09	0,34	2,06	0,01	0,03	0,04	1162
12:00	8,34	7,04	61,89	0,11	0,63	1,00	0,35	0,09	0,30	2,62	0,00	0,03	0,04	1147
12:30	6,20	12,44	62,80	0,12	0,59	1,01	0,27	0,10	0,54	2,72	0,00	0,03	0,04	1134
13:00	5,19	13,24	68,84	0,53	0,63	1,02	0,22	0,07	0,55	2,88	0,02	0,03	0,04	1129
13:30	6,67	24,35	62,55	0,14	0,60	1,03	0,27	0,62	1,00	2,57	0,01	0,02	0,04	1143
14:00	7,12	16,00	74,43	0,35	0,63	1,07	0,29	0,07	0,66	3,06	0,01	0,03	0,04	1141
14:30	8,74	19,41	57,06	0,13	0,67	1,10	0,36	0,07	0,80	2,35	0,01	0,03	0,05	1133
15:00	8,64	12,24	63,90	0,11	0,67	1,07	0,37	0,09	0,52	2,71	0,00	0,03	0,05	1178
15:30	7,01	14,63	73,80	0,10	0,66	1,08	0,30	0,09	0,63	3,18	0,00	0,03	0,05	1170
16:00	8,07	22,20	68,27	0,10	0,69	1,08	0,34	0,06	0,93	2,87	0,00	0,03	0,05	1150
16:30	8,25	10,50	63,25	0,12	0,70	1,09	0,34	0,07	0,43	2,62	0,00	0,03	0,05	1143
17:00	8,81	15,51	58,03	0,11	0,70	1,09	0,36	0,19	0,64	2,38	0,00	0,03	0,04	1152
17:30	4,09	0,00	71,30	0,64	0,72	1,06	0,17	0,91	0,00	2,92	0,03	0,03	0,04	1150
18:00	3,73	11,39	59,39	0,39	0,56	0,79	0,15	0,06	0,46	2,41	0,02	0,02	0,03	1144
18:30	7,21	37,85	66,93	0,62	0,27	0,17	0,31	0,04	1,64	2,90	0,03	0,01	0,01	1163
19:00	6,10	40,05	64,15	0,78	0,33	0,17	0,26	0,05	1,68	2,68	0,03	0,01	0,01	1160
19:30	7,22	30,34	63,45	0,54	0,33	0,17	0,31	0,08	1,30	2,73	0,02	0,01	0,01	1158
20:00	8,69	26,58	65,93	0,44	0,37	0,36	0,36	0,05	1,10	2,73	0,02	0,02	0,01	1161
20:30	9,11	21,11	66,28	0,12	0,63	0,95	0,33	0,05	0,76	2,40	0,00	0,02	0,03	1156
21:00	8,16	13,66	57,00	0,30	0,49	0,59	0,32	0,04	0,54	2,25	0,01	0,02	0,02	1168
21:30	7,87	20,36	67,70	0,56	0,31	0,18	0,33	0,07	0,85	2,83	0,02	0,01	0,01	1142
22:00	7,48	21,17	64,38	0,53	0,30	0,18	0,32	0,07	0,91	2,76	0,02	0,01	0,01	1161
22:30	6,55	15,98	63,08	0,54	0,32	0,18	0,28	0,07	0,68	2,69	0,02	0,01	0,01	1138
23:00	9,26	31,38	56,70	1,04	0,35	0,21	0,40	0,71	1,36	2,45	0,05	0,02	0,01	1146
23:30	5,76	18,92	66,79	0,53	0,29	0,24	0,26	0,24	0,84	2,98	0,02	0,01	0,01	1156
00:00	8,74	23,16	62,46	0,93	0,30	0,23	0,38	0,11	1,01	2,72	0,04	0,01	0,01	1134
min	3,73	0,00	49,90	0,10	0,27	0,05	0,15	0,04	0,00	2,06	0,00	0,01	0,00	1126
max	10,17	40,05	74,43	1,04	0,72	1,10	0,41	0,91	1,68	3,18	0,05	0,03	0,05	1178
moyenne	7,64	20,52	64,82	0,44	0,51	0,55								1147
Total							15,22	23,51	41,07	129,25	0,90	1,02	1,06	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	11,76			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.