

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.96	14.86	63.44	0.47	0.33	0.18	0.35	0.06	0.66	2.80	0.02	0.01	0.01	1166
01:00	8.20	13.57	64.96	0.47	0.37	0.18	0.36	0.08	0.59	2.82	0.02	0.02	0.01	1160
01:30	7.97	11.89	66.71	0.49	0.31	0.18	0.36	0.07	0.53	2.99	0.02	0.01	0.01	1170
02:00	7.92	13.06	62.43	0.47	0.38	0.18	0.35	0.06	0.57	2.73	0.02	0.02	0.01	1158
02:30	7.72	7.07	59.27	0.48	0.30	0.18	0.34	0.07	0.31	2.63	0.02	0.01	0.01	1179
03:00	7.62	11.39	68.25	0.47	0.34	0.18	0.35	0.06	0.52	3.12	0.02	0.02	0.01	1185
03:30	8.03	12.66	60.31	0.49	0.35	0.18	0.36	0.06	0.57	2.72	0.02	0.02	0.01	1174
04:00	7.99	9.46	69.68	0.48	0.32	0.18	0.36	0.08	0.42	3.10	0.02	0.01	0.01	1172
04:30	7.91	12.38	63.41	0.48	0.40	0.18	0.37	0.06	0.57	2.93	0.02	0.02	0.01	1178
05:00	8.24	8.79	66.17	0.51	0.33	0.19	0.36	0.07	0.39	2.90	0.02	0.01	0.01	1141
05:30	8.44	11.02	65.55	0.52	0.33	0.19	0.37	0.07	0.48	2.85	0.02	0.01	0.01	1140
06:00	7.53	9.41	70.88	0.49	0.35	0.19	0.33	0.06	0.41	3.12	0.02	0.02	0.01	1162
06:30	8.54	12.71	62.25	0.50	0.34	0.19	0.39	0.07	0.57	2.81	0.02	0.02	0.01	1147
07:00	6.75	17.33	71.02	0.50	0.37	0.19	0.30	0.06	0.77	3.18	0.02	0.02	0.01	1149
07:30	7.69	26.27	56.21	0.53	0.41	0.19	0.35	0.05	1.19	2.55	0.02	0.02	0.01	1158
08:00	8.72	20.85	72.50	0.48	0.44	0.43	0.37	0.06	0.89	3.11	0.02	0.02	0.02	1135
08:30	7.68	15.65	61.21	0.19	0.51	1.22	0.31	0.10	0.64	2.48	0.01	0.02	0.05	1114
09:00	7.79	14.38	53.47	0.16	0.56	1.28	0.28	0.05	0.52	1.92	0.01	0.02	0.05	1116
09:30	7.32	19.95	68.87	0.22	0.51	1.18	0.27	0.12	0.75	2.58	0.01	0.02	0.04	1168
10:00	6.92	29.22	66.73	0.12	0.53	1.12	0.28	0.04	1.16	2.66	0.00	0.02	0.04	1167
10:30	7.16	30.81	66.03	0.14	0.47	1.12	0.29	0.05	1.26	2.71	0.01	0.02	0.05	1185
11:00	7.83	30.75	56.99	0.13	0.53	1.10	0.32	0.05	1.26	2.34	0.01	0.02	0.05	1154
11:30	9.43	12.86	78.73	0.15	0.50	1.14	0.38	0.05	0.52	3.18	0.01	0.02	0.05	1167
12:00	7.21	27.33	58.91	1.82	0.52	1.08	0.31	1.32	1.18	2.54	0.08	0.02	0.05	1199
12:30	7.63	26.65	68.32	0.18	0.56	1.11	0.33	0.09	1.14	2.91	0.01	0.02	0.05	1165
13:00	6.30	15.86	63.00	0.14	0.55	1.13	0.27	0.07	0.67	2.67	0.01	0.02	0.05	1149
13:30	6.69	11.03	65.96	0.14	0.54	1.15	0.28	0.07	0.46	2.74	0.01	0.02	0.05	1142
14:00	5.31	3.64	71.86	0.16	0.45	1.17	0.22	0.04	0.15	2.97	0.01	0.02	0.05	1163
14:30	6.36	21.63	63.20	0.19	0.52	1.12	0.27	0.06	0.90	2.63	0.01	0.02	0.05	1183
15:00	7.42	27.43	68.51	0.15	0.56	1.12	0.31	0.05	1.13	2.82	0.01	0.02	0.05	1156
15:30	6.82	38.22	66.15	0.16	0.61	1.11	0.28	0.06	1.59	2.76	0.01	0.03	0.05	1151
16:00	6.62	33.74	65.45	0.13	0.62	1.10	0.28	0.10	1.44	2.80	0.01	0.03	0.05	1130
16:30	5.45	24.96	71.83	0.12	0.55	1.12	0.24	0.09	1.08	3.11	0.01	0.02	0.05	1145
17:00	5.49	39.53	64.66	0.13	0.51	1.11	0.24	0.08	1.74	2.84	0.01	0.02	0.05	1162
17:30	5.49	36.57	64.85	0.15	0.59	1.13	0.23	0.07	1.54	2.73	0.01	0.03	0.05	1137
18:00	5.21	33.73	61.27	0.25	0.51	0.84	0.22	0.05	1.42	2.58	0.01	0.02	0.04	1131
18:30	4.51	37.01	68.42	0.52	0.39	0.18	0.19	0.20	1.59	2.93	0.02	0.02	0.01	1141
19:00	5.27	28.17	68.99	0.50	0.31	0.18	0.23	0.07	1.22	2.98	0.02	0.01	0.01	1146
19:30	5.86	23.84	63.60	0.53	0.37	0.18	0.26	0.07	1.05	2.79	0.02	0.02	0.01	1140
20:00	8.50	38.27	56.72	0.43	0.43	0.42	0.37	0.09	1.65	2.45	0.02	0.02	0.02	1143
20:30	8.53	20.79	75.00	0.17	0.58	1.14	0.35	0.09	0.86	3.12	0.01	0.02	0.05	1143
21:00	9.64	19.77	64.16	0.14	0.60	1.11	0.42	0.08	0.86	2.78	0.01	0.03	0.05	1142
21:30	9.66	32.59	63.79	0.17	0.58	1.11	0.41	0.08	1.39	2.73	0.01	0.02	0.05	1129
22:00	8.73	18.67	67.19	0.13	0.61	1.11	0.37	0.10	0.79	2.83	0.01	0.03	0.05	1157
22:30	9.09	27.95	68.65	0.14	0.59	1.11	0.39	0.07	1.18	2.91	0.01	0.02	0.05	1140
23:00	8.21	22.69	59.76	0.17	0.56	1.08	0.36	0.06	1.00	2.62	0.01	0.02	0.05	1180
23:30	9.09	19.73	70.46	0.16	0.59	1.13	0.38	0.07	0.82	2.91	0.01	0.02	0.05	1136
00:00	8.58	20.76	66.08	0.13	0.62	1.12	0.35	0.06	0.85	2.72	0.01	0.03	0.05	1136
min	4,51	3,64	53,47	0,12	0,30	0,18	0,19	0,04	0,15	1,92	0,00	0,01	0,01	1114
max	9,66	39,53	78,73	1,82	0,62	1,28	0,42	1,32	1,74	3,18	0,08	0,03	0,05	1199
moyenne	7,48	21,18	65,46	0,33	0,47	0,74								1153
Total							15,33	13,18	43,26	134,08	0,69	0,96	1,48	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	6,43			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				99,38			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.