

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,32	12,68	61,54	0,14	0,61	1,10	0,35	0,07	0,54	2,60	0,01	0,03	0,05	1162
01:00	8,30	14,04	74,21	0,12	0,61	1,10	0,36	0,07	0,61	3,20	0,01	0,03	0,05	1162
01:30	8,17	11,72	63,17	0,13	0,63	1,11	0,35	0,09	0,50	2,69	0,01	0,03	0,05	1149
02:00	6,59	9,32	71,85	0,11	0,58	1,11	0,28	0,08	0,40	3,10	0,00	0,03	0,05	1159
02:30	8,23	11,44	65,71	0,14	0,58	1,12	0,35	0,09	0,49	2,80	0,01	0,02	0,05	1149
03:00	8,08	9,91	60,22	0,11	0,59	1,11	0,35	0,06	0,42	2,57	0,00	0,03	0,05	1150
03:30	8,12	9,51	74,35	0,14	0,58	1,11	0,35	0,07	0,41	3,21	0,01	0,03	0,05	1143
04:00	6,81	9,27	65,84	0,12	0,58	1,13	0,28	0,10	0,39	2,74	0,01	0,02	0,05	1137
04:30	7,72	13,37	67,01	0,13	0,59	1,10	0,33	0,07	0,58	2,90	0,01	0,03	0,05	1160
05:00	7,99	13,75	63,86	0,12	0,60	1,10	0,35	0,09	0,59	2,76	0,01	0,03	0,05	1149
05:30	7,17	6,04	70,77	0,14	0,60	1,11	0,31	0,07	0,26	3,05	0,01	0,03	0,05	1152
06:00	7,01	8,97	61,75	0,23	0,49	0,88	0,30	0,09	0,38	2,61	0,01	0,02	0,04	1143
06:30	7,76	13,22	66,39	0,52	0,32	0,18	0,35	0,07	0,59	2,96	0,02	0,01	0,01	1152
07:00	6,97	9,58	63,27	0,51	0,30	0,18	0,31	0,08	0,42	2,79	0,02	0,01	0,01	1149
07:30	8,05	14,01	66,19	0,53	0,35	0,18	0,36	0,04	0,62	2,94	0,02	0,02	0,01	1154
08:00	7,75	10,73	70,55	0,42	0,36	0,39	0,34	0,06	0,47	3,09	0,02	0,02	0,02	1170
08:30	7,75	9,84	65,85	0,13	0,51	1,09	0,34	0,05	0,43	2,85	0,01	0,02	0,05	1166
09:00	8,89	9,90	62,78	0,23	0,49	0,88	0,37	0,08	0,41	2,63	0,01	0,02	0,04	1139
09:30	6,16	5,90	58,72	0,53	0,20	0,18	0,26	0,07	0,25	2,51	0,02	0,01	0,01	1130
10:00	8,42	16,13	74,12	0,52	0,19	0,18	0,36	0,08	0,69	3,19	0,02	0,01	0,01	1132
10:30	5,78	4,68	63,03	0,51	0,19	0,18	0,26	0,11	0,21	2,85	0,02	0,01	0,01	1148
11:00	5,72	5,86	60,93	0,52	0,18	0,18	0,25	0,09	0,26	2,70	0,02	0,01	0,01	1133
11:30	7,67	5,35	57,79	0,52	0,25	0,18	0,34	0,08	0,23	2,52	0,02	0,01	0,01	1141
12:00	8,63	10,11	70,74	0,52	0,23	0,18	0,37	0,08	0,43	3,00	0,02	0,01	0,01	1132
12:30	9,44	8,68	61,90	0,53	0,21	0,18	0,40	0,11	0,37	2,64	0,02	0,01	0,01	1146
13:00	7,77	6,96	71,08	0,49	0,24	0,18	0,35	0,09	0,31	3,17	0,02	0,01	0,01	1172
13:30	9,38	11,45	63,23	0,34	0,34	0,51	0,42	0,10	0,51	2,82	0,02	0,02	0,02	1167
14:00	7,20	2,89	66,42	0,11	0,41	1,14	0,30	0,13	0,12	2,81	0,00	0,02	0,05	1165
14:30	8,21	18,28	56,67	0,24	0,51	1,10	0,35	0,15	0,78	2,43	0,01	0,02	0,05	1137
15:00	7,62	7,54	63,10	0,10	0,57	1,12	0,32	0,08	0,32	2,68	0,00	0,02	0,05	1138
15:30	8,46	14,00	69,09	0,15	0,53	1,10	0,37	0,08	0,61	3,02	0,01	0,02	0,05	1159
16:00	8,20	11,25	66,77	0,10	0,57	1,13	0,34	0,07	0,46	2,74	0,00	0,02	0,05	1140
16:30	7,88	8,52	65,88	0,11	0,55	1,11	0,33	0,06	0,36	2,75	0,00	0,02	0,05	1145
17:00	9,09	7,40	60,35	0,08	0,53	1,10	0,39	0,08	0,31	2,56	0,00	0,02	0,05	1153
17:30	7,64	16,36	56,77	0,11	0,54	1,09	0,32	0,07	0,68	2,36	0,00	0,02	0,05	1140
18:00	7,61	15,46	58,53	0,19	0,43	0,85	0,32	0,07	0,66	2,49	0,01	0,02	0,04	1160
18:30	6,85	16,48	60,86	0,51	0,17	0,18	0,30	0,07	0,71	2,63	0,02	0,01	0,01	1160
19:00	7,39	6,50	65,28	0,51	0,24	0,18	0,32	0,10	0,28	2,80	0,02	0,01	0,01	1153
19:30	7,69	11,02	58,21	0,52	0,19	0,18	0,34	0,05	0,48	2,55	0,02	0,01	0,01	1167
20:00	8,86	20,54	61,07	1,60	0,30	0,42	0,40	0,07	0,92	2,74	0,07	0,01	0,02	1157
20:30	8,24	13,18	56,36	0,13	0,58	1,14	0,34	0,09	0,54	2,32	0,01	0,02	0,05	1139
21:00	6,87	9,26	72,65	0,10	0,56	1,11	0,29	0,11	0,39	3,06	0,00	0,02	0,05	1156
21:30	8,90	7,68	63,48	0,12	0,57	1,11	0,38	0,08	0,33	2,71	0,01	0,02	0,05	1163
22:00	7,67	6,66	69,49	0,10	0,62	1,13	0,32	0,07	0,28	2,93	0,00	0,03	0,05	1138
22:30	8,81	10,85	63,64	0,12	0,56	1,12	0,37	0,07	0,46	2,67	0,01	0,02	0,05	1126
23:00	8,20	12,05	54,87	0,10	0,63	1,09	0,34	0,05	0,49	2,25	0,00	0,03	0,04	1121
23:30	7,39	15,52	62,77	0,12	0,63	1,07	0,30	0,04	0,62	2,52	0,00	0,03	0,04	1140
00:00	6,75	16,39	76,36	0,10	0,61	1,07	0,27	0,04	0,66	3,06	0,00	0,02	0,04	1147
min	5,72	2,89	54,87	0,08	0,17	0,18	0,25	0,04	0,12	2,25	0,00	0,01	0,01	1121
max	9,44	20,54	76,36	1,60	0,63	1,14	0,42	0,15	0,92	3,21	0,07	0,03	0,05	1172
moyenne	7,80	10,84	64,70	0,29	0,45	0,78								1148
Total							16,02	16,38	22,25	132,99	0,59	0,92	1,59	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	7,94			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.