

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.80	7.81	70.96	0.09	0.64	1.09	0.33	0.07	0.33	2.96	0.00	0.03	0.05	1163
01:00	7.13	7.25	67.66	0.05	0.60	1.09	0.31	0.08	0.31	2.90	0.00	0.03	0.05	1170
01:30	8.53	11.71	66.67	0.07	0.59	1.09	0.37	0.09	0.51	2.88	0.00	0.03	0.05	1171
02:00	8.89	9.00	67.65	0.06	0.61	1.11	0.38	0.06	0.38	2.87	0.00	0.03	0.05	1149
02:30	7.38	7.41	65.43	0.07	0.63	1.10	0.32	0.09	0.32	2.82	0.00	0.03	0.05	1154
03:00	8.47	8.34	63.24	0.07	0.58	1.09	0.37	0.28	0.36	2.75	0.00	0.03	0.05	1155
03:30	8.58	15.94	64.82	0.07	0.61	1.11	0.36	0.06	0.67	2.73	0.00	0.03	0.05	1136
04:00	7.16	9.33	62.35	0.05	0.63	1.11	0.30	0.05	0.39	2.61	0.00	0.03	0.05	1140
04:30	7.65	17.02	65.95	0.07	0.60	1.10	0.32	0.06	0.71	2.74	0.00	0.02	0.05	1145
05:00	7.91	9.98	67.84	0.05	0.60	1.14	0.32	0.04	0.40	2.71	0.00	0.02	0.05	1138
05:30	9.69	10.95	61.90	0.07	0.60	1.12	0.39	0.06	0.44	2.49	0.00	0.02	0.05	1141
06:00	7.71	5.07	72.93	0.15	0.49	0.87	0.32	0.06	0.21	3.06	0.01	0.02	0.04	1165
06:30	8.57	9.92	62.68	0.40	0.40	0.18	0.38	0.07	0.44	2.77	0.02	0.02	0.01	1172
07:00	7.45	8.46	65.81	0.39	0.41	0.18	0.33	0.06	0.38	2.94	0.02	0.02	0.01	1160
07:30	7.65	8.92	66.27	0.42	0.35	0.18	0.33	0.06	0.39	2.90	0.02	0.02	0.01	1126
08:00	8.24	10.58	67.76	0.32	0.44	0.43	0.37	0.24	0.47	3.01	0.01	0.02	0.02	1150
08:30	8.10	7.89	66.41	0.07	0.63	1.12	0.34	0.07	0.33	2.79	0.00	0.03	0.05	1134
09:00	8.59	6.76	68.22	0.05	0.65	1.11	0.36	0.11	0.29	2.90	0.00	0.03	0.05	1142
09:30	8.05	4.58	65.93	0.08	0.62	1.14	0.34	0.08	0.19	2.77	0.00	0.03	0.05	1130
10:00	7.27	3.96	67.63	0.04	0.59	1.14	0.31	0.13	0.17	2.87	0.00	0.03	0.05	1139
10:30	7.82	3.33	67.66	0.07	0.60	1.16	0.33	0.09	0.14	2.81	0.00	0.03	0.05	1138
11:00	8.34	4.40	63.21	0.06	0.60	1.16	0.35	0.11	0.18	2.64	0.00	0.02	0.05	1144
11:30	8.55	6.97	68.01	0.07	0.60	1.12	0.37	0.11	0.30	2.94	0.00	0.03	0.05	1146
12:00	7.73	2.14	66.11	0.05	0.59	1.14	0.33	0.10	0.09	2.86	0.00	0.03	0.05	1164
12:30	6.40	8.85	67.67	0.07	0.62	1.14	0.27	0.12	0.38	2.90	0.00	0.03	0.05	1159
13:00	6.95	16.08	70.20	0.07	0.67	1.13	0.29	0.09	0.67	2.93	0.00	0.03	0.05	1144
13:30	6.63	53.56	58.62	0.69	0.62	1.12	0.28	1.46	2.29	2.51	0.03	0.03	0.05	1140
14:00	4.09	6.37	67.25	0.06	0.61	1.13	0.17	0.11	0.26	2.75	0.00	0.03	0.05	1142
14:30	4.82	17.19	59.04	0.09	0.60	1.14	0.20	0.11	0.71	2.44	0.00	0.02	0.05	1144
15:00	7.33	26.11	69.75	0.06	0.65	1.12	0.31	0.07	1.10	2.94	0.00	0.03	0.05	1130
15:30	8.30	17.80	67.67	0.07	0.66	1.11	0.35	0.10	0.74	2.82	0.00	0.03	0.05	1135
16:00	6.20	34.54	63.88	0.92	0.69	1.07	0.26	1.02	1.46	2.70	0.04	0.03	0.05	1140
16:30	3.65	32.69	83.21	0.07	0.69	1.06	0.15	0.07	1.35	3.44	0.00	0.03	0.04	1153
17:00	5.17	27.68	55.34	0.06	0.68	1.08	0.21	0.07	1.14	2.28	0.00	0.03	0.04	1146
17:30	8.06	41.88	71.83	0.07	0.67	1.08	0.34	0.08	1.76	3.02	0.00	0.03	0.05	1141
18:00	7.16	39.05	54.88	0.17	0.58	0.81	0.30	0.08	1.64	2.30	0.01	0.02	0.03	1129
18:30	5.56	47.71	57.73	0.43	0.40	0.17	0.23	0.09	1.97	2.38	0.02	0.02	0.01	1123
19:00	5.27	48.93	64.05	0.41	0.41	0.16	0.22	0.53	2.01	2.64	0.02	0.02	0.01	1156
19:30	4.23	38.88	70.94	0.50	0.41	0.17	0.17	0.13	1.58	2.88	0.02	0.02	0.01	1143
20:00	4.90	36.35	66.79	0.34	0.37	0.42	0.20	0.08	1.50	2.75	0.01	0.02	0.02	1132
20:30	4.93	40.21	67.25	0.08	0.65	1.07	0.21	0.10	1.70	2.84	0.00	0.03	0.05	1135
21:00	5.83	46.59	68.72	0.07	0.61	1.07	0.25	0.07	1.98	2.92	0.00	0.03	0.05	1134
21:30	4.73	34.50	65.53	0.06	0.62	1.08	0.20	0.09	1.44	2.74	0.00	0.03	0.05	1125
22:00	4.95	42.34	67.01	0.07	0.63	1.10	0.21	0.08	1.75	2.78	0.00	0.03	0.05	1135
22:30	5.01	43.28	62.97	0.07	0.62	1.09	0.21	0.08	1.83	2.66	0.00	0.03	0.05	1131
23:00	4.39	38.80	70.42	0.07	0.62	1.07	0.19	0.10	1.67	3.03	0.00	0.03	0.05	1134
23:30	4.10	36.67	60.14	0.12	0.62	1.07	0.18	0.57	1.58	2.59	0.01	0.03	0.05	1138
00:00	4.33	48.63	66.34	0.09	0.68	1.10	0.18	0.09	2.04	2.78	0.00	0.03	0.05	1112
min	3,65	2,14	54,88	0,04	0,35	0,16	0,15	0,04	0,09	2,28	0,00	0,02	0,01	1112
max	9,69	53,56	83,21	0,92	0,69	1,16	0,39	1,46	2,29	3,44	0,04	0,03	0,05	1172
moyenne	6,80	21,30	66,05	0,16	0,58	0,95								1143
Total							13,78	18,14	42,96	133,73	0,32	1,18	1,92	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	8,94			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				99,72			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.