

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	3.61	21.03	72.82	0.08	0.64	1.09	0.15	0.08	0.88	3.05	0.00	0.03	0.05	1113
01:00	2.39	38.85	71.38	2.11	0.63	1.05	0.10	0.12	1.63	3.00	0.09	0.03	0.04	1118
01:30	3.51	37.57	63.20	0.08	0.62	1.06	0.15	0.10	1.59	2.68	0.00	0.03	0.04	1129
02:00	4.61	37.89	69.96	0.07	0.63	1.10	0.20	0.09	1.61	2.96	0.00	0.03	0.05	1123
02:30	4.29	34.09	67.32	0.07	0.57	1.09	0.19	0.08	1.48	2.92	0.00	0.02	0.05	1148
03:00	4.29	28.70	56.40	0.12	0.59	1.14	0.18	0.15	1.19	2.34	0.00	0.02	0.05	1121
03:30	4.61	30.39	64.41	0.07	0.55	1.10	0.20	0.10	1.35	2.85	0.00	0.02	0.05	1143
04:00	6.14	34.19	63.35	0.08	0.59	1.12	0.27	0.09	1.48	2.75	0.00	0.03	0.05	1138
04:30	8.58	22.96	67.27	0.07	0.58	1.12	0.37	0.10	1.00	2.93	0.00	0.03	0.05	1144
05:00	9.71	47.16	63.47	0.26	0.56	1.11	0.43	0.96	2.08	2.80	0.01	0.02	0.05	1140
05:30	5.70	28.31	68.59	0.09	0.62	1.12	0.25	0.13	1.22	2.96	0.00	0.03	0.05	1113
06:00	5.97	33.31	67.21	0.20	0.51	0.85	0.26	0.12	1.43	2.88	0.01	0.02	0.04	1128
06:30	5.68	36.09	66.46	0.45	0.21	0.18	0.25	0.11	1.57	2.89	0.02	0.01	0.01	1131
07:00	4.81	29.26	66.34	0.44	0.21	0.18	0.21	0.13	1.26	2.86	0.02	0.01	0.01	1138
07:30	5.17	38.54	68.92	0.45	0.23	0.18	0.23	0.11	1.68	3.00	0.02	0.01	0.01	1146
08:00	4.94	34.96	61.05	0.36	0.30	0.39	0.22	0.10	1.54	2.69	0.02	0.01	0.02	1156
08:30	4.80	33.90	63.96	0.10	0.67	1.09	0.20	0.07	1.39	2.63	0.00	0.03	0.04	1133
09:00	4.60	34.56	71.75	0.09	0.70	1.07	0.19	0.09	1.42	2.94	0.00	0.03	0.04	1151
09:30	5.00	29.86	64.79	0.39	0.69	1.12	0.20	0.08	1.21	2.64	0.02	0.03	0.05	1127
10:00	6.27	19.64	58.49	0.27	0.66	1.08	0.27	1.22	0.84	2.49	0.01	0.03	0.05	1154
10:30	8.40	10.67	66.56	0.07	0.61	1.08	0.36	0.05	0.46	2.86	0.00	0.03	0.05	1150
11:00	10.10	10.80	67.29	0.07	0.60	1.11	0.42	0.06	0.45	2.82	0.00	0.03	0.05	1131
11:30	9.19	7.42	66.93	0.06	0.68	1.08	0.38	0.11	0.31	2.77	0.00	0.03	0.04	1141
12:00	9.38	11.33	69.49	0.06	0.66	1.08	0.39	0.14	0.47	2.88	0.00	0.03	0.04	1139
12:30	10.17	12.40	65.28	0.07	0.66	1.08	0.43	0.15	0.52	2.74	0.00	0.03	0.05	1149
13:00	9.07	12.87	69.58	0.07	0.69	1.10	0.38	0.10	0.54	2.94	0.00	0.03	0.05	1154
13:30	9.04	10.14	64.86	0.06	0.67	1.09	0.39	0.08	0.43	2.77	0.00	0.03	0.05	1158
14:00	9.26	12.96	71.89	0.08	0.66	1.13	0.39	0.11	0.55	3.04	0.00	0.03	0.05	1148
14:30	10.09	24.20	53.46	0.14	0.71	1.10	0.42	0.60	1.02	2.25	0.01	0.03	0.05	1120
15:00	9.41	17.54	67.35	0.06	0.69	1.06	0.39	0.08	0.73	2.79	0.00	0.03	0.04	1152
15:30	7.94	16.78	63.09	0.05	0.76	1.06	0.32	0.05	0.68	2.57	0.00	0.03	0.04	1153
16:00	9.05	15.72	64.06	0.06	0.68	1.07	0.37	0.07	0.65	2.65	0.00	0.03	0.04	1164
16:30	9.68	16.06	73.19	0.05	0.68	1.06	0.41	0.06	0.68	3.08	0.00	0.03	0.04	1158
17:00	9.51	10.43	69.57	0.07	0.70	1.08	0.40	0.10	0.44	2.91	0.00	0.03	0.05	1148
17:30	7.36	4.75	65.47	0.05	0.68	1.08	0.31	0.07	0.20	2.79	0.00	0.03	0.05	1164
18:00	9.22	16.37	54.99	0.17	0.58	0.82	0.40	0.12	0.71	2.40	0.01	0.03	0.04	1144
18:30	9.89	17.31	64.55	0.42	0.24	0.21	0.44	0.13	0.77	2.89	0.02	0.01	0.01	1151
19:00	8.10	11.15	68.05	0.43	0.24	0.22	0.36	0.13	0.49	2.99	0.02	0.01	0.01	1141
19:30	9.86	13.24	54.88	0.42	0.24	0.22	0.44	0.12	0.59	2.43	0.02	0.01	0.01	1140
20:00	8.95	6.11	65.05	0.34	0.32	0.46	0.39	0.12	0.27	2.86	0.02	0.01	0.02	1143
20:30	8.33	5.65	67.45	0.06	0.64	1.11	0.36	0.10	0.25	2.94	0.00	0.03	0.05	1134
21:00	9.64	7.83	66.94	0.07	0.60	1.11	0.42	0.12	0.34	2.93	0.00	0.03	0.05	1141
21:30	8.86	5.00	65.57	0.06	0.59	1.13	0.38	0.12	0.22	2.82	0.00	0.03	0.05	1142
22:00	8.12	7.50	68.55	0.07	0.60	1.14	0.35	0.10	0.32	2.94	0.00	0.03	0.05	1133
22:30	10.35	9.56	67.71	0.07	0.63	1.11	0.45	0.10	0.42	2.94	0.00	0.03	0.05	1145
23:00	9.60	11.62	68.52	0.05	0.62	1.12	0.41	0.09	0.49	2.92	0.00	0.03	0.05	1137
23:30	9.31	8.15	66.31	0.07	0.60	1.13	0.39	0.10	0.34	2.77	0.00	0.03	0.05	1133
00:00	9.09	12.17	67.37	0.05	0.62	1.12	0.38	0.08	0.51	2.81	0.00	0.03	0.05	1134
min	2,39	4,75	53,46	0,05	0,21	0,18	0,10	0,05	0,20	2,25	0,00	0,01	0,01	1113
max	10,35	47,16	73,19	2,11	0,76	1,14	0,45	1,22	2,08	3,08	0,09	0,03	0,05	1164
moyenne	7,53	20,35	65,86	0,19	0,57	0,95								1141
Total							15,43	19,97	41,69	134,74	0,39	1,16	1,93	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	9,75			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				99,72			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.