

LVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Pouss ières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.97	4.19	65.50	0.27	0.47	1.05	0.27	0.06	0.14	2.19	0.01	0.02	0.04	1137
01:00	8.12	3.54	66.03	0.22	0.49	1.03	0.27	0.06	0.12	2.23	0.01	0.02	0.03	1150
01:30	8.66	5.68	69.07	0.23	0.50	1.02	0.31	0.07	0.20	2.44	0.01	0.02	0.04	1146
02:00	7.68	3.29	67.58	0.19	0.55	1.02	0.28	0.07	0.12	2.49	0.01	0.02	0.04	1138
02:30	8.30	8.56	67.63	0.22	0.50	1.02	0.31	0.09	0.32	2.55	0.01	0.02	0.04	1130
03:00	7.87	4.64	65.99	0.19	0.52	1.03	0.30	0.08	0.18	2.53	0.01	0.02	0.04	1129
03:30	8.52	6.09	70.32	0.21	0.53	1.01	0.33	0.08	0.24	2.76	0.01	0.02	0.04	1142
04:00	8.32	8.11	66.40	0.18	0.59	1.00	0.33	0.08	0.32	2.64	0.01	0.02	0.04	1146
04:30	7.85	7.72	66.94	0.20	0.54	1.00	0.31	0.07	0.31	2.67	0.01	0.02	0.04	1150
05:00	7.66	3.83	65.69	0.20	0.26	0.49	0.32	0.07	0.16	2.76	0.01	0.01	0.02	1152
05:30	6.79	4.57	66.60	0.24	0.15	0.17	0.29	0.09	0.20	2.84	0.01	0.01	0.01	1138
06:00	8.68	6.92	65.83	0.20	0.27	0.61	0.36	0.08	0.28	2.70	0.01	0.01	0.03	1153
06:30	8.57	5.86	68.27	0.20	0.43	1.00	0.34	0.07	0.23	2.68	0.01	0.02	0.04	1165
07:00	7.86	2.78	65.89	0.17	0.44	1.01	0.32	0.08	0.11	2.64	0.01	0.02	0.04	1160
07:30	7.70	4.60	66.24	0.19	0.46	1.00	0.30	0.07	0.18	2.58	0.01	0.02	0.04	1155
08:00	8.63	7.62	67.17	0.17	0.45	1.00	0.34	0.05	0.30	2.64	0.01	0.02	0.04	1156
08:30	8.17	9.54	56.02	0.19	0.44	0.97	0.30	0.05	0.35	2.08	0.01	0.02	0.04	1140
09:00	7.48	2.94	78.75	0.28	0.46	0.98	0.28	0.05	0.11	2.91	0.01	0.02	0.04	1150
09:30	7.07	2.73	67.46	0.28	0.41	1.00	0.27	0.06	0.11	2.60	0.01	0.02	0.04	1165
10:00	8.09	3.96	67.71	0.28	0.46	1.01	0.31	0.07	0.15	2.61	0.01	0.02	0.04	1152
10:30	9.62	7.86	70.00	0.29	0.48	0.99	0.39	0.07	0.32	2.81	0.01	0.02	0.04	1140
11:00	6.29	2.95	63.29	0.23	0.63	1.00	0.25	0.08	0.12	2.55	0.01	0.03	0.04	1139
11:30	5.11	2.51	70.00	0.26	0.98	1.01	0.20	0.07	0.10	2.81	0.01	0.04	0.04	1148
12:00	6.64	15.55	54.88	0.22	1.34	0.96	0.28	0.17	0.65	2.30	0.01	0.06	0.04	1134
12:30	9.04	19.34	59.15	0.21	1.33	0.99	0.35	0.09	0.76	2.31	0.01	0.05	0.04	1151
13:00	7.86	5.21	78.71	0.19	1.32	1.09	0.32	0.06	0.21	3.17	0.01	0.05	0.04	1159
13:30	6.86	8.17	70.66	0.20	2.03	1.10	0.29	0.07	0.34	2.97	0.01	0.09	0.05	1142
14:00	7.38	6.13	62.97	0.21	2.70	1.13	0.31	0.09	0.26	2.64	0.01	0.11	0.05	1135
14:30	8.87	19.11	65.10	0.21	2.73	1.06	0.37	0.08	0.81	2.74	0.01	0.12	0.04	1128
15:00	8.04	11.24	68.22	0.18	2.73	1.05	0.32	0.05	0.45	2.73	0.01	0.11	0.04	1134
15:30	7.57	8.98	68.21	0.19	2.99	1.04	0.31	0.11	0.37	2.82	0.01	0.12	0.04	1157
16:00	8.95	16.61	69.90	3.26	3.47	1.06	0.37	1.71	0.69	2.91	0.14	0.14	0.04	1166
16:30	7.24	0.57	83.30	0.23	3.52	1.11	0.30	0.06	0.02	3.47	0.01	0.15	0.05	1164
17:00	7.55	7.13	64.60	0.20	3.52	0.49	0.33	0.06	0.31	2.80	0.01	0.15	0.02	1156
17:30	8.37	6.51	73.46	0.26	2.40	0.17	0.36	0.08	0.28	3.13	0.01	0.10	0.01	1135
18:00	8.61	9.26	66.40	0.25	2.69	0.13	0.37	0.07	0.39	2.83	0.01	0.11	0.01	1141
18:30	7.75	5.53	63.74	0.30	3.07	0.08	0.32	0.06	0.23	2.65	0.01	0.13	0.00	1132
19:00	6.38	2.86	66.35	0.22	3.54	0.89	0.27	0.05	0.12	2.81	0.01	0.15	0.04	1143
19:30	8.71	13.51	39.33	0.25	4.47	1.06	0.38	0.06	0.59	1.72	0.01	0.20	0.05	1134
20:00	8.36	3.63	70.40	0.18	3.97	1.10	0.36	0.10	0.16	3.07	0.01	0.17	0.05	1126
20:30	8.31	3.71	79.05	0.20	2.96	1.07	0.35	0.05	0.16	3.36	0.01	0.13	0.05	1128
21:00	7.56	2.52	61.53	0.17	2.70	1.03	0.32	0.06	0.11	2.59	0.01	0.11	0.04	1124
21:30	8.93	7.84	59.07	0.43	3.29	1.09	0.38	1.06	0.34	2.54	0.02	0.14	0.05	1136
22:00	7.42	3.05	70.27	0.18	4.33	1.13	0.31	0.08	0.13	2.91	0.01	0.18	0.05	1121
22:30	7.35	6.52	70.93	0.19	3.56	1.09	0.32	0.16	0.28	3.04	0.01	0.15	0.05	1142
23:00	9.10	11.28	67.56	0.19	2.43	1.00	0.38	0.04	0.47	2.82	0.01	0.10	0.04	1138
23:30	7.72	8.23	68.25	0.19	1.86	0.97	0.32	0.15	0.34	2.84	0.01	0.08	0.04	1157
00:00	6.98	11.65	66.52	0.16	1.62	0.97	0.31	0.06	0.51	2.93	0.01	0.07	0.04	1161
min	5.11	0.57	39.33	0.16	0.15	0.08	0.20	0.04	0.02	1.72	0.01	0.01	0.00	1121
max	9.62	19.34	83.30	3.26	4.47	1.13	0.39	1.71	0.81	3.47	0.14	0.20	0.05	1166
moyenne	7.89	6.97	66.94	0.28	1.70	0.92								1145
Total							15.29	16.38	13.64	129.83	0.55	3.40	1.78	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100.00	8.31			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						99.72	

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.