

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.54	1.12	66.35	0.06	0.49	1.18	0.32	0.06	0.05	2.80	0.00	0.02	0.05	1138
01:00	7.68	2.16	70.29	0.04	0.45	1.16	0.33	0.06	0.09	3.00	0.00	0.02	0.05	1142
01:30	8.08	2.37	64.27	0.05	0.47	1.19	0.34	0.07	0.10	2.70	0.00	0.02	0.05	1157
02:00	7.47	3.33	62.48	0.04	0.46	1.14	0.33	0.06	0.15	2.74	0.00	0.02	0.05	1157
02:30	8.25	3.08	68.19	0.07	0.47	1.12	0.35	0.06	0.13	2.92	0.00	0.02	0.05	1157
03:00	7.87	5.32	70.05	0.04	0.50	1.11	0.34	0.07	0.23	3.00	0.00	0.02	0.05	1151
03:30	8.14	2.59	67.30	0.04	0.50	1.11	0.35	0.07	0.11	2.88	0.00	0.02	0.05	1158
04:00	8.01	4.93	63.12	0.04	0.47	1.09	0.34	0.07	0.21	2.71	0.00	0.02	0.05	1160
04:30	8.33	4.16	68.71	0.05	0.46	1.09	0.36	0.06	0.18	2.96	0.00	0.02	0.05	1154
05:00	8.13	5.55	60.73	0.20	0.48	1.08	0.36	1.02	0.24	2.67	0.01	0.02	0.05	1174
05:30	6.43	6.27	66.37	0.29	0.48	1.07	0.28	0.06	0.27	2.87	0.01	0.02	0.05	1162
06:00	8.74	8.41	67.52	0.14	0.41	0.85	0.38	0.05	0.36	2.91	0.01	0.02	0.04	1167
06:30	8.06	9.28	63.99	0.38	0.28	0.29	0.35	0.06	0.40	2.78	0.02	0.01	0.01	1163
07:00	8.72	11.13	61.61	0.38	0.25	0.29	0.38	0.06	0.48	2.66	0.02	0.01	0.01	1154
07:30	5.59	3.99	71.34	0.38	0.25	0.29	0.24	0.05	0.17	3.03	0.02	0.01	0.01	1145
08:00	8.02	9.30	68.11	0.29	0.34	0.47	0.35	0.06	0.40	2.96	0.01	0.01	0.02	1154
08:30	7.93	4.58	66.90	0.04	0.46	1.09	0.33	0.07	0.19	2.82	0.00	0.02	0.05	1158
09:00	8.90	8.66	67.99	0.13	0.40	0.88	0.38	0.07	0.37	2.93	0.01	0.02	0.04	1171
09:30	8.56	6.93	63.23	0.42	0.19	0.31	0.37	0.07	0.30	2.70	0.02	0.01	0.01	1157
10:00	6.15	7.33	51.19	0.40	0.16	0.29	0.26	0.06	0.31	2.14	0.02	0.01	0.01	1125
10:30	3.14	0.21	61.32	0.40	0.17	0.26	0.13	0.05	0.01	2.53	0.02	0.01	0.01	1140
11:00	5.98	6.28	70.11	0.38	0.11	0.20	0.26	0.09	0.27	3.00	0.02	0.00	0.01	1158
11:30	5.20	10.43	63.83	0.38	0.16	0.19	0.23	0.06	0.46	2.79	0.02	0.01	0.01	1170
12:00	4.87	25.43	72.13	0.37	0.14	0.18	0.21	0.06	1.11	3.16	0.02	0.01	0.01	1155
12:30	6.57	30.68	56.53	2.73	0.15	0.28	0.29	1.47	1.34	2.48	0.12	0.01	0.01	1171
13:00	8.21	28.61	76.94	0.38	0.18	0.25	0.36	0.07	1.27	3.41	0.02	0.01	0.01	1156
13:30	7.14	43.44	70.75	4.45	0.30	0.27	0.31	1.13	1.91	3.11	0.20	0.01	0.01	1162
14:00	7.02	36.75	51.29	0.83	0.27	0.24	0.28	0.06	1.49	2.07	0.03	0.01	0.01	1152
14:30	8.47	38.01	67.14	0.74	0.20	0.30	0.34	0.06	1.52	2.68	0.03	0.01	0.01	1139
15:00	5.57	28.71	55.78	0.38	0.20	0.30	0.22	0.06	1.15	2.24	0.02	0.01	0.01	1136
15:30	6.34	42.24	70.58	0.38	0.19	0.29	0.26	0.05	1.76	2.94	0.02	0.01	0.01	1137
16:00	5.08	35.43	59.88	0.37	0.13	0.29	0.21	0.07	1.46	2.47	0.02	0.01	0.01	1152
16:30	5.14	27.49	67.41	0.42	0.12	0.31	0.21	0.05	1.13	2.78	0.02	0.00	0.01	1163
17:00	5.52	16.27	65.33	0.41	0.13	0.31	0.22	0.07	0.65	2.62	0.02	0.01	0.01	1140
17:30	5.01	8.16	64.23	0.20	0.41	1.05	0.20	0.05	0.33	2.57	0.01	0.02	0.04	1158
18:00	5.78	11.30	65.65	0.19	0.41	0.89	0.25	0.06	0.49	2.84	0.01	0.02	0.04	1145
18:30	8.06	11.27	74.23	0.39	0.22	0.29	0.35	0.07	0.48	3.18	0.02	0.01	0.01	1134
19:00	7.26	6.26	60.75	0.37	0.24	0.27	0.32	0.11	0.28	2.71	0.02	0.01	0.01	1158
19:30	7.40	13.43	63.90	0.37	0.23	0.26	0.34	0.09	0.61	2.90	0.02	0.01	0.01	1156
20:00	7.62	7.22	66.06	0.32	0.38	0.43	0.34	0.10	0.32	2.94	0.01	0.02	0.02	1132
20:30	7.38	5.07	67.56	0.12	0.73	1.10	0.33	0.10	0.22	3.00	0.01	0.03	0.05	1148
21:00	6.92	3.72	65.56	0.11	0.73	1.08	0.31	0.10	0.16	2.90	0.00	0.03	0.05	1152
21:30	8.40	8.58	60.42	0.12	0.73	1.09	0.37	0.09	0.38	2.64	0.01	0.03	0.05	1151
22:00	6.73	3.71	70.25	0.12	0.77	1.11	0.29	0.09	0.16	3.05	0.01	0.03	0.05	1149
22:30	8.06	6.72	65.28	0.11	0.74	1.08	0.36	0.11	0.30	2.95	0.00	0.03	0.05	1151
23:00	8.74	5.06	71.44	0.11	0.77	1.09	0.39	0.10	0.22	3.18	0.01	0.03	0.05	1142
23:30	9.45	7.47	61.98	0.12	0.83	1.08	0.42	0.10	0.33	2.75	0.01	0.04	0.05	1137
00:00	10.33	8.67	51.76	0.11	0.75	1.08	0.46	0.08	0.38	2.29	0.00	0.03	0.05	1152
min	3,14	0,21	51,19	0,04	0,11	0,18	0,13	0,05	0,01	2,07	0,00	0,00	0,01	1125
max	10,33	43,44	76,94	4,45	0,83	1,19	0,46	1,47	1,91	3,41	0,20	0,04	0,05	1174
moyenne	7,25	12,23	65,16	0,39	0,38	0,68								1153
Total							14,98	23,52	24,97	134,38	0,81	0,79	1,41	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	11,24			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				99,10			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.