

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NOx	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NOX	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.06	17.38	67.42	0.15	0.85	1.06	0.30	0.06	0.73	2.85	0.01	0.04	0.04	1138
01:00	8.01	18.36	59.06	0.11	0.82	1.04	0.34	0.06	0.78	2.50	0.00	0.03	0.04	1146
01:30	7.45	9.24	72.61	0.12	0.87	1.05	0.32	0.05	0.40	3.13	0.01	0.04	0.05	1155
02:00	7.89	11.68	63.15	0.11	0.89	1.05	0.34	0.05	0.50	2.72	0.00	0.04	0.05	1145
02:30	8.70	26.94	63.92	0.13	0.92	1.03	0.37	0.05	1.15	2.73	0.01	0.04	0.04	1145
03:00	7.78	14.30	67.32	0.78	0.86	1.03	0.34	0.04	0.62	2.92	0.03	0.04	0.04	1139
03:30	8.40	43.76	62.19	0.13	0.89	1.03	0.36	0.04	1.87	2.66	0.01	0.04	0.04	1137
04:00	5.96	29.47	73.59	0.12	0.96	1.04	0.25	0.06	1.26	3.14	0.01	0.04	0.04	1135
04:30	7.78	37.83	67.81	0.13	0.95	1.07	0.33	0.06	1.62	2.90	0.01	0.04	0.05	1143
05:00	7.57	31.17	66.20	0.12	0.96	1.05	0.33	0.06	1.36	2.89	0.01	0.04	0.05	1143
05:30	9.25	32.73	64.23	0.14	0.96	1.07	0.40	0.05	1.41	2.77	0.01	0.04	0.05	1134
06:00	6.83	41.42	63.37	0.20	0.86	0.80	0.29	0.06	1.77	2.71	0.01	0.04	0.03	1140
06:30	5.10	33.63	70.50	0.49	0.53	0.17	0.22	0.06	1.46	3.06	0.02	0.02	0.01	1142
07:00	7.11	24.03	65.69	0.40	0.61	0.18	0.30	0.05	1.00	2.73	0.02	0.03	0.01	1137
07:30	7.17	15.56	67.40	0.40	0.59	0.18	0.30	0.07	0.66	2.86	0.02	0.03	0.01	1144
08:00	6.81	21.81	58.08	0.30	0.78	0.40	0.30	0.08	0.95	2.53	0.01	0.03	0.02	1157
08:30	8.56	29.59	59.46	0.12	0.94	1.06	0.37	0.08	1.28	2.56	0.01	0.04	0.05	1143
09:00	7.98	14.05	61.25	0.11	0.94	1.07	0.34	0.07	0.59	2.58	0.00	0.04	0.05	1138
09:30	7.84	13.53	73.32	0.14	0.89	1.07	0.33	0.07	0.56	3.06	0.01	0.04	0.04	1153
10:00	8.64	16.35	67.61	0.13	0.91	1.06	0.37	0.08	0.70	2.90	0.01	0.04	0.05	1156
10:30	8.50	16.39	56.57	0.15	1.03	1.09	0.36	0.06	0.69	2.39	0.01	0.04	0.05	1132
11:00	7.70	9.59	66.77	0.12	0.96	1.08	0.31	0.06	0.39	2.73	0.01	0.04	0.04	1138
11:30	6.65	6.98	65.24	0.11	0.92	1.07	0.28	0.07	0.29	2.71	0.00	0.04	0.04	1145
12:00	8.02	7.25	69.44	0.11	1.00	1.09	0.33	0.07	0.30	2.83	0.00	0.04	0.04	1143
12:30	7.21	7.42	71.38	0.11	1.00	1.06	0.30	0.06	0.31	2.96	0.00	0.04	0.04	1151
13:00	9.49	19.65	58.27	0.15	1.10	1.04	0.40	0.80	0.84	2.48	0.01	0.05	0.04	1168
13:30	7.00	19.77	68.10	0.11	1.11	1.04	0.29	0.05	0.81	2.80	0.00	0.05	0.04	1139
14:00	7.50	15.64	62.13	1.01	1.12	1.08	0.30	0.14	0.63	2.52	0.04	0.05	0.04	1156
14:30	7.70	13.05	69.39	0.11	1.18	1.05	0.31	0.04	0.53	2.81	0.00	0.05	0.04	1140
15:00	7.09	18.83	69.78	0.27	1.12	1.04	0.29	0.14	0.76	2.81	0.01	0.04	0.04	1148
15:30	7.56	28.41	56.33	0.24	1.04	1.04	0.32	0.07	1.19	2.37	0.01	0.04	0.04	1144
16:00	9.40	21.65	68.26	0.11	1.04	1.09	0.39	0.07	0.91	2.86	0.00	0.04	0.05	1136
16:30	7.66	23.80	59.47	3.17	0.97	1.05	0.33	0.14	1.03	2.58	0.14	0.04	0.05	1149
17:00	5.11	4.20	68.12	0.15	0.97	1.12	0.21	0.12	0.17	2.78	0.01	0.04	0.05	1145
17:30	8.02	18.44	63.77	0.12	1.05	1.09	0.33	0.06	0.76	2.64	0.01	0.04	0.05	1102
18:00	8.00	9.56	57.20	1.06	0.88	0.84	0.33	1.34	0.39	2.35	0.04	0.04	0.03	1124
18:30	8.76	10.40	77.72	0.43	0.77	0.21	0.37	0.07	0.44	3.28	0.02	0.03	0.01	1127
19:00	7.24	7.49	56.51	0.46	0.77	0.21	0.30	0.10	0.31	2.37	0.02	0.03	0.01	1133
19:30	7.49	4.92	71.63	0.46	0.83	0.22	0.30	0.06	0.19	2.83	0.02	0.03	0.01	1146
20:00	5.90	1.10	63.60	0.41	0.88	0.47	0.23	0.11	0.04	2.49	0.02	0.03	0.02	1125
20:30	7.28	5.67	66.23	0.11	0.87	1.10	0.32	0.10	0.25	2.90	0.01	0.04	0.05	1161
21:00	8.65	6.07	66.67	0.16	0.92	1.14	0.37	0.12	0.26	2.81	0.01	0.04	0.05	1116
21:30	7.42	18.32	67.49	0.12	0.80	1.07	0.33	0.08	0.81	2.99	0.01	0.04	0.05	1140
22:00	9.20	13.20	64.38	0.14	0.78	1.10	0.41	0.14	0.58	2.83	0.01	0.03	0.05	1145
22:30	7.00	13.44	60.35	2.97	0.73	1.06	0.31	1.45	0.60	2.70	0.13	0.03	0.05	1196
23:00	5.93	3.39	60.58	0.15	0.76	1.08	0.26	0.15	0.15	2.64	0.01	0.03	0.05	1162
23:30	7.15	9.09	64.85	0.12	0.75	1.06	0.32	0.14	0.41	2.91	0.01	0.03	0.05	1168
00:00	7.60	5.99	72.02	0.14	0.71	1.09	0.33	0.13	0.26	3.17	0.01	0.03	0.05	1163
min	5,10	1,10	56,33	0,11	0,53	0,17	0,21	0,04	0,04	2,35	0,00	0,02	0,01	1102
max	9,49	43,76	77,72	3,17	1,18	1,14	0,41	1,45	1,87	3,28	0,14	0,05	0,05	1196
moyenne	7,59	17,14	65,34	0,36	0,90	0,92								1144
Total							15,43	23,18	35,00	132,78	0,73	1,82	1,88	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NOx	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			99,31	10,32			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				98,96			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.