

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.41	11.40	53.06	0.47	0.63	1.06	0.38	0.08	0.51	2.39	0.02	0.03	0.05	1175
01:00	6.49	6.34	78.31	0.16	0.63	1.11	0.27	0.12	0.27	3.30	0.01	0.03	0.05	1146
01:30	8.43	7.31	63.65	0.11	0.62	1.08	0.36	0.08	0.32	2.76	0.00	0.03	0.05	1147
02:00	8.13	12.26	44.97	1.23	0.57	1.05	0.37	0.14	0.55	2.03	0.06	0.03	0.05	1185
02:30	7.29	8.34	59.83	0.12	0.63	1.09	0.31	0.09	0.36	2.56	0.00	0.03	0.05	1144
03:00	8.20	8.85	65.37	0.14	0.59	1.11	0.34	0.13	0.37	2.72	0.01	0.02	0.05	1118
03:30	8.08	12.75	63.93	0.14	0.62	1.12	0.32	0.08	0.51	2.55	0.01	0.02	0.04	1102
04:00	8.33	10.22	65.02	0.22	0.59	1.14	0.31	0.09	0.38	2.42	0.01	0.02	0.04	1090
04:30	9.35	13.23	64.43	0.16	0.59	1.15	0.35	0.06	0.49	2.40	0.01	0.02	0.04	1090
05:00	8.64	18.80	63.95	0.15	0.57	1.10	0.34	0.09	0.73	2.49	0.01	0.02	0.04	1118
05:30	7.55	13.94	66.70	0.14	0.54	1.11	0.28	0.04	0.53	2.51	0.01	0.02	0.04	1112
06:00	6.12	6.40	68.11	0.24	0.51	0.84	0.23	0.07	0.24	2.60	0.01	0.02	0.03	1126
06:30	8.27	12.76	69.94	0.46	0.35	0.18	0.32	0.05	0.49	2.69	0.02	0.01	0.01	1114
07:00	8.35	9.49	63.96	0.45	0.42	0.18	0.34	0.07	0.39	2.63	0.02	0.02	0.01	1115
07:30	7.77	9.90	62.14	0.47	0.41	0.18	0.31	0.07	0.40	2.51	0.02	0.02	0.01	1098
08:00	9.02	27.48	67.53	0.40	0.49	0.43	0.36	0.07	1.09	2.67	0.02	0.02	0.02	1106
08:30	7.41	15.67	67.50	0.30	0.70	1.13	0.29	0.35	0.62	2.67	0.01	0.03	0.04	1128
09:00	8.46	22.04	67.87	0.14	0.61	1.08	0.36	0.08	0.94	2.89	0.01	0.03	0.05	1136
09:30	7.92	7.51	60.37	0.13	0.65	1.10	0.34	0.08	0.32	2.56	0.01	0.03	0.05	1142
10:00	8.14	15.96	71.70	0.14	0.68	1.10	0.35	0.09	0.69	3.08	0.01	0.03	0.05	1130
10:30	8.34	22.38	58.10	0.13	0.68	1.08	0.36	0.13	0.96	2.49	0.01	0.03	0.05	1147
11:00	6.85	9.36	72.45	0.15	0.64	1.08	0.29	0.11	0.40	3.10	0.01	0.03	0.05	1155
11:30	8.27	9.32	69.80	0.14	0.66	1.15	0.34	0.08	0.39	2.90	0.01	0.03	0.05	1113
12:00	8.51	15.89	68.04	0.13	0.70	1.12	0.35	0.08	0.66	2.82	0.01	0.03	0.05	1124
12:30	7.64	10.16	64.02	0.14	0.69	1.11	0.32	0.09	0.42	2.64	0.01	0.03	0.05	1118
13:00	8.88	29.24	71.99	0.13	0.66	1.11	0.36	0.08	1.20	2.96	0.01	0.03	0.05	1123
13:30	6.17	39.58	62.35	1.34	0.76	1.09	0.25	1.06	1.61	2.53	0.05	0.03	0.04	1118
14:00	6.17	40.42	87.88	2.13	0.67	1.09	0.26	0.99	1.71	3.72	0.09	0.03	0.05	1135
14:30	4.94	25.83	70.06	1.21	0.72	1.06	0.20	0.06	1.06	2.88	0.05	0.03	0.04	1134
15:00	7.60	33.02	70.31	0.13	0.73	1.06	0.31	0.06	1.35	2.88	0.01	0.03	0.04	1156
15:30	6.68	29.32	64.93	0.14	0.70	1.07	0.28	0.06	1.22	2.70	0.01	0.03	0.04	1145
16:00	5.02	36.51	63.34	0.14	0.71	1.07	0.20	0.06	1.48	2.57	0.01	0.03	0.04	1121
16:30	7.16	37.42	66.14	0.14	0.72	1.07	0.29	0.08	1.52	2.69	0.01	0.03	0.04	1142
17:00	6.07	47.43	92.99	6.79	0.71	0.85	0.26	3.37	2.00	3.92	0.29	0.03	0.04	1173
17:30	4.33	19.11	50.91	0.56	1.11	1.02	0.18	0.09	0.78	2.07	0.02	0.04	0.04	1140
18:00	5.30	19.31	71.11	0.23	0.73	0.83	0.21	0.05	0.78	2.86	0.01	0.03	0.03	1140
18:30	7.99	17.79	63.19	0.46	0.39	0.24	0.32	0.06	0.71	2.54	0.02	0.02	0.01	1119
19:00	8.68	12.84	61.87	0.42	0.37	0.22	0.37	0.06	0.55	2.66	0.02	0.02	0.01	1136
19:30	8.14	22.92	56.17	0.42	0.34	0.20	0.35	0.11	1.00	2.44	0.02	0.01	0.01	1138
20:00	7.16	25.43	61.21	0.34	0.45	0.45	0.31	0.09	1.10	2.64	0.01	0.02	0.02	1126
20:30	8.38	26.24	72.70	0.14	0.73	1.08	0.35	0.09	1.09	3.01	0.01	0.03	0.04	1139
21:00	8.26	14.93	63.80	0.11	0.73	1.09	0.34	0.09	0.62	2.66	0.00	0.03	0.05	1149
21:30	8.72	17.70	62.87	0.23	0.72	1.06	0.37	0.07	0.76	2.68	0.01	0.03	0.05	1143
22:00	8.00	16.95	67.03	0.11	0.70	1.09	0.34	0.06	0.72	2.84	0.00	0.03	0.05	1152
22:30	8.96	39.34	66.72	0.14	0.75	1.07	0.38	0.12	1.66	2.82	0.01	0.03	0.05	1137
23:00	7.25	53.25	68.33	0.12	0.73	1.08	0.30	0.08	2.20	2.82	0.01	0.03	0.04	1132
23:30	4.50	44.48	62.99	0.15	0.77	1.04	0.19	0.23	1.84	2.60	0.01	0.03	0.04	1147
00:00	4.06	41.04	65.49	0.13	0.73	1.01	0.17	0.16	1.70	2.72	0.01	0.03	0.04	1176
min	4,06	6,34	44,97	0,11	0,34	0,18	0,17	0,04	0,24	2,03	0,00	0,01	0,01	1090
max	9,35	53,25	92,99	6,79	1,11	1,15	0,38	3,37	2,20	3,92	0,29	0,04	0,05	1185
moyenne	7,47	21,00	65,94	0,46	0,63	0,93								1133
Total							14,80	24,91	41,66	130,58	0,93	1,26	1,85	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			99,31	10,78			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				98,89			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.