

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.82	30.29	72.61	0.14	0.73	1.04	0.20	0.05	1.26	3.02	0.01	0.03	0.04	1160
01:00	5.10	42.57	63.91	0.12	0.74	1.05	0.21	0.11	1.77	2.65	0.01	0.03	0.04	1155
01:30	4.81	31.20	67.22	0.13	0.68	1.04	0.20	0.08	1.31	2.82	0.01	0.03	0.04	1166
02:00	4.73	42.08	69.80	0.12	0.70	1.06	0.20	0.06	1.78	2.96	0.00	0.03	0.04	1161
02:30	4.70	37.43	58.23	0.13	0.72	1.06	0.20	0.07	1.59	2.47	0.01	0.03	0.04	1152
03:00	4.15	31.64	60.04	0.13	0.69	1.05	0.17	0.07	1.32	2.51	0.01	0.03	0.04	1140
03:30	3.93	29.19	67.03	0.13	0.71	1.04	0.16	0.11	1.21	2.78	0.01	0.03	0.04	1146
04:00	4.00	24.66	67.67	0.12	0.73	1.05	0.17	0.06	1.02	2.80	0.01	0.03	0.04	1161
04:30	4.81	27.42	65.50	0.12	0.70	1.05	0.21	0.08	1.18	2.83	0.01	0.03	0.05	1172
05:00	4.99	26.79	69.06	0.11	0.70	1.05	0.22	0.08	1.17	3.02	0.00	0.03	0.05	1158
05:30	5.29	39.64	78.09	0.13	0.72	1.07	0.22	0.09	1.68	3.31	0.01	0.03	0.05	1140
06:00	5.34	31.54	70.93	0.20	0.62	0.83	0.23	0.08	1.38	3.10	0.01	0.03	0.04	1161
06:30	4.60	22.97	63.65	0.40	0.45	0.22	0.21	0.10	1.04	2.89	0.02	0.02	0.01	1159
07:00	4.71	36.57	67.55	0.39	0.43	0.22	0.21	0.09	1.65	3.05	0.02	0.02	0.01	1145
07:30	4.17	23.89	63.55	0.41	0.40	0.23	0.18	0.08	1.03	2.74	0.02	0.02	0.01	1132
08:00	4.13	24.93	69.04	0.46	0.51	0.41	0.18	0.09	1.08	3.00	0.02	0.02	0.02	1169
08:30	5.62	20.79	66.74	0.11	0.73	1.07	0.24	0.07	0.91	2.91	0.00	0.03	0.05	1176
09:00	6.03	39.25	64.15	0.13	0.68	1.02	0.26	0.07	1.67	2.73	0.01	0.03	0.04	1152
09:30	7.96	83.46	124.19	0.44	0.31	0.21	0.33	0.07	3.51	5.22	0.02	0.01	0.01	1129
10:00	3.98	31.38	61.22	0.38	0.32	0.19	0.17	0.06	1.36	2.65	0.02	0.01	0.01	1158
10:30	3.11	22.87	66.27	2.84	0.33	0.21	0.13	0.06	0.98	2.84	0.12	0.01	0.01	1186
11:00	4.73	22.79	72.56	0.40	0.28	0.24	0.20	0.06	0.96	3.05	0.02	0.01	0.01	1173
11:30	5.43	19.93	62.67	0.41	0.29	0.24	0.23	0.05	0.84	2.65	0.02	0.01	0.01	1165
12:00	8.00	22.12	68.64	0.42	0.34	0.22	0.35	0.07	0.96	2.97	0.02	0.01	0.01	1143
12:30	8.88	14.68	65.36	0.41	0.27	0.25	0.38	0.13	0.62	2.76	0.02	0.01	0.01	1140
13:00	9.89	24.57	61.55	0.41	0.28	0.22	0.43	0.13	1.06	2.65	0.02	0.01	0.01	1151
13:30	9.27	23.15	56.79	0.59	0.28	0.22	0.38	0.61	0.96	2.36	0.02	0.01	0.01	1162
14:00	7.74	12.82	62.32	0.40	0.29	0.26	0.33	0.04	0.55	2.67	0.02	0.01	0.01	1161
14:30	10.38	25.73	66.74	0.41	0.31	0.26	0.44	0.04	1.09	2.82	0.02	0.01	0.01	1145
15:00	9.36	20.02	53.72	0.40	0.30	0.21	0.39	0.06	0.83	2.23	0.02	0.01	0.01	1129
15:30	8.54	15.72	61.17	0.95	0.29	0.18	0.37	0.57	0.67	2.62	0.04	0.01	0.01	1139
16:00	14.62	29.68	62.61	0.38	0.39	0.32	0.61	0.24	1.23	2.60	0.02	0.02	0.01	1120
16:30	10.14	21.33	61.72	0.13	0.77	1.06	0.42	0.09	0.89	2.56	0.01	0.03	0.04	1137
17:00	9.38	8.77	65.51	0.12	0.78	1.11	0.39	0.11	0.37	2.76	0.01	0.03	0.05	1135
17:30	7.70	10.21	63.65	0.13	0.75	1.14	0.33	0.36	0.44	2.73	0.01	0.03	0.05	1132
18:00	8.48	11.14	61.60	0.20	0.69	0.91	0.36	0.12	0.47	2.60	0.01	0.03	0.04	1118
18:30	8.30	17.82	61.89	0.71	0.33	0.22	0.36	1.30	0.77	2.68	0.03	0.01	0.01	1122
19:00	8.87	19.35	59.23	0.41	0.31	0.18	0.37	0.11	0.80	2.46	0.02	0.01	0.01	1127
19:30	7.24	8.93	71.73	0.41	0.27	0.18	0.31	0.07	0.38	3.06	0.02	0.01	0.01	1136
20:00	8.05	12.59	63.42	0.31	0.47	0.41	0.35	0.06	0.54	2.72	0.01	0.02	0.02	1143
20:30	8.67	11.16	68.63	0.12	0.67	1.06	0.37	0.06	0.47	2.91	0.00	0.03	0.04	1143
21:00	9.19	7.98	71.70	0.13	0.68	1.08	0.39	0.13	0.34	3.07	0.01	0.03	0.05	1141
21:30	7.98	13.48	54.50	0.17	0.73	1.06	0.35	0.06	0.58	2.36	0.01	0.03	0.05	1120
22:00	9.10	20.79	60.32	0.12	0.70	1.05	0.39	0.13	0.88	2.55	0.00	0.03	0.04	1145
22:30	8.52	17.12	69.00	0.12	0.70	1.04	0.34	0.05	0.68	2.76	0.00	0.03	0.04	1136
23:00	7.90	8.67	65.58	0.12	0.66	1.06	0.32	0.06	0.35	2.64	0.00	0.03	0.04	1151
23:30	8.23	14.62	69.76	0.12	0.69	1.04	0.34	0.06	0.61	2.89	0.01	0.03	0.04	1143
00:00	8.31	13.73	62.54	0.15	0.68	1.02	0.35	0.07	0.58	2.63	0.01	0.03	0.04	1139
min	3,11	7,98	53,72	0,11	0,27	0,18	0,13	0,04	0,34	2,23	0,00	0,01	0,01	1118
max	14,62	83,46	124,19	2,84	0,78	1,14	0,61	1,30	3,51	5,22	0,12	0,03	0,05	1186
moyenne	6,96	23,95	66,28	0,33	0,54	0,68								1147
Total							14,14	21,02	48,82	135,03	0,67	1,09	1,37	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	10,25			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				99,65			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.