

LVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Lasse	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Pouss ières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.01	0.09	68.33	0.12	0.56	1.08	0.26	0.08	0.00	2.95	0.01	0.02	0.05	1154
01:00	6.29	2.77	67.91	0.12	0.58	1.08	0.27	0.13	0.12	2.94	0.01	0.03	0.05	1133
01:30	6.59	5.30	64.68	0.14	0.58	1.07	0.27	0.07	0.22	2.68	0.01	0.02	0.04	1141
02:00	8.07	6.00	64.51	0.11	0.59	1.07	0.34	0.11	0.25	2.70	0.00	0.02	0.04	1157
02:30	8.44	5.94	68.12	0.12	0.54	1.07	0.36	0.07	0.25	2.92	0.01	0.02	0.05	1161
03:00	8.93	6.36	65.13	0.11	0.60	1.06	0.39	0.07	0.27	2.81	0.00	0.03	0.05	1145
03:30	7.38	4.25	66.39	0.12	0.57	1.07	0.32	0.08	0.18	2.85	0.01	0.02	0.05	1132
04:00	8.71	3.71	67.85	0.11	0.61	1.10	0.36	0.06	0.15	2.79	0.00	0.03	0.05	1138
04:30	7.91	3.67	67.74	0.12	0.59	1.09	0.33	0.07	0.15	2.82	0.01	0.02	0.05	1141
05:00	8.60	7.31	67.94	0.11	0.64	1.07	0.36	0.06	0.31	2.87	0.00	0.03	0.05	1140
05:30	7.39	3.47	67.41	0.12	0.64	1.07	0.30	0.06	0.14	2.78	0.00	0.03	0.04	1140
06:00	8.14	6.30	63.14	0.19	0.59	0.81	0.34	0.07	0.26	2.64	0.01	0.02	0.03	1144
06:30	7.40	6.51	68.35	0.39	0.47	0.17	0.32	0.08	0.28	2.92	0.02	0.02	0.01	1132
07:00	6.73	5.98	54.99	0.41	0.50	0.17	0.30	0.08	0.26	2.42	0.02	0.02	0.01	1130
07:30	6.69	5.77	60.26	0.39	0.48	0.17	0.30	0.13	0.26	2.68	0.02	0.02	0.01	1148
08:00	8.40	8.01	71.56	0.31	0.54	0.42	0.36	0.08	0.35	3.08	0.01	0.02	0.02	1151
08:30	7.11	3.27	62.14	0.13	0.54	1.06	0.31	0.06	0.14	2.70	0.01	0.02	0.05	1152
09:00	6.17	1.06	65.02	0.12	0.57	1.08	0.27	0.21	0.05	2.82	0.01	0.02	0.05	1184
09:30	5.68	2.21	63.99	0.12	0.53	1.07	0.25	0.08	0.10	2.83	0.01	0.02	0.05	1158
10:00	5.70	2.68	67.49	0.10	0.56	1.09	0.24	0.06	0.11	2.88	0.00	0.02	0.05	1141
10:30	7.99	4.29	69.90	0.11	0.59	1.09	0.35	0.07	0.19	3.02	0.00	0.03	0.05	1148
11:00	6.59	2.80	67.80	0.11	0.61	1.10	0.28	0.08	0.12	2.90	0.00	0.03	0.05	1130
11:30	9.16	7.60	61.30	0.12	0.56	1.10	0.39	0.06	0.32	2.61	0.01	0.02	0.05	1122
12:00	7.64	2.65	68.17	0.11	0.62	1.10	0.32	0.06	0.11	2.85	0.00	0.03	0.05	1136
12:30	9.14	7.11	69.59	0.10	0.56	1.07	0.40	0.09	0.31	3.05	0.00	0.02	0.05	1158
13:00	10.61	13.08	63.05	0.15	0.63	1.08	0.46	0.43	0.57	2.74	0.01	0.03	0.05	1143
13:30	7.57	3.39	68.04	0.11	0.63	1.10	0.32	0.06	0.14	2.90	0.00	0.03	0.05	1120
14:00	8.18	4.12	63.86	0.12	0.55	1.13	0.34	0.08	0.17	2.68	0.01	0.02	0.05	1145
14:30	8.47	7.23	66.29	0.12	0.59	1.10	0.35	0.05	0.30	2.76	0.01	0.02	0.05	1132
15:00	9.34	11.47	66.68	0.15	0.62	1.09	0.39	0.07	0.48	2.80	0.01	0.03	0.05	1136
15:30	8.86	11.88	68.43	0.12	0.61	1.10	0.37	0.10	0.50	2.87	0.01	0.03	0.05	1134
16:00	7.55	1.81	66.77	0.30	0.62	1.09	0.31	0.54	0.08	2.79	0.01	0.03	0.05	1136
16:30	9.09	17.38	71.47	0.51	0.62	1.05	0.39	0.07	0.75	3.08	0.02	0.03	0.05	1151
17:00	8.76	9.09	63.00	0.47	0.61	1.07	0.37	0.07	0.39	2.69	0.02	0.03	0.05	1143
17:30	7.16	7.18	66.60	0.11	0.59	1.07	0.30	0.05	0.30	2.80	0.00	0.03	0.05	1154
18:00	8.77	9.98	66.35	0.18	0.49	0.80	0.37	0.06	0.43	2.83	0.01	0.02	0.03	1154
18:30	8.39	13.03	68.03	0.38	0.27	0.17	0.36	0.05	0.56	2.95	0.02	0.01	0.01	1153
19:00	9.40	10.94	62.99	0.36	0.27	0.17	0.42	0.05	0.48	2.79	0.02	0.01	0.01	1156
19:30	7.91	14.21	60.24	0.48	0.25	0.17	0.35	0.35	0.63	2.65	0.02	0.01	0.01	1149
20:00	8.36	15.49	61.18	0.68	0.30	0.40	0.36	0.05	0.67	2.64	0.03	0.01	0.02	1161
20:30	9.63	15.34	66.67	0.12	0.44	1.06	0.40	0.04	0.64	2.78	0.00	0.02	0.04	1155
21:00	9.68	12.52	68.57	0.11	0.43	1.08	0.40	0.05	0.51	2.82	0.00	0.02	0.04	1150
21:30	7.85	4.29	70.07	0.12	0.40	1.11	0.33	0.05	0.18	2.91	0.01	0.02	0.05	1149
22:00	7.66	8.09	66.39	0.23	0.42	1.08	0.34	0.06	0.36	2.95	0.01	0.02	0.05	1151
22:30	7.73	12.08	65.59	0.13	0.45	1.09	0.33	0.16	0.52	2.81	0.01	0.02	0.05	1127
23:00	9.09	18.09	59.75	2.02	0.43	1.06	0.40	1.60	0.79	2.61	0.09	0.02	0.05	1150
23:30	7.90	19.43	75.06	0.13	0.45	1.09	0.33	0.05	0.80	3.09	0.01	0.02	0.04	1125
00:00	10.55	18.54	66.13	0.11	0.43	1.08	0.43	0.05	0.75	2.68	0.00	0.02	0.04	1134
min	5.68	0.09	54.99	0.10	0.25	0.17	0.24	0.04	0.00	2.42	0.00	0.01	0.01	1120
max	10.61	19.43	75.06	2.02	0.64	1.13	0.46	1.60	0.80	3.09	0.09	0.03	0.05	1184
moyenne	8.03	7.79	66.06	0.23	0.53	0.93								1144
Total							16.42	18.08	15.92	135.11	0.48	1.08	1.89	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100.00	8.76			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						99.44	

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.