

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg								Process
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Pouss ieres	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S	
Ligne 1															
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0		
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30									
Autre seuil						150								850,00	
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	
00:30	7.47	42.62	64.32	0.12	0.58	1.01	0.31	0.04	1.77	2.67	0.01	0.02	0.04	1163	
01:00	5.41	37.18	68.66	0.12	0.55	1.01	0.23	0.06	1.57	2.90	0.01	0.02	0.04	1157	
01:30	5.27	34.55	68.00	0.13	0.54	1.02	0.22	0.06	1.47	2.88	0.01	0.02	0.04	1151	
02:00	5.59	28.50	67.40	0.13	0.56	1.04	0.23	0.05	1.19	2.81	0.01	0.02	0.04	1127	
02:30	5.43	32.34	64.59	0.14	0.53	1.02	0.23	0.05	1.36	2.71	0.01	0.02	0.04	1144	
03:00	4.98	29.29	67.13	0.13	0.50	1.03	0.21	0.09	1.24	2.83	0.01	0.02	0.04	1136	
03:30	5.35	24.54	67.74	0.13	0.51	1.04	0.23	0.06	1.04	2.87	0.01	0.02	0.04	1153	
04:00	7.14	29.03	65.19	0.12	0.49	1.05	0.31	0.06	1.26	2.82	0.01	0.02	0.05	1155	
04:30	7.02	29.21	58.96	0.13	0.52	1.05	0.31	0.07	1.27	2.57	0.01	0.02	0.05	1146	
05:00	8.21	23.37	71.60	0.13	0.54	1.06	0.35	0.07	1.00	3.07	0.01	0.02	0.05	1129	
05:30	8.93	19.50	65.91	0.14	0.50	1.06	0.38	0.07	0.83	2.81	0.01	0.02	0.05	1146	
06:00	8.23	21.85	62.21	0.20	0.43	0.79	0.36	0.05	0.95	2.69	0.01	0.02	0.03	1156	
06:30	7.43	28.17	67.80	0.40	0.40	0.17	0.32	0.05	1.22	2.93	0.02	0.02	0.01	1144	
07:00	5.65	28.26	65.36	0.40	0.41	0.17	0.24	0.05	1.20	2.78	0.02	0.02	0.01	1154	
07:30	5.98	33.86	67.91	0.41	0.42	0.17	0.25	0.05	1.42	2.85	0.02	0.02	0.01	1149	
08:00	5.65	53.41	95.82	0.34	0.52	0.41	0.24	0.08	2.29	4.10	0.01	0.02	0.02	1148	
08:30	5.45	26.17	64.51	0.14	0.67	1.06	0.23	0.08	1.12	2.75	0.01	0.03	0.05	1155	
09:00	6.78	20.53	60.46	0.30	0.51	0.79	0.30	0.40	0.90	2.65	0.01	0.02	0.03	1145	
09:30	8.85	13.62	64.94	0.42	0.12	0.17	0.40	0.08	0.61	2.92	0.02	0.01	0.01	1149	
10:00	9.43	11.83	67.52	0.43	0.08	0.17	0.40	0.06	0.50	2.86	0.02	0.00	0.01	1113	
10:30	9.87	10.61	58.24	0.42	0.12	0.17	0.42	0.06	0.45	2.45	0.02	0.01	0.01	1131	
11:00	6.72	2.98	64.76	0.41	0.15	0.17	0.28	0.06	0.12	2.69	0.02	0.01	0.01	1144	
11:30	7.12	6.18	64.29	0.42	0.11	0.17	0.31	0.07	0.27	2.79	0.02	0.00	0.01	1172	
12:00	9.72	15.61	68.79	0.41	0.13	0.17	0.43	0.10	0.68	3.01	0.02	0.01	0.01	1147	
12:30	9.70	11.91	64.85	0.42	0.16	0.17	0.42	0.14	0.52	2.82	0.02	0.01	0.01	1128	
13:00	8.07	10.89	70.88	0.47	0.13	0.17	0.36	0.09	0.49	3.18	0.02	0.01	0.01	1147	
13:30	7.52	19.23	54.06	0.41	0.08	0.17	0.33	0.09	0.85	2.38	0.02	0.00	0.01	1126	
14:00	7.24	7.02	72.10	0.44	0.14	0.18	0.31	0.09	0.30	3.07	0.02	0.01	0.01	1136	
14:30	7.48	8.79	62.84	0.40	0.12	0.17	0.34	0.08	0.40	2.83	0.02	0.01	0.01	1141	
15:00	9.53	9.45	64.05	0.39	0.14	0.18	0.43	0.10	0.43	2.89	0.02	0.01	0.01	1143	
15:30	7.96	9.14	69.84	0.40	0.16	0.18	0.36	0.13	0.42	3.18	0.02	0.01	0.01	1141	
16:00	7.14	6.72	62.92	0.65	0.11	0.18	0.31	0.09	0.29	2.71	0.03	0.00	0.01	1107	
16:30	11.60	10.84	68.70	1.34	0.12	0.18	0.50	0.10	0.47	2.96	0.06	0.01	0.01	1111	
17:00	13.43	7.86	67.03	0.40	0.08	0.18	0.57	0.07	0.33	2.83	0.02	0.00	0.01	1117	
17:30	8.25	5.24	68.22	0.40	0.15	0.17	0.37	0.12	0.23	3.03	0.02	0.01	0.01	1149	
18:00	9.26	6.64	68.50	0.39	0.11	0.18	0.40	0.08	0.29	2.97	0.02	0.00	0.01	1133	
18:30	9.10	7.42	62.23	0.40	0.10	0.17	0.39	0.08	0.32	2.70	0.02	0.00	0.01	1139	
19:00	9.23	4.87	71.66	0.40	0.11	0.18	0.40	0.07	0.21	3.11	0.02	0.00	0.01	1142	
19:30	6.35	2.82	58.12	0.42	0.13	0.17	0.28	0.09	0.13	2.58	0.02	0.01	0.01	1156	
20:00	8.57	7.36	71.68	0.31	0.25	0.41	0.39	0.09	0.33	3.24	0.01	0.01	0.02	1140	
20:30	7.00	1.31	63.94	0.11	0.46	1.12	0.29	0.09	0.05	2.68	0.00	0.02	0.05	1136	
21:00	8.67	4.92	66.84	0.09	0.45	1.08	0.38	0.08	0.22	2.94	0.00	0.02	0.05	1144	
21:30	7.92	3.42	65.49	0.10	0.42	1.11	0.34	0.13	0.15	2.82	0.00	0.02	0.05	1138	
22:00	8.27	4.28	64.19	0.11	0.45	1.12	0.35	0.10	0.18	2.72	0.00	0.02	0.05	1144	
22:30	8.49	6.12	73.83	0.12	0.46	1.12	0.36	0.08	0.26	3.12	0.01	0.02	0.05	1133	
23:00	7.80	1.81	66.22	0.11	0.44	1.14	0.32	0.09	0.08	2.76	0.00	0.02	0.05	1133	
23:30	8.23	3.85	64.48	0.13	0.44	1.12	0.35	0.10	0.16	2.75	0.01	0.02	0.05	1149	
00:00	7.85	3.36	67.58	0.11	0.50	1.12	0.34	0.09	0.14	2.89	0.00	0.02	0.05	1141	
min	4.98	1.31	54.06	0.09	0.08	0.17	0.21	0.04	0.05	2.38	0.00	0.00	0.01	1107	
max	13.43	53.41	95.82	1.34	0.67	1.14	0.57	0.40	2.29	4.10	0.06	0.03	0.05	1172	
moyenne	7.76	16.01	66.51	0.30	0.33	0.58								1141	
Total							16.07	13.43	32.94	137.57	0.63	0.67	1.20		

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100.00	6.49			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						94.44	

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.