

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.68	15.99	70.53	0.11	0.90	0.98	0.33	0.09	0.68	3.02	0.00	0.04	0.04	1146
01:00	8.35	15.88	62.42	0.10	0.95	0.99	0.36	0.07	0.68	2.66	0.00	0.04	0.04	1130
01:30	7.11	11.81	68.79	0.10	0.95	0.98	0.31	0.08	0.51	2.96	0.00	0.04	0.04	1124
02:00	8.55	11.57	63.19	0.11	0.88	0.98	0.36	0.06	0.48	2.64	0.00	0.04	0.04	1126
02:30	7.67	10.82	71.18	0.13	0.80	0.97	0.33	0.16	0.46	3.04	0.01	0.03	0.04	1164
03:00	9.19	13.23	63.39	0.13	0.79	0.97	0.38	0.05	0.55	2.65	0.01	0.03	0.04	1132
03:30	6.51	4.51	68.04	0.13	0.83	0.98	0.27	0.06	0.19	2.81	0.01	0.03	0.04	1133
04:00	9.37	14.88	61.35	0.25	0.86	0.96	0.38	0.05	0.61	2.50	0.01	0.04	0.04	1138
04:30	9.60	15.11	53.78	0.12	0.99	0.94	0.39	0.12	0.62	2.20	0.00	0.04	0.04	1136
05:00	7.09	3.00	72.88	1.37	1.03	0.95	0.29	0.07	0.12	3.02	0.06	0.04	0.04	1143
05:30	5.06	0.40	64.57	0.11	1.03	0.98	0.21	0.13	0.02	2.73	0.00	0.04	0.04	1163
06:00	7.05	11.67	63.61	0.19	0.97	0.73	0.31	0.39	0.51	2.80	0.01	0.04	0.03	1162
06:30	9.43	18.30	65.84	0.32	0.91	0.17	0.42	0.07	0.81	2.92	0.01	0.04	0.01	1124
07:00	8.78	16.03	53.05	0.33	0.85	0.17	0.38	0.05	0.69	2.29	0.01	0.04	0.01	1118
07:30	7.57	13.19	66.61	0.33	0.82	0.17	0.33	0.08	0.57	2.86	0.01	0.04	0.01	1131
08:00	7.23	16.34	64.39	0.27	0.82	0.38	0.31	0.07	0.70	2.74	0.01	0.04	0.02	1127
08:30	8.72	27.10	62.85	0.13	0.88	0.97	0.35	0.04	1.09	2.52	0.01	0.04	0.04	1121
09:00	7.70	28.54	51.01	0.12	0.94	0.93	0.31	0.08	1.15	2.05	0.00	0.04	0.04	1120
09:30	8.79	22.19	61.95	0.12	1.05	0.93	0.36	0.06	0.90	2.53	0.00	0.04	0.04	1136
10:00	8.86	13.79	61.81	0.13	1.05	0.93	0.36	0.11	0.56	2.51	0.01	0.04	0.04	1128
10:30	6.96	3.34	71.76	0.13	1.01	0.94	0.29	0.06	0.14	2.96	0.01	0.04	0.04	1146
11:00	5.64	8.07	65.43	0.13	1.11	0.94	0.24	0.07	0.34	2.73	0.01	0.05	0.04	1153
11:30	7.92	15.55	67.61	0.14	1.11	0.95	0.33	0.06	0.65	2.83	0.01	0.05	0.04	1154
12:00	8.99	18.61	63.86	0.12	1.09	0.95	0.37	0.06	0.78	2.66	0.01	0.05	0.04	1140
12:30	7.99	11.42	67.76	0.11	1.10	0.96	0.33	0.08	0.48	2.83	0.00	0.05	0.04	1139
13:00	7.06	10.43	62.40	0.11	1.28	0.97	0.29	0.08	0.44	2.60	0.00	0.05	0.04	1131
13:30	8.24	14.09	59.77	0.10	1.28	0.97	0.34	0.05	0.58	2.47	0.00	0.05	0.04	1128
14:00	9.60	31.10	65.69	0.27	1.16	0.50	0.40	0.21	1.28	2.70	0.01	0.05	0.02	1129
14:30	6.03	11.27	62.78	0.31	0.97	0.17	0.26	0.07	0.49	2.74	0.01	0.04	0.01	1149
15:00	8.00	22.90	62.32	0.31	0.97	0.17	0.35	0.07	1.00	2.71	0.01	0.04	0.01	1124
15:30	7.99	12.79	66.64	0.31	0.81	0.20	0.35	0.08	0.55	2.88	0.01	0.03	0.01	1136
16:00	7.06	9.97	66.47	0.31	0.82	0.21	0.31	0.08	0.44	2.93	0.01	0.04	0.01	1146
16:30	7.09	8.62	65.65	0.31	0.82	0.19	0.32	0.07	0.38	2.92	0.01	0.04	0.01	1162
17:00	6.75	5.73	68.13	0.32	0.81	0.18	0.29	0.06	0.25	2.97	0.01	0.04	0.01	1153
17:30	8.08	13.14	52.56	0.43	0.75	0.17	0.35	0.08	0.57	2.29	0.02	0.03	0.01	1143
18:00	8.28	14.91	66.32	0.47	0.79	0.17	0.36	0.07	0.65	2.91	0.02	0.03	0.01	1144
18:30	7.89	10.37	62.93	0.48	0.74	0.17	0.34	0.09	0.45	2.71	0.02	0.03	0.01	1142
19:00	8.27	13.32	64.48	0.37	0.71	0.17	0.37	0.07	0.59	2.85	0.02	0.03	0.01	1154
19:30	7.65	10.87	65.17	0.33	0.72	0.17	0.34	0.10	0.48	2.88	0.01	0.03	0.01	1153
20:00	7.97	10.60	71.49	0.26	0.76	0.41	0.35	0.09	0.46	3.12	0.01	0.03	0.02	1143
20:30	8.18	7.29	62.73	0.11	0.83	0.97	0.34	0.07	0.31	2.64	0.00	0.03	0.04	1135
21:00	8.59	12.65	65.48	0.11	0.87	0.95	0.36	0.05	0.52	2.71	0.00	0.04	0.04	1140
21:30	8.07	6.13	67.19	0.11	0.92	0.96	0.33	0.07	0.25	2.74	0.00	0.04	0.04	1137
22:00	7.76	4.98	67.36	0.12	0.96	0.98	0.32	0.08	0.20	2.75	0.00	0.04	0.04	1152
22:30	7.99	8.16	71.57	0.13	0.93	0.97	0.33	0.11	0.34	2.97	0.01	0.04	0.04	1149
23:00	8.11	4.85	68.15	0.11	0.95	0.97	0.35	0.09	0.21	2.91	0.00	0.04	0.04	1151
23:30	7.19	5.46	65.02	0.12	1.05	1.01	0.30	0.09	0.23	2.69	0.00	0.04	0.04	1126
00:00	8.26	6.25	64.12	0.11	1.10	1.00	0.34	0.07	0.26	2.66	0.00	0.05	0.04	1133
min	5,06	0,40	51,01	0,10	0,71	0,17	0,21	0,04	0,02	2,05	0,00	0,03	0,01	1118
max	9,60	31,10	72,88	1,37	1,28	1,01	0,42	0,39	1,28	3,12	0,06	0,05	0,04	1164
moyenne	7,87	12,44	64,63	0,23	0,93	0,70								1139
Total							15,97	15,02	25,20	131,23	0,46	1,89	1,40	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	7,42			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.