

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO2	Q-NOx	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.12	18.21	68.87	0.09	0.79	1.06	0.30	0.04	0.76	2.86	0.00	0.03	0.04	1160
01:00	7.94	15.44	64.50	0.11	0.78	1.07	0.33	0.20	0.65	2.70	0.00	0.03	0.04	1156
01:30	8.15	11.41	72.02	0.10	0.72	1.07	0.34	0.06	0.48	3.05	0.00	0.03	0.05	1152
02:00	7.52	11.17	63.60	0.11	0.78	1.07	0.32	0.09	0.48	2.72	0.00	0.03	0.05	1144
02:30	8.25	13.25	70.44	0.11	0.75	1.07	0.35	0.06	0.57	3.03	0.00	0.03	0.05	1149
03:00	8.32	13.26	70.67	0.53	0.76	1.05	0.36	0.14	0.57	3.06	0.02	0.03	0.05	1153
03:30	8.34	10.92	65.19	0.11	0.71	1.07	0.36	0.06	0.47	2.80	0.00	0.03	0.05	1157
04:00	7.74	16.50	66.33	0.11	0.75	1.09	0.33	0.09	0.71	2.84	0.00	0.03	0.05	1154
04:30	8.43	16.62	63.18	0.11	0.69	1.09	0.36	0.07	0.70	2.67	0.00	0.03	0.05	1141
05:00	7.85	13.81	63.06	0.11	0.73	1.07	0.34	0.09	0.59	2.70	0.00	0.03	0.05	1158
05:30	7.96	21.41	70.65	0.11	0.70	1.07	0.34	0.08	0.92	3.04	0.00	0.03	0.05	1155
06:00	7.93	22.42	63.64	0.18	0.64	0.82	0.33	0.06	0.95	2.69	0.01	0.03	0.03	1131
06:30	7.84	26.80	66.75	0.31	0.45	0.20	0.35	0.08	1.18	2.94	0.01	0.02	0.01	1137
07:00	8.39	21.13	60.85	0.31	0.46	0.23	0.37	0.05	0.92	2.65	0.01	0.02	0.01	1127
07:30	6.90	24.58	65.66	0.31	0.45	0.22	0.31	0.06	1.09	2.92	0.01	0.02	0.01	1118
08:00	8.65	19.85	69.19	0.26	0.56	0.45	0.37	0.07	0.86	2.99	0.01	0.02	0.02	1134
08:30	7.62	9.20	66.82	0.12	0.67	0.99	0.32	0.08	0.39	2.83	0.01	0.03	0.04	1135
09:00	7.76	13.44	66.18	0.12	0.62	0.98	0.34	0.08	0.59	2.89	0.01	0.03	0.04	1158
09:30	8.91	14.70	65.53	0.14	0.65	0.97	0.38	0.07	0.63	2.81	0.01	0.03	0.04	1129
10:00	7.12	6.42	63.75	0.12	0.63	1.00	0.31	0.07	0.28	2.80	0.01	0.03	0.04	1146
10:30	7.70	7.91	68.92	0.13	0.65	1.06	0.33	0.08	0.34	2.96	0.01	0.03	0.05	1137
11:00	7.58	5.59	67.34	0.13	0.62	1.05	0.33	0.15	0.24	2.93	0.01	0.03	0.05	1141
11:30	8.64	14.05	63.95	0.13	0.69	1.05	0.37	0.06	0.60	2.75	0.01	0.03	0.04	1134
12:00	8.61	12.54	65.31	1.36	0.68	1.04	0.36	0.05	0.53	2.76	0.06	0.03	0.04	1150
12:30	7.40	6.58	69.36	0.11	0.69	1.06	0.31	0.06	0.28	2.92	0.00	0.03	0.04	1160
13:00	8.05	7.86	67.82	0.11	0.61	1.08	0.34	0.07	0.34	2.90	0.00	0.03	0.05	1154
13:30	8.01	5.04	67.04	0.11	0.64	1.09	0.35	0.08	0.22	2.91	0.00	0.03	0.05	1153
14:00	7.59	6.82	57.91	0.13	0.59	1.09	0.34	0.07	0.30	2.57	0.01	0.03	0.05	1148
14:30	8.65	8.28	68.54	0.13	0.70	1.13	0.36	0.09	0.35	2.89	0.01	0.03	0.05	1124
15:00	7.90	8.92	63.88	0.12	0.65	1.11	0.35	0.09	0.39	2.79	0.01	0.03	0.05	1131
15:30	7.93	7.64	65.76	0.11	0.63	1.10	0.35	0.08	0.34	2.89	0.01	0.03	0.05	1152
16:00	8.32	7.15	71.19	0.11	0.64	1.09	0.37	0.09	0.32	3.14	0.00	0.03	0.05	1143
16:30	8.10	12.35	63.64	0.11	0.66	1.07	0.36	0.06	0.55	2.83	0.00	0.03	0.05	1141
17:00	8.45	10.18	65.64	0.12	0.63	1.08	0.37	0.06	0.44	2.84	0.01	0.03	0.05	1145
17:30	7.69	7.73	66.41	0.10	0.67	1.09	0.33	0.05	0.33	2.82	0.00	0.03	0.05	1151
18:00	8.26	9.28	65.23	0.16	0.60	0.83	0.35	0.06	0.39	2.74	0.01	0.03	0.03	1133
18:30	8.32	8.48	67.34	0.29	0.46	0.19	0.37	0.05	0.38	2.98	0.01	0.02	0.01	1156
19:00	9.38	11.05	62.87	0.29	0.49	0.19	0.41	0.09	0.49	2.77	0.01	0.02	0.01	1132
19:30	7.29	6.27	69.94	0.29	0.51	0.19	0.32	0.05	0.27	3.03	0.01	0.02	0.01	1124
20:00	7.74	5.13	69.22	0.23	0.52	0.43	0.34	0.06	0.23	3.05	0.01	0.02	0.02	1136
20:30	7.76	8.81	60.71	0.09	0.55	1.08	0.34	0.05	0.38	2.64	0.00	0.02	0.05	1148
21:00	7.90	8.17	71.21	0.10	0.53	1.10	0.33	0.06	0.34	2.97	0.00	0.02	0.05	1130
21:30	7.96	10.82	64.10	0.10	0.58	1.08	0.32	0.05	0.44	2.61	0.00	0.02	0.04	1134
22:00	7.72	6.07	69.85	0.09	0.55	1.06	0.32	0.07	0.25	2.91	0.00	0.02	0.04	1162
22:30	7.98	7.29	66.47	0.10	0.53	1.06	0.34	0.07	0.31	2.81	0.00	0.02	0.04	1161
23:00	8.18	7.31	66.27	0.09	0.49	1.03	0.35	0.07	0.31	2.83	0.00	0.02	0.04	1178
23:30	7.97	10.34	66.45	0.09	0.51	1.01	0.34	0.06	0.44	2.83	0.00	0.02	0.04	1149
00:00	8.14	8.04	66.94	0.09	0.50	1.03	0.34	0.06	0.33	2.79	0.00	0.02	0.04	1131
min	6,90	5,04	57,91	0,09	0,45	0,19	0,30	0,04	0,22	2,57	0,00	0,02	0,01	1118
max	9,38	26,80	72,02	1,36	0,79	1,13	0,41	0,20	1,18	3,14	0,06	0,03	0,05	1178
moyenne	8,00	11,59	66,38	0,18	0,62	0,92								1144
Total							16,49	13,02	23,91	136,85	0,36	1,28	1,89	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	6,30			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.