

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussieres	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	3.54	35.04	64.16	0.13	0.59	0.96	0.15	0.05	1.47	2.69	0.01	0.02	0.04	1122
01:00	3.79	33.54	64.84	0.13	0.62	0.93	0.16	0.05	1.37	2.66	0.01	0.03	0.04	1150
01:30	4.64	29.42	69.71	0.12	0.59	0.94	0.19	0.05	1.22	2.90	0.01	0.02	0.04	1161
02:00	5.00	30.71	66.35	0.11	0.61	0.97	0.21	0.06	1.28	2.77	0.00	0.03	0.04	1160
02:30	6.66	22.51	68.75	0.11	0.58	1.04	0.28	0.08	0.96	2.92	0.00	0.02	0.04	1159
03:00	9.03	23.25	61.69	0.12	0.61	1.06	0.38	0.09	0.98	2.59	0.00	0.03	0.04	1146
03:30	9.08	29.85	70.06	0.11	0.57	1.03	0.39	0.08	1.28	3.00	0.00	0.02	0.04	1161
04:00	6.57	31.46	61.65	0.20	0.62	1.04	0.28	1.38	1.34	2.63	0.11	0.03	0.04	1131
04:30	7.44	43.85	70.14	0.12	0.61	1.04	0.32	0.06	1.90	3.04	0.01	0.03	0.04	1127
05:00	8.68	26.47	68.15	0.11	0.66	1.03	0.37	0.09	1.14	2.94	0.00	0.03	0.04	1127
05:30	10.14	25.28	64.98	0.11	0.61	1.01	0.43	0.07	1.07	2.75	0.00	0.03	0.04	1129
06:00	8.97	25.41	68.26	0.19	0.47	0.78	0.39	0.07	1.10	2.96	0.01	0.02	0.03	1138
06:30	7.08	34.38	63.23	0.40	0.29	0.18	0.31	0.08	1.49	2.75	0.02	0.01	0.01	1123
07:00	7.09	31.80	64.79	0.39	0.30	0.18	0.31	0.06	1.39	2.83	0.02	0.01	0.01	1127
07:30	6.61	27.88	69.71	0.39	0.34	0.19	0.29	0.07	1.22	3.05	0.02	0.01	0.01	1135
08:00	7.10	28.89	68.34	0.29	0.40	0.45	0.31	0.08	1.28	3.03	0.01	0.02	0.02	1155
08:30	8.53	21.51	63.45	0.10	0.57	1.03	0.37	0.07	0.92	2.72	0.00	0.02	0.04	1135
09:00	8.53	12.75	65.21	0.10	0.55	1.02	0.37	0.10	0.55	2.83	0.00	0.02	0.04	1165
09:30	6.18	7.70	66.20	0.10	0.57	1.01	0.27	0.10	0.33	2.88	0.00	0.02	0.04	1146
10:00	8.53	11.30	69.69	0.10	0.55	1.09	0.36	0.06	0.48	2.94	0.00	0.02	0.05	1124
10:30	8.64	13.72	63.24	0.09	0.56	1.06	0.37	0.05	0.59	2.70	0.00	0.02	0.05	1146
11:00	8.31	11.38	52.19	0.75	0.55	1.04	0.35	0.28	0.48	2.20	0.03	0.02	0.04	1141
11:30	7.39	6.42	60.75	0.16	0.57	1.04	0.32	0.29	0.28	2.60	0.01	0.02	0.04	1164
12:00	7.84	5.53	69.82	0.09	0.57	1.07	0.32	0.05	0.23	2.89	0.00	0.02	0.04	1142
12:30	7.90	5.39	66.38	0.09	0.57	1.08	0.33	0.17	0.23	2.78	0.00	0.02	0.05	1140
13:00	8.18	5.84	66.51	0.08	0.54	1.06	0.36	0.07	0.25	2.89	0.00	0.02	0.05	1166
13:30	7.95	5.17	63.93	0.25	0.56	1.09	0.34	0.94	0.22	2.72	0.01	0.02	0.05	1147
14:00	7.07	0.74	68.02	0.11	0.51	1.12	0.30	0.06	0.03	2.89	0.00	0.02	0.05	1139
14:30	8.09	7.33	63.88	0.09	0.61	1.11	0.34	0.07	0.31	2.69	0.00	0.03	0.05	1130
15:00	8.36	3.06	72.23	0.08	0.58	1.08	0.37	0.06	0.13	3.16	0.00	0.03	0.05	1147
15:30	7.81	5.43	65.22	0.09	0.56	1.10	0.34	0.07	0.23	2.80	0.00	0.02	0.05	1130
16:00	8.53	6.90	64.95	0.10	0.60	1.09	0.36	0.05	0.30	2.78	0.00	0.03	0.05	1132
16:30	7.71	2.92	69.05	0.08	0.55	1.10	0.32	0.08	0.12	2.87	0.00	0.02	0.05	1127
17:00	7.75	5.00	59.66	0.07	0.58	1.08	0.33	0.06	0.21	2.53	0.00	0.02	0.05	1135
17:30	8.60	3.04	69.37	0.08	0.57	1.12	0.35	0.06	0.12	2.81	0.00	0.02	0.05	1130
18:00	8.69	4.55	61.74	0.16	0.55	0.82	0.37	0.08	0.19	2.61	0.01	0.02	0.03	1133
18:30	9.62	9.94	64.40	0.37	0.38	0.19	0.42	0.10	0.44	2.83	0.02	0.02	0.01	1132
19:00	9.79	16.04	66.39	0.37	0.41	0.18	0.43	0.11	0.71	2.94	0.02	0.02	0.01	1127
19:30	8.17	24.63	58.02	0.38	0.50	0.18	0.35	0.48	1.05	2.47	0.02	0.02	0.01	1126
20:00	6.61	13.84	61.12	0.29	0.52	0.42	0.27	0.09	0.57	2.53	0.01	0.02	0.02	1115
20:30	7.97	19.66	67.52	0.08	0.56	1.05	0.33	0.07	0.81	2.79	0.00	0.02	0.04	1140
21:00	8.59	24.05	60.13	0.32	0.59	1.09	0.34	0.10	0.96	2.41	0.01	0.02	0.04	1116
21:30	7.19	9.69	57.51	0.08	0.57	1.11	0.29	0.08	0.39	2.33	0.00	0.02	0.04	1127
22:00	8.50	12.04	66.48	0.07	0.49	1.09	0.37	0.09	0.52	2.89	0.00	0.02	0.05	1156
22:30	8.86	8.81	68.43	0.08	0.56	1.08	0.38	0.09	0.38	2.96	0.00	0.02	0.05	1142
23:00	7.33	21.37	66.73	0.08	0.59	1.08	0.31	0.08	0.89	2.79	0.00	0.02	0.05	1130
23:30	8.81	18.78	63.86	0.08	0.58	1.05	0.36	0.09	0.78	2.64	0.00	0.02	0.04	1150
00:00	7.61	18.55	66.87	0.07	0.58	1.06	0.31	0.05	0.76	2.75	0.00	0.02	0.04	1147
min	3,54	0,74	52,19	0,07	0,29	0,18	0,15	0,05	0,73	2,20	0,00	0,01	0,01	1115
max	10,14	43,85	72,23	2,60	0,66	1,12	0,43	1,38	1,90	3,16	0,11	0,03	0,05	1166
moyenne	7,73	17,14	65,29	0,22	0,54	0,91								1139
Total							15,77	18,78	34,98	133,11	0,45	1,10	1,85	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	9,25			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.