

LVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.86	11.03	60.77	0.24	0.51	1.04	0.34	0.06	0.47	2.62	0.01	0.02	0.04	1159
01:00	7.91	9.07	69.73	0.09	0.49	1.08	0.34	0.05	0.39	2.98	0.00	0.02	0.05	1150
01:30	8.09	7.38	66.68	0.10	0.48	1.09	0.34	0.06	0.31	2.83	0.00	0.02	0.05	1144
02:00	7.77	7.56	66.28	0.08	0.48	1.08	0.34	0.08	0.33	2.91	0.00	0.02	0.05	1150
02:30	8.19	10.94	56.53	0.09	0.52	1.06	0.36	0.05	0.48	2.46	0.00	0.02	0.05	1136
03:00	6.72	10.48	51.74	0.79	0.53	1.03	0.29	0.22	0.46	2.26	0.03	0.02	0.05	1144
03:30	6.36	8.16	60.55	0.10	0.51	1.08	0.26	0.06	0.34	2.52	0.00	0.02	0.05	1148
04:00	8.27	21.44	56.37	0.41	0.53	1.07	0.34	0.03	0.89	2.33	0.02	0.02	0.04	1148
04:30	9.13	41.59	54.49	0.10	0.52	1.07	0.37	0.04	1.68	2.20	0.00	0.02	0.04	1137
05:00	7.09	28.18	68.03	0.08	0.53	1.05	0.28	0.04	1.12	2.70	0.00	0.02	0.04	1164
05:30	7.88	35.94	65.72	0.09	0.50	1.03	0.32	0.05	1.48	2.70	0.00	0.02	0.04	1176
06:00	8.44	19.22	65.79	0.17	0.43	0.78	0.36	0.05	0.81	2.77	0.01	0.02	0.03	1177
06:30	7.99	11.40	71.46	0.38	0.30	0.18	0.34	0.05	0.49	3.05	0.02	0.01	0.01	1166
07:00	7.92	12.23	64.86	0.35	0.33	0.18	0.36	0.06	0.56	2.98	0.02	0.01	0.01	1177
07:30	8.39	10.06	68.20	0.37	0.27	0.19	0.38	0.06	0.46	3.10	0.02	0.01	0.01	1149
08:00	7.93	10.02	59.62	0.28	0.34	0.45	0.36	0.14	0.46	2.72	0.01	0.02	0.02	1143
08:30	8.69	9.74	71.04	0.08	0.47	1.07	0.38	0.07	0.43	3.12	0.00	0.02	0.05	1124
09:00	7.67	6.77	63.39	0.08	0.50	1.09	0.33	0.09	0.29	2.72	0.00	0.02	0.05	1123
09:30	8.34	6.26	68.32	0.08	0.51	1.08	0.35	0.08	0.26	2.89	0.00	0.02	0.05	1129
10:00	8.06	5.98	62.13	0.07	0.48	1.07	0.34	0.08	0.25	2.64	0.00	0.02	0.05	1122
10:30	8.03	7.22	67.15	0.08	0.47	1.06	0.34	0.05	0.31	2.84	0.00	0.02	0.04	1142
11:00	7.90	4.41	62.04	0.07	0.51	1.07	0.33	0.07	0.19	2.62	0.00	0.02	0.05	1142
11:30	8.37	7.27	66.15	0.07	0.47	1.05	0.36	0.08	0.32	2.87	0.00	0.02	0.05	1149
12:00	8.23	6.40	64.30	0.07	0.50	1.05	0.35	0.06	0.27	2.75	0.00	0.02	0.05	1148
12:30	8.66	5.36	63.63	0.07	0.53	1.06	0.37	0.06	0.23	2.72	0.00	0.02	0.05	1155
13:00	7.55	4.07	71.09	0.07	0.49	1.07	0.32	0.07	0.17	3.01	0.00	0.02	0.05	1154
13:30	8.08	6.20	60.13	0.06	0.49	1.06	0.35	0.05	0.27	2.58	0.00	0.02	0.05	1152
14:00	8.11	3.31	65.99	0.09	0.44	1.11	0.34	0.06	0.14	2.75	0.00	0.02	0.05	1141
14:30	8.37	8.45	67.25	0.07	0.51	1.07	0.35	0.06	0.36	2.85	0.00	0.02	0.05	1150
15:00	7.87	6.03	63.90	0.06	0.50	1.07	0.34	0.07	0.26	2.75	0.00	0.02	0.05	1156
15:30	8.17	9.01	70.62	0.07	0.50	1.06	0.35	0.07	0.39	3.07	0.00	0.02	0.05	1151
16:00	8.42	9.55	65.54	0.07	0.51	1.08	0.36	0.07	0.40	2.78	0.00	0.02	0.05	1140
16:30	9.10	20.13	65.11	0.08	0.52	1.06	0.39	0.13	0.87	2.82	0.00	0.02	0.05	1145
17:00	5.87	11.16	68.18	0.07	0.52	1.06	0.25	0.06	0.47	2.89	0.00	0.02	0.04	1144
17:30	8.21	13.14	67.82	0.07	0.48	1.07	0.35	0.06	0.56	2.90	0.00	0.02	0.05	1152
18:00	8.62	10.25	67.06	0.17	0.50	0.78	0.37	0.05	0.44	2.90	0.01	0.02	0.03	1150
18:30	7.57	12.14	67.64	0.38	0.55	0.18	0.34	0.06	0.54	3.01	0.02	0.02	0.01	1161
19:00	6.93	10.42	65.26	0.38	0.54	0.18	0.31	0.06	0.46	2.91	0.02	0.02	0.01	1141
19:30	8.75	13.53	57.35	0.38	0.49	0.17	0.39	0.06	0.60	2.55	0.02	0.02	0.01	1152
20:00	7.06	9.01	69.39	0.29	0.51	0.44	0.30	0.05	0.38	2.93	0.01	0.02	0.02	1143
20:30	7.78	10.58	63.57	0.07	0.62	1.06	0.33	0.06	0.45	2.72	0.00	0.03	0.05	1147
21:00	8.67	10.81	66.43	0.07	0.63	1.07	0.37	0.07	0.46	2.84	0.00	0.03	0.05	1150
21:30	6.80	4.97	66.41	0.08	0.63	1.07	0.29	0.06	0.21	2.81	0.00	0.03	0.05	1141
22:00	7.60	5.57	67.54	0.07	0.59	1.09	0.32	0.06	0.24	2.89	0.00	0.03	0.05	1154
22:30	8.52	7.76	68.25	0.07	0.61	1.07	0.37	0.07	0.34	2.96	0.00	0.03	0.05	1153
23:00	8.11	6.24	66.07	0.08	0.66	1.08	0.35	0.07	0.27	2.85	0.00	0.03	0.05	1139
23:30	7.75	4.91	66.53	0.08	0.62	1.08	0.34	0.05	0.21	2.89	0.00	0.03	0.05	1146
00:00	8.42	5.04	67.27	0.07	0.62	1.09	0.36	0.07	0.22	2.89	0.00	0.03	0.05	1139
min	5,87	3,31	51,74	0,06	0,27	0,17	0,25	0,03	0,14	2,20	0,00	0,01	0,01	1122
max	9,13	41,59	71,46	0,79	0,66	1,11	0,39	0,22	1,68	3,12	0,03	0,03	0,05	1177
moyenne	7,96	10,76	64,99	0,15	0,50	0,92								1149
Total							16,40	15,42	21,99	133,85	0,32	1,04	1,88	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			99,31	6,14			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.