

LVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Pouss ières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.55	7.21	66.24	0.10	0.64	1.08	0.37	0.08	0.31	2.85	0.00	0.03	0.05	1139
01:00	7.52	3.08	64.65	0.10	0.63	1.08	0.32	0.07	0.13	2.74	0.00	0.03	0.05	1135
01:30	8.43	12.49	66.68	0.13	0.65	1.05	0.36	0.06	0.54	2.87	0.01	0.03	0.05	1144
02:00	8.03	9.29	64.72	0.13	0.67	1.07	0.34	0.05	0.39	2.71	0.01	0.03	0.04	1132
02:30	8.21	8.81	68.52	0.13	0.63	1.07	0.35	0.06	0.37	2.90	0.01	0.03	0.05	1138
03:00	8.34	9.47	68.86	0.11	0.64	1.05	0.36	0.05	0.40	2.94	0.00	0.03	0.04	1135
03:30	8.14	9.23	67.22	0.11	0.64	0.95	0.35	0.06	0.40	2.89	0.00	0.03	0.04	1147
04:00	7.63	7.53	66.99	0.11	0.64	0.98	0.32	0.06	0.31	2.79	0.00	0.03	0.04	1126
04:30	7.50	13.42	54.46	0.23	0.62	0.93	0.33	0.05	0.59	2.38	0.01	0.03	0.04	1154
05:00	7.52	10.15	62.78	0.23	0.61	0.96	0.32	0.07	0.43	2.66	0.01	0.03	0.04	1135
05:30	8.86	11.95	68.79	0.22	0.63	0.96	0.37	0.07	0.50	2.90	0.01	0.03	0.04	1139
06:00	7.56	5.75	62.97	0.37	0.47	0.74	0.33	0.08	0.25	2.71	0.02	0.02	0.03	1128
06:30	7.74	9.26	71.08	0.70	0.28	0.30	0.35	0.05	0.42	3.19	0.03	0.01	0.01	1124
07:00	8.44	11.53	56.90	0.74	0.30	0.30	0.37	0.06	0.51	2.49	0.03	0.01	0.01	1112
07:30	8.89	25.01	55.53	0.75	0.26	0.27	0.38	0.04	1.08	2.39	0.03	0.01	0.01	1115
08:00	6.56	33.72	64.29	0.46	0.35	0.44	0.28	0.07	1.45	2.77	0.02	0.01	0.02	1118
08:30	7.92	39.14	64.34	0.18	0.53	0.97	0.33	0.07	1.65	2.70	0.01	0.02	0.04	1122
09:00	7.71	36.74	65.36	0.13	0.43	0.95	0.33	0.06	1.59	2.82	0.01	0.02	0.04	1141
09:30	8.03	41.21	65.51	0.12	0.48	0.95	0.26	0.06	1.75	2.78	0.01	0.02	0.04	1128
10:00	7.22	27.68	65.33	0.12	0.44	0.95	0.30	0.05	1.17	2.75	0.01	0.02	0.04	1125
10:30	8.72	28.53	66.86	0.12	0.50	0.93	0.37	0.06	1.22	2.85	0.01	0.02	0.04	1146
11:00	8.39	17.96	67.94	0.10	0.46	0.96	0.35	0.05	0.75	2.82	0.00	0.02	0.04	1133
11:30	8.51	23.15	61.73	0.10	0.45	0.93	0.37	0.08	1.01	2.68	0.00	0.02	0.04	1151
12:00	7.58	16.14	72.98	0.11	0.44	0.92	0.33	0.06	0.69	3.14	0.00	0.02	0.04	1146
12:30	8.16	13.20	62.58	0.17	0.49	0.95	0.35	0.06	0.56	2.65	0.01	0.02	0.04	1132
13:00	7.57	10.26	69.18	0.13	0.48	0.98	0.32	0.09	0.43	2.88	0.01	0.02	0.04	1126
13:30	7.43	5.10	65.87	0.13	0.44	0.99	0.31	0.07	0.21	2.74	0.01	0.02	0.04	1133
14:00	7.56	5.44	67.17	0.13	0.42	1.11	0.31	0.07	0.23	2.80	0.01	0.02	0.05	1136
14:30	9.85	14.37	67.89	0.12	0.48	1.09	0.41	0.07	0.60	2.83	0.00	0.02	0.05	1125
15:00	8.37	7.58	61.44	0.13	0.50	1.09	0.34	0.06	0.31	2.52	0.01	0.02	0.04	1116
15:30	8.10	5.85	65.47	0.16	0.50	1.07	0.34	0.31	0.24	2.73	0.01	0.02	0.04	1116
16:00	7.70	9.83	67.25	0.13	0.53	1.08	0.32	0.07	0.41	2.79	0.01	0.02	0.04	1110
16:30	8.18	9.32	64.17	0.36	0.55	1.05	0.35	0.05	0.40	2.73	0.02	0.02	0.04	1126
17:00	7.35	11.35	63.16	0.16	0.50	1.07	0.31	0.05	0.47	2.64	0.01	0.02	0.04	1131
17:30	7.75	14.30	63.04	0.15	0.58	0.98	0.31	0.04	0.57	2.52	0.01	0.02	0.04	1110
18:00	8.57	12.11	68.72	0.19	0.50	0.70	0.36	0.04	0.51	2.91	0.01	0.02	0.03	1130
18:30	7.55	12.79	62.52	0.39	0.46	0.17	0.32	0.06	0.54	2.64	0.02	0.02	0.01	1106
19:00	8.37	13.82	63.77	0.47	0.39	0.19	0.36	0.06	0.60	2.75	0.02	0.02	0.01	1127
19:30	8.14	18.93	67.66	0.47	0.43	0.24	0.35	0.04	0.82	2.95	0.02	0.02	0.01	1127
20:00	7.46	11.63	68.30	0.33	0.50	0.45	0.31	0.06	0.49	2.88	0.01	0.02	0.02	1114
20:30	7.64	11.54	65.32	0.15	0.53	0.95	0.32	0.06	0.48	2.70	0.01	0.02	0.04	1119
21:00	8.50	9.64	66.92	0.14	0.49	0.95	0.36	0.06	0.40	2.81	0.01	0.02	0.04	1123
21:30	8.10	9.56	70.22	0.13	0.51	0.97	0.34	0.06	0.40	2.93	0.01	0.02	0.04	1127
22:00	7.51	4.83	64.07	0.15	0.50	0.97	0.31	0.09	0.20	2.67	0.01	0.02	0.04	1124
22:30	8.42	11.33	57.03	0.22	0.51	0.95	0.36	0.08	0.48	2.44	0.01	0.02	0.04	1153
23:00	7.91	8.52	67.08	0.20	0.51	0.96	0.34	0.07	0.36	2.85	0.01	0.02	0.04	1152
23:30	6.92	6.01	66.54	0.21	0.48	0.96	0.29	0.08	0.26	2.83	0.01	0.02	0.04	1161
00:00	8.69	7.78	67.40	0.20	0.47	0.96	0.37	0.08	0.33	2.89	0.01	0.02	0.04	1162
min	6.03	3.08	54.46	0.10	0.26	0.17	0.26	0.04	0.13	2.38	0.00	0.01	0.01	1106
max	9.85	41.21	72.98	0.75	0.67	1.11	0.41	0.66	1.75	3.19	0.03	0.03	0.05	1162
moyenne	7.95	13.82	65.28	0.22	0.50	0.87								1131
Total							16.18	13.35	28.19	132.79	0.45	1.02	1.76	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100.00	6.52			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel					99.65		

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.