

LVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Pouss ières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.07	8.63	64.21	0.23	0.50	0.96	0.34	0.07	0.36	2.70	0.01	0.02	0.04	1145
01:00	8.08	10.90	66.46	0.16	0.52	0.96	0.34	0.08	0.46	2.78	0.01	0.02	0.04	1142
01:30	7.97	9.94	67.27	0.13	0.49	0.97	0.33	0.07	0.42	2.81	0.01	0.02	0.04	1137
02:00	7.97	8.71	65.62	0.11	0.51	0.97	0.34	0.08	0.37	2.77	0.00	0.02	0.04	1131
02:30	7.57	5.10	67.11	0.10	0.47	0.96	0.33	0.09	0.22	2.88	0.00	0.02	0.04	1146
03:00	8.25	6.86	62.56	0.10	0.46	0.97	0.35	0.08	0.29	2.65	0.00	0.02	0.04	1145
03:30	8.32	10.27	62.87	0.16	0.43	0.94	0.36	0.10	0.44	2.71	0.01	0.02	0.04	1167
04:00	7.82	5.92	67.17	0.21	0.51	0.95	0.33	0.08	0.25	2.87	0.01	0.02	0.04	1163
04:30	7.88	7.15	67.74	0.23	0.43	0.98	0.33	0.07	0.30	2.81	0.01	0.02	0.04	1136
05:00	8.47	11.94	66.14	0.21	0.47	0.97	0.35	0.06	0.49	2.73	0.01	0.02	0.04	1138
05:30	7.67	9.54	67.02	0.16	0.48	0.97	0.32	0.07	0.40	2.80	0.01	0.02	0.04	1154
06:00	7.13	4.83	60.71	0.27	0.38	0.72	0.31	0.07	0.21	2.60	0.01	0.02	0.03	1135
06:30	8.57	12.88	62.64	0.43	0.31	0.17	0.38	0.08	0.57	2.77	0.02	0.01	0.01	1132
07:00	7.94	8.38	56.94	0.45	0.31	0.17	0.34	0.14	0.35	2.41	0.02	0.01	0.01	1105
07:30	8.38	10.73	69.40	0.41	0.33	0.15	0.36	0.07	0.46	2.98	0.02	0.01	0.01	1126
08:00	7.93	6.57	68.28	0.32	0.35	0.40	0.34	0.08	0.28	2.92	0.01	0.01	0.02	1129
08:30	7.53	4.28	66.32	0.16	0.46	0.98	0.31	0.09	0.18	2.75	0.01	0.02	0.04	1122
09:00	8.25	2.71	66.79	0.12	0.49	1.01	0.34	0.09	0.11	2.75	0.01	0.02	0.04	1117
09:30	6.99	3.30	69.08	0.11	0.48	0.98	0.30	0.07	0.14	2.93	0.00	0.02	0.04	1138
10:00	8.69	4.93	69.68	0.11	0.50	0.97	0.37	0.10	0.21	2.99	0.00	0.02	0.04	1136
10:30	7.98	4.92	63.87	0.12	0.42	0.98	0.35	0.08	0.21	2.76	0.01	0.02	0.04	1139
11:00	7.78	2.40	53.15	0.16	0.48	0.99	0.33	0.08	0.10	2.25	0.01	0.02	0.04	1122
11:30	8.60	4.77	63.71	0.13	0.53	0.99	0.36	0.08	0.20	2.69	0.01	0.02	0.04	1112
12:00	7.47	5.08	59.94	0.13	0.52	0.95	0.31	0.05	0.21	2.45	0.01	0.02	0.04	1154
12:30	7.78	1.92	63.64	0.12	0.48	0.96	0.31	0.08	0.08	2.58	0.00	0.02	0.04	1153
13:00	8.75	7.24	67.56	0.12	0.47	0.96	0.36	0.06	0.30	2.80	0.00	0.02	0.04	1151
13:30	8.30	5.05	65.89	0.13	0.50	0.95	0.35	0.09	0.21	2.80	0.01	0.02	0.04	1154
14:00	6.06	0.01	65.19	0.15	0.47	1.03	0.25	0.09	0.00	2.72	0.01	0.02	0.04	1146
14:30	7.84	8.85	67.84	0.11	0.45	0.96	0.35	0.07	0.39	3.02	0.00	0.02	0.04	1140
15:00	10.18	14.84	67.40	0.12	0.47	0.97	0.45	0.08	0.65	2.96	0.01	0.02	0.04	1136
15:30	7.71	7.14	55.76	0.12	0.53	0.97	0.32	0.11	0.30	2.34	0.01	0.02	0.04	1128
16:00	8.67	25.19	60.81	0.15	0.53	0.95	0.36	0.08	1.04	2.52	0.01	0.02	0.04	1136
16:30	5.95	13.26	63.67	0.17	0.47	0.95	0.26	0.08	0.58	2.77	0.01	0.02	0.04	1150
17:00	9.31	29.20	71.62	0.11	0.54	0.98	0.39	0.08	1.22	2.99	0.00	0.02	0.04	1124
17:30	8.28	40.21	67.80	0.12	0.56	0.97	0.35	0.11	1.71	2.88	0.01	0.02	0.04	1118
18:00	5.71	38.79	57.69	0.21	0.35	0.70	0.24	0.10	1.62	2.41	0.01	0.01	0.03	1114
18:30	5.08	33.79	66.45	0.39	0.12	0.16	0.22	0.09	1.49	2.94	0.02	0.01	0.01	1138
19:00	6.45	23.81	54.97	0.38	0.08	0.16	0.29	0.12	1.07	2.48	0.02	0.00	0.01	1143
19:30	6.89	16.48	54.71	0.38	0.13	0.16	0.31	0.07	0.73	2.44	0.02	0.01	0.01	1127
20:00	8.33	9.72	65.77	0.31	0.20	0.41	0.36	0.08	0.42	2.82	0.01	0.01	0.02	1115
20:30	9.46	19.26	64.70	0.13	0.59	0.97	0.40	0.07	0.82	2.77	0.01	0.03	0.04	1127
21:00	8.75	24.68	67.81	0.12	0.60	0.98	0.36	0.09	1.03	2.82	0.00	0.03	0.04	1115
21:30	7.29	19.77	67.80	0.13	0.56	0.98	0.30	0.07	0.83	2.83	0.01	0.02	0.04	1119
22:00	7.94	15.15	66.67	0.20	0.58	0.99	0.33	0.07	0.63	2.77	0.01	0.02	0.04	1116
22:30	8.46	17.00	67.20	0.20	0.64	0.97	0.36	0.09	0.72	2.85	0.01	0.03	0.04	1111
23:00	9.52	17.95	66.36	0.17	0.53	0.98	0.41	0.08	0.76	2.82	0.01	0.02	0.04	1105
23:30	7.07	4.60	68.62	0.15	0.55	0.99	0.30	0.07	0.20	2.96	0.01	0.02	0.04	1113
00:00	9.58	10.55	65.94	0.12	0.61	1.01	0.41	0.09	0.45	2.80	0.01	0.03	0.04	1100
min	5.08	0.01	53.15	0.10	0.08	0.15	0.22	0.05	0.00	2.25	0.00	0.00	0.01	1100
max	10.18	40.21	71.62	0.45	0.64	1.03	0.45	0.14	1.71	3.02	0.02	0.03	0.04	1167
moyenne	7.93	11.98	64.72	0.19	0.45	0.84								1133
Total							16.15	14.04	24.49	131.86	0.39	0.92	1.70	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100.00	6.87			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100.00			

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.