

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	9.10	40.51	63.66	0.22	0.58	0.96	0.38	0.10	1.69	2.66	0.01	0.02	0.04	1140
01:00	8.55	28.37	65.73	0.77	0.52	0.93	0.36	0.80	1.19	2.76	0.03	0.02	0.04	1150
01:30	8.35	19.75	65.12	0.21	0.49	0.95	0.34	0.14	0.81	2.66	0.01	0.02	0.04	1133
02:00	8.69	15.26	65.56	0.15	0.53	0.93	0.35	0.07	0.62	2.68	0.01	0.02	0.04	1144
02:30	9.33	17.52	56.67	1.02	0.57	0.91	0.38	1.14	0.72	2.34	0.04	0.02	0.04	1152
03:00	7.09	2.49	70.91	0.15	0.53	0.95	0.29	0.06	0.10	2.90	0.01	0.02	0.04	1148
03:30	6.43	6.71	66.06	0.19	0.49	0.96	0.27	0.08	0.28	2.77	0.01	0.02	0.04	1154
04:00	8.09	13.07	59.42	0.30	0.53	0.94	0.35	0.52	0.56	2.54	0.01	0.02	0.04	1150
04:30	8.44	9.53	71.24	0.21	0.58	0.97	0.35	0.13	0.39	2.95	0.01	0.02	0.04	1123
05:00	7.25	6.68	67.43	0.15	0.55	0.96	0.30	0.08	0.28	2.80	0.01	0.02	0.04	1125
05:30	8.77	12.03	65.87	0.24	0.51	0.96	0.37	0.40	0.51	2.81	0.01	0.02	0.04	1147
06:00	7.09	10.75	63.84	1.94	0.38	0.71	0.31	1.35	0.47	2.81	0.09	0.02	0.03	1162
06:30	7.12	10.86	47.61	0.43	0.21	0.27	0.31	0.12	0.48	2.09	0.02	0.01	0.01	1137
07:00	8.15	13.97	75.37	0.37	0.20	0.26	0.36	0.09	0.62	3.32	0.02	0.01	0.01	1132
07:30	7.88	8.56	67.27	0.40	0.25	0.23	0.35	0.15	0.38	2.99	0.02	0.01	0.01	1130
08:00	7.94	8.32	70.94	0.29	0.40	0.47	0.35	0.12	0.36	3.11	0.01	0.02	0.02	1131
08:30	7.96	5.56	68.27	0.19	0.66	1.00	0.34	0.15	0.24	2.93	0.01	0.03	0.04	1134
09:00	7.80	4.93	66.41	0.13	0.61	0.99	0.34	0.10	0.22	2.93	0.01	0.03	0.04	1138
09:30	8.78	5.99	61.38	0.17	0.64	1.01	0.37	0.16	0.25	2.60	0.01	0.03	0.04	1128
10:00	6.36	0.88	56.55	0.14	0.67	1.09	0.23	0.12	0.03	2.03	0.01	0.02	0.04	1084
10:30	9.16	2.23	68.93	0.22	0.64	1.12	0.32	0.10	0.08	2.38	0.01	0.02	0.04	1101
11:00	6.40	2.66	80.00	9.32	1.03	1.20	0.20	0.00	0.08	2.49	0.29	0.03	0.04	1071
11:30	3.65	0.00	69.87	1.21	1.86	1.25	0.11	0.19	0.00	2.08	0.04	0.06	0.04	987
12:00	3.22	0.00	35.51	0.32	1.21	1.27	0.09	0.03	0.00	0.95	0.01	0.03	0.03	986
12:30	2.67	0.01	31.21	0.32	0.89	1.13	0.07	0.02	0.00	0.85	0.01	0.02	0.03	999
13:00	2.41	0.00	23.24	0.28	0.77	1.06	0.06	0.01	0.00	0.63	0.01	0.02	0.03	1002
13:30	2.30	0.01	25.64	0.19	0.77	1.01	0.06	0.01	0.00	0.71	0.01	0.02	0.03	1009
14:00	2.58	0.26	31.72	0.20	0.68	1.05	0.08	0.04	0.01	0.94	0.01	0.02	0.03	1011
14:30	2.96	2.24	29.57	0.25	0.72	1.13	0.09	0.05	0.07	0.94	0.01	0.02	0.04	1010
15:00	3.93	3.07	45.83	0.20	0.71	1.17	0.13	0.03	0.10	1.55	0.01	0.02	0.04	992
15:30	5.44	4.70	66.24	0.27	0.69	1.08	0.19	0.08	0.16	2.31	0.01	0.02	0.04	1119
16:00	7.69	8.83	67.60	0.19	0.67	1.04	0.27	0.05	0.31	2.41	0.01	0.02	0.04	1149
16:30	11.17	17.68	61.59	0.25	0.72	1.00	0.41	0.16	0.64	2.24	0.01	0.03	0.04	1139
17:00	8.26	5.95	63.35	0.15	0.73	1.03	0.30	0.07	0.22	2.30	0.01	0.03	0.04	1135
17:30	7.45	3.18	54.67	0.21	0.73	1.05	0.27	0.10	0.12	2.01	0.01	0.03	0.04	1127
18:00	9.86	10.40	60.74	0.23	0.61	0.76	0.38	0.05	0.40	2.32	0.01	0.02	0.03	1125
18:30	7.79	12.85	66.23	0.44	0.42	0.18	0.30	0.10	0.49	2.53	0.02	0.02	0.01	1108
19:00	7.80	14.23	65.89	0.39	0.35	0.18	0.29	0.07	0.53	2.48	0.01	0.01	0.01	1112
19:30	9.14	17.00	63.85	0.43	0.37	0.18	0.35	0.09	0.65	2.44	0.02	0.01	0.01	1127
20:00	8.05	20.88	68.23	0.30	0.50	0.46	0.31	0.08	0.81	2.66	0.01	0.02	0.02	1128
20:30	8.79	24.71	63.52	0.21	0.66	1.00	0.34	0.09	0.96	2.48	0.01	0.03	0.04	1129
21:00	7.49	40.22	65.27	0.15	0.66	1.02	0.29	0.14	1.58	2.56	0.01	0.03	0.04	1125
21:30	5.42	39.79	68.20	0.20	0.67	1.01	0.22	0.10	1.59	2.73	0.01	0.03	0.04	1134
22:00	5.26	44.62	64.64	0.16	0.63	1.06	0.21	0.08	1.78	2.58	0.01	0.03	0.04	1121
22:30	4.51	28.36	62.86	0.20	0.67	0.98	0.18	0.11	1.13	2.51	0.01	0.03	0.04	1118
23:00	5.55	39.22	70.25	0.16	0.67	0.98	0.23	0.10	1.60	2.87	0.01	0.03	0.04	1126
23:30	6.17	36.84	66.42	0.21	0.65	0.99	0.26	0.11	1.54	2.78	0.01	0.03	0.04	1143
00:00	6.37	45.43	71.29	0.17	0.70	0.98	0.27	0.09	1.94	3.04	0.01	0.03	0.04	1134
min	2,30	0,00	23,24	0,13	0,20	0,18	0,06	0,00	0,00	0,63	0,01	0,01	0,01	986
max	11,17	45,43	80,00	9,32	1,86	1,27	0,41	1,35	1,94	3,32	0,29	0,06	0,04	1162
moyenne	6,89	13,90	60,58	0,51	0,63	0,89								1108
Total							13,01	20,50	27,03	113,44	0,88	1,12	1,61	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			99,31	9,46			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:30				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				99,31			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.