

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NOx	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NOx	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.78	34.01	62.77	0.79	0.66	1.01	0.20	1.39	1.44	2.66	0.03	0.03	0.04	1120
01:00	4.50	42.06	75.82	0.18	0.61	1.03	0.19	0.55	1.76	3.17	0.01	0.03	0.04	1108
01:30	4.26	31.57	94.48	0.45	0.63	1.10	0.18	0.11	1.30	3.90	0.02	0.03	0.05	1117
02:00	3.82	30.46	55.28	3.33	0.63	0.68	0.16	0.66	1.29	2.34	0.14	0.03	0.03	1129
02:30	3.45	27.96	60.65	0.42	0.52	0.17	0.15	0.11	1.19	2.59	0.02	0.02	0.01	1144
03:00	4.27	30.02	65.11	0.39	0.49	0.17	0.19	0.09	1.32	2.87	0.02	0.02	0.01	1178
03:30	4.03	28.46	64.24	0.44	0.46	0.17	0.18	0.11	1.25	2.82	0.02	0.02	0.01	1154
04:00	4.06	28.77	71.34	0.45	0.50	0.17	0.18	0.05	1.29	3.21	0.02	0.02	0.01	1159
04:30	4.46	25.95	64.43	0.47	0.47	0.17	0.20	0.12	1.15	2.86	0.02	0.02	0.01	1132
05:00	6.77	27.75	62.19	0.45	0.49	0.18	0.30	0.09	1.24	2.79	0.02	0.02	0.01	1140
05:30	5.26	27.57	67.26	0.49	0.51	0.17	0.23	0.13	1.22	2.98	0.02	0.02	0.01	1122
06:00	8.37	18.75	65.66	0.46	0.46	0.22	0.37	0.08	0.83	2.90	0.02	0.02	0.01	1132
06:30	8.37	23.11	60.05	0.48	0.48	0.29	0.38	0.12	1.05	2.74	0.02	0.02	0.01	1149
07:00	9.35	24.53	75.04	0.44	0.47	0.28	0.42	0.09	1.10	3.36	0.02	0.02	0.01	1126
07:30	8.36	23.86	49.74	0.46	0.51	0.26	0.37	0.10	1.06	2.21	0.02	0.02	0.01	1142
08:00	9.27	24.32	72.68	0.34	0.50	0.48	0.41	0.08	1.07	3.19	0.01	0.02	0.02	1158
08:30	8.81	23.93	62.15	0.24	0.64	1.06	0.37	0.11	1.01	2.62	0.01	0.03	0.04	1136
09:00	8.54	19.54	62.99	0.19	0.59	1.04	0.36	0.11	0.83	2.67	0.01	0.03	0.04	1130
09:30	9.34	11.90	70.18	0.27	0.58	1.01	0.39	0.13	0.50	2.95	0.01	0.02	0.04	1149
10:00	9.83	15.01	59.55	0.21	0.65	1.03	0.42	0.32	0.64	2.55	0.01	0.03	0.04	1136
10:30	8.73	4.82	73.67	0.23	0.63	1.07	0.37	0.12	0.20	3.09	0.01	0.03	0.04	1129
11:00	9.46	10.62	66.76	0.17	0.57	1.05	0.40	0.08	0.45	2.84	0.01	0.02	0.04	1144
11:30	9.19	10.45	64.17	0.20	0.61	1.06	0.39	0.11	0.44	2.70	0.01	0.03	0.04	1141
12:00	8.42	8.46	64.60	0.14	0.65	1.05	0.36	0.10	0.37	2.79	0.01	0.03	0.05	1148
12:30	8.90	12.38	69.24	0.16	0.57	1.06	0.38	0.13	0.53	2.95	0.01	0.02	0.05	1142
13:00	9.41	18.19	64.59	0.20	0.63	1.02	0.40	0.08	0.77	2.73	0.01	0.03	0.04	1135
13:30	8.95	19.50	67.46	0.13	0.60	0.97	0.38	0.09	0.82	2.83	0.01	0.03	0.04	1139
14:00	8.92	15.18	66.54	0.15	0.57	1.02	0.37	0.10	0.63	2.77	0.01	0.02	0.04	1163
14:30	8.29	16.88	66.77	0.18	0.62	1.00	0.35	0.15	0.71	2.81	0.01	0.03	0.04	1163
15:00	9.05	19.59	56.92	0.12	0.63	0.96	0.39	0.14	0.84	2.45	0.01	0.03	0.04	1162
15:30	9.74	17.36	52.57	0.70	0.63	0.94	0.42	1.91	0.74	2.25	0.03	0.03	0.04	1146
16:00	10.00	15.64	68.36	0.19	0.62	1.00	0.42	0.42	0.65	2.85	0.01	0.03	0.04	1114
16:30	8.90	19.05	44.07	0.63	0.57	0.61	0.37	0.61	0.80	1.84	0.03	0.02	0.03	1126
17:00	7.68	9.04	58.76	0.38	0.39	0.17	0.33	0.39	0.38	2.50	0.02	0.02	0.01	1132
17:30	6.61	5.26	70.66	0.37	0.37	0.17	0.28	0.13	0.22	3.00	0.02	0.02	0.01	1148
18:00	8.46	9.18	65.86	0.32	0.37	0.17	0.37	0.07	0.40	2.91	0.01	0.02	0.01	1165
18:30	8.14	6.98	64.91	0.36	0.39	0.19	0.37	0.13	0.31	2.93	0.02	0.02	0.01	1149
19:00	8.12	7.63	65.72	0.31	0.37	0.17	0.37	0.09	0.35	2.98	0.01	0.02	0.01	1142
19:30	7.43	7.88	68.40	0.37	0.33	0.19	0.34	0.17	0.36	3.14	0.02	0.01	0.01	1150
20:00	9.07	12.29	65.96	0.25	0.44	0.53	0.41	0.10	0.55	2.98	0.01	0.02	0.02	1144
20:30	8.84	11.30	59.15	0.16	0.58	0.99	0.38	0.16	0.48	2.54	0.01	0.02	0.04	1115
21:00	8.25	8.66	77.44	0.22	0.54	1.03	0.35	1.48	0.37	3.29	0.01	0.02	0.04	1116
21:30	7.55	8.12	75.00	0.15	0.54	1.00	0.32	0.11	0.34	3.17	0.01	0.02	0.04	1118
22:00	8.68	6.48	70.86	0.10	0.59	0.99	0.36	0.08	0.27	2.95	0.00	0.02	0.04	1117
22:30	6.96	5.32	71.00	0.15	0.55	0.99	0.29	0.09	0.22	2.98	0.01	0.02	0.04	1121
23:00	8.63	8.06	62.94	0.09	0.49	0.97	0.37	0.09	0.34	2.67	0.00	0.02	0.04	1128
23:30	6.50	8.75	60.53	0.16	0.47	0.97	0.28	0.25	0.37	2.57	0.01	0.02	0.04	1116
00:00	9.28	14.94	76.47	0.12	0.57	0.99	0.39	0.10	0.62	3.17	0.00	0.02	0.04	1109
min	3.45	4.82	44.07	0.09	0.33	0.17	0.15	0.05	0.20	1.84	0.00	0.01	0.01	1108
max	10.00	42.06	94.48	3.33	0.66	1.10	0.42	1.91	1.76	3.90	0.14	0.03	0.05	1178
moyenne	7.67	17.45	65.85	0.37	0.54	0.69								1137
Total							15.84	29.96	36.13	136.07	0.76	1.11	1.40	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NOx	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			99.31	13.68			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			1
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100.00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.