

LVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Lasse	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.66	2.16	66.94	0.13	0.57	0.99	0.28	0.07	0.09	2.84	0.01	0.02	0.04	1116
01:00	8.75	3.96	67.99	0.14	0.62	0.99	0.37	0.09	0.17	2.87	0.01	0.03	0.04	1099
01:30	8.70	4.14	65.10	0.14	0.60	1.00	0.37	0.06	0.18	2.75	0.01	0.03	0.04	1102
02:00	7.20	2.10	63.90	0.14	0.63	1.00	0.30	0.07	0.09	2.64	0.01	0.03	0.04	1098
02:30	7.39	1.70	70.74	0.14	0.65	0.99	0.32	0.09	0.07	3.02	0.01	0.03	0.04	1126
03:00	9.03	5.28	65.79	0.14	0.59	0.99	0.39	0.09	0.23	2.83	0.01	0.03	0.04	1131
03:30	8.21	5.27	69.82	0.15	0.63	0.99	0.35	0.10	0.22	2.97	0.01	0.03	0.04	1124
04:00	7.97	3.87	66.21	0.14	0.60	0.98	0.34	0.10	0.17	2.86	0.01	0.03	0.04	1141
04:30	7.19	2.71	67.55	0.14	0.64	1.00	0.30	0.09	0.11	2.86	0.01	0.03	0.04	1139
05:00	8.16	5.61	61.42	0.14	0.60	0.97	0.36	0.09	0.25	2.69	0.01	0.03	0.04	1148
05:30	7.77	2.02	74.91	0.14	0.61	1.01	0.33	0.08	0.09	3.21	0.01	0.03	0.04	1132
06:00	7.32	1.62	65.02	0.22	0.47	0.75	0.32	0.09	0.07	2.82	0.01	0.02	0.03	1134
06:30	7.72	3.27	62.45	0.42	0.24	0.22	0.33	0.06	0.14	2.67	0.02	0.01	0.01	1097
07:00	6.57	1.91	64.46	0.44	0.21	0.24	0.26	0.07	0.08	2.59	0.02	0.01	0.01	1110
07:30	6.63	2.37	67.57	0.42	0.20	0.27	0.26	0.05	0.09	2.65	0.02	0.01	0.01	1121
08:00	8.29	3.20	67.29	0.34	0.31	0.51	0.33	0.07	0.13	2.70	0.01	0.01	0.02	1126
08:30	9.10	4.14	62.53	0.14	0.57	0.98	0.36	0.07	0.17	2.50	0.01	0.02	0.04	1133
09:00	6.93	0.70	73.29	0.15	0.54	0.99	0.28	0.10	0.03	2.97	0.01	0.02	0.04	1142
09:30	11.73	5.23	66.42	0.15	0.54	0.99	0.49	0.07	0.22	2.78	0.01	0.02	0.04	1143
10:00	6.41	2.06	70.54	0.14	0.57	1.03	0.27	0.10	0.09	3.00	0.01	0.02	0.04	1140
10:30	10.24	16.11	62.25	0.15	0.54	1.01	0.44	0.10	0.69	2.66	0.01	0.02	0.04	1129
11:00	7.72	3.56	72.51	0.14	0.53	0.99	0.34	0.09	0.16	3.16	0.01	0.02	0.04	1149
11:30	8.13	9.97	61.16	0.15	0.56	0.98	0.35	0.10	0.43	2.64	0.01	0.02	0.04	1119
12:00	8.16	6.44	66.95	0.14	0.57	0.98	0.35	0.10	0.28	2.88	0.01	0.02	0.04	1126
12:30	5.62	0.72	69.59	0.14	0.56	1.00	0.24	0.08	0.03	2.93	0.01	0.02	0.04	1132
13:00	8.87	8.53	65.42	0.14	0.55	0.99	0.37	0.07	0.35	2.72	0.01	0.02	0.04	1136
13:30	7.02	0.55	68.29	0.12	0.53	1.00	0.29	0.07	0.02	2.83	0.01	0.02	0.04	1136
14:00	7.48	1.71	65.20	0.14	0.46	1.01	0.32	0.12	0.07	2.78	0.01	0.02	0.04	1160
14:30	8.41	4.11	66.70	0.14	0.57	1.00	0.35	0.07	0.17	2.78	0.01	0.02	0.04	1107
15:00	8.21	5.27	60.04	0.12	0.57	0.98	0.34	0.07	0.22	2.50	0.01	0.02	0.04	1115
15:30	7.94	1.54	71.35	0.14	0.55	1.02	0.31	0.08	0.06	2.83	0.01	0.02	0.04	1116
16:00	9.04	8.62	66.15	0.13	0.60	1.00	0.37	0.06	0.35	2.72	0.01	0.02	0.04	1116
16:30	9.60	6.21	66.39	0.26	0.55	0.96	0.40	0.07	0.26	2.77	0.01	0.02	0.04	1122
17:00	5.71	0.00	66.90	0.13	0.62	0.98	0.24	0.08	0.00	2.78	0.01	0.03	0.04	1152
17:30	5.32	1.02	67.41	0.14	0.56	0.97	0.23	0.09	0.04	2.86	0.01	0.02	0.04	1141
18:00	8.68	3.26	67.30	0.22	0.47	0.72	0.38	0.08	0.14	2.95	0.01	0.02	0.03	1140
18:30	8.47	4.19	65.15	0.40	0.23	0.24	0.39	0.12	0.19	2.96	0.02	0.01	0.01	1134
19:00	7.79	3.58	66.44	0.40	0.23	0.22	0.35	0.07	0.16	3.02	0.02	0.01	0.01	1130
19:30	7.89	1.88	68.58	0.46	0.32	0.25	0.35	0.08	0.08	3.08	0.02	0.01	0.01	1141
20:00	7.11	2.74	62.62	0.40	0.39	0.50	0.31	0.09	0.12	2.72	0.02	0.02	0.02	1131
20:30	8.04	1.01	69.04	0.20	0.60	1.00	0.34	0.08	0.04	2.88	0.01	0.03	0.04	1139
21:00	8.35	2.83	68.12	0.18	0.58	0.96	0.36	0.08	0.12	2.95	0.01	0.02	0.04	1142
21:30	8.58	2.59	64.21	0.18	0.58	0.99	0.36	0.11	0.11	2.70	0.01	0.02	0.04	1123
22:00	7.71	1.77	65.83	0.16	0.56	1.00	0.33	0.10	0.08	2.81	0.01	0.02	0.04	1110
22:30	10.55	11.48	68.11	0.17	0.62	0.99	0.45	0.08	0.49	2.90	0.01	0.03	0.04	1103
23:00	7.95	10.66	67.55	0.15	0.60	0.99	0.34	0.08	0.45	2.86	0.01	0.03	0.04	1108
23:30	7.38	6.36	68.49	0.15	0.62	0.99	0.32	0.10	0.27	2.93	0.01	0.03	0.04	1109
00:00	6.95	7.20	65.66	0.14	0.60	0.98	0.30	0.08	0.31	2.81	0.01	0.03	0.04	1123
min	5,32	0,00	60,04	0,12	0,20	0,22	0,23	0,05	0,00	2,50	0,01	0,01	0,01	1097
max	11,73	16,11	74,91	0,46	0,65	1,03	0,49	0,12	0,69	3,21	0,02	0,03	0,04	1160
moyenne	7,93	4,11	66,74	0,19	0,52	0,87								1128
Total							16,12	13,34	8,38	135,64	0,40	1,06	1,76	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	6,54			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.