

LVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	9.59	14.15	68.67	0.14	0.60	0.99	0.41	0.09	0.60	2.93	0.01	0.03	0.04	1119
01:00	7.97	15.07	67.62	0.13	0.55	0.98	0.34	0.07	0.65	2.90	0.01	0.02	0.04	1130
01:30	5.99	11.44	61.56	0.19	0.58	0.97	0.26	0.32	0.50	2.67	0.01	0.02	0.04	1145
02:00	8.92	19.80	55.72	0.44	0.53	0.94	0.40	1.49	0.89	2.51	0.02	0.02	0.04	1183
02:30	8.00	7.76	50.99	0.13	0.57	0.97	0.34	0.07	0.33	2.19	0.01	0.02	0.04	1122
03:00	8.88	16.22	62.25	0.13	0.60	0.95	0.39	0.08	0.71	2.71	0.01	0.03	0.04	1147
03:30	7.69	8.55	65.68	0.13	0.53	0.95	0.32	0.07	0.36	2.74	0.01	0.02	0.04	1142
04:00	7.37	6.26	66.10	0.11	0.58	0.95	0.31	0.07	0.26	2.77	0.00	0.02	0.04	1146
04:30	6.95	3.69	70.22	0.12	0.57	0.96	0.30	0.08	0.16	3.00	0.01	0.02	0.04	1152
05:00	8.76	8.81	64.86	0.12	0.60	0.96	0.38	0.08	0.38	2.78	0.01	0.03	0.04	1131
05:30	8.26	9.71	65.23	0.14	0.58	0.96	0.36	0.06	0.42	2.81	0.01	0.03	0.04	1131
06:00	7.68	3.35	62.88	0.21	0.48	0.74	0.32	0.06	0.14	2.65	0.01	0.02	0.03	1129
06:30	7.77	5.11	70.11	0.38	0.22	0.30	0.33	0.06	0.22	2.99	0.02	0.01	0.01	1130
07:00	8.24	4.34	66.26	0.38	0.20	0.28	0.35	0.06	0.19	2.85	0.02	0.01	0.01	1139
07:30	7.54	1.89	65.68	0.38	0.25	0.30	0.33	0.08	0.08	2.87	0.02	0.01	0.01	1132
08:00	7.88	3.37	67.36	0.28	0.31	0.52	0.34	0.06	0.14	2.89	0.01	0.01	0.02	1140
08:30	8.85	3.98	63.97	0.11	0.52	0.95	0.38	0.05	0.17	2.73	0.00	0.02	0.04	1138
09:00	8.18	3.71	68.71	0.11	0.45	0.95	0.34	0.06	0.16	2.89	0.00	0.02	0.04	1155
09:30	7.48	2.09	65.14	0.12	0.44	0.95	0.32	0.06	0.09	2.77	0.00	0.02	0.04	1145
10:00	7.98	5.29	65.04	0.13	0.50	0.96	0.34	0.09	0.22	2.74	0.01	0.02	0.04	1143
10:30	7.34	1.67	70.49	0.14	0.47	0.98	0.31	0.09	0.07	2.94	0.01	0.02	0.04	1127
11:00	6.96	1.94	65.54	0.15	0.48	0.96	0.30	0.07	0.08	2.80	0.01	0.02	0.04	1163
11:30	8.78	3.31	66.41	0.18	0.46	0.97	0.37	0.10	0.14	2.81	0.01	0.02	0.04	1137
12:00	7.76	4.25	66.78	0.14	0.51	0.95	0.33	0.06	0.18	2.83	0.01	0.02	0.04	1151
12:30	8.77	4.11	68.24	0.14	0.47	0.96	0.36	0.07	0.17	2.82	0.01	0.02	0.04	1137
13:00	7.14	1.26	68.89	0.15	0.45	0.97	0.30	0.06	0.05	2.85	0.01	0.02	0.04	1145
13:30	7.39	2.02	66.99	0.13	0.42	0.97	0.31	0.07	0.09	2.84	0.01	0.02	0.04	1153
14:00	7.38	2.73	65.43	0.15	0.47	1.00	0.31	0.08	0.11	2.75	0.01	0.02	0.04	1147
14:30	9.11	7.79	67.30	0.12	0.52	0.96	0.40	0.10	0.34	2.92	0.01	0.02	0.04	1133
15:00	7.28	2.96	69.51	0.12	0.51	1.02	0.31	0.10	0.13	3.01	0.01	0.02	0.04	1126
15:30	8.06	2.60	63.37	0.15	0.50	1.04	0.33	0.08	0.11	2.58	0.01	0.02	0.04	1091
16:00	6.84	1.25	65.77	0.17	0.55	1.10	0.25	0.07	0.05	2.42	0.01	0.02	0.04	1072
16:30	8.43	4.29	68.46	0.13	0.52	1.01	0.33	0.07	0.17	2.69	0.01	0.02	0.04	1121
17:00	8.02	3.40	66.97	0.12	0.50	1.03	0.32	0.07	0.14	2.70	0.00	0.02	0.04	1145
17:30	8.69	7.77	67.89	0.11	0.49	1.03	0.36	0.05	0.32	2.82	0.00	0.02	0.04	1148
18:00	7.09	1.85	65.98	0.19	0.39	0.71	0.30	0.06	0.08	2.77	0.01	0.02	0.03	1149
18:30	8.75	10.88	68.01	0.37	0.15	0.17	0.39	0.06	0.48	3.00	0.02	0.01	0.01	1139
19:00	8.02	9.04	66.50	0.38	0.19	0.17	0.36	0.09	0.40	2.95	0.02	0.01	0.01	1143
19:30	7.14	5.49	65.65	0.38	0.18	0.17	0.31	0.08	0.24	2.89	0.02	0.01	0.01	1138
20:00	7.80	6.95	67.20	0.30	0.31	0.41	0.34	0.08	0.30	2.95	0.01	0.01	0.02	1137
20:30	8.25	6.29	67.05	0.12	0.66	0.99	0.35	0.11	0.27	2.85	0.01	0.03	0.04	1124
21:00	8.65	4.50	65.67	0.12	0.64	1.01	0.37	0.10	0.19	2.78	0.00	0.03	0.04	1120
21:30	6.61	0.71	66.22	0.11	0.63	1.04	0.28	0.08	0.03	2.81	0.00	0.03	0.04	1137
22:00	6.68	0.12	64.80	0.12	0.60	1.05	0.27	0.09	0.00	2.63	0.00	0.02	0.04	1135
22:30	7.39	1.75	67.87	0.11	0.58	1.03	0.31	0.08	0.07	2.83	0.00	0.02	0.04	1155
23:00	5.67	0.53	70.43	0.11	0.60	1.06	0.23	0.09	0.02	2.88	0.00	0.02	0.04	1152
23:30	8.13	1.46	64.92	0.11	0.62	1.10	0.34	0.08	0.06	2.70	0.00	0.03	0.05	1147
00:00	7.05	1.76	65.95	0.11	0.62	1.08	0.30	0.08	0.07	2.77	0.00	0.03	0.05	1128
min	5,67	0,12	50,99	0,11	0,15	0,17	0,23	0,05	0,00	2,19	0,00	0,01	0,01	1072
max	9,59	19,80	70,49	0,44	0,66	1,10	0,41	1,49	0,89	3,01	0,02	0,03	0,05	1183
moyenne	7,82	5,36	66,01	0,18	0,48	0,86								1138
Total							15,89	13,24	11,03	134,01	0,36	0,98	1,75	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO	/			100,00	6,47			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						99,51	

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.