

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.94	37.78	71.38	0.19	0.56	0.97	0.33	0.07	1.58	2.99	0.01	0.02	0.04	1138
01:00	10.29	35.18	65.36	0.10	0.57	0.97	0.43	0.07	1.48	2.76	0.00	0.02	0.04	1144
01:30	8.40	22.26	69.87	0.14	0.57	0.96	0.36	0.11	0.96	3.01	0.01	0.02	0.04	1149
02:00	7.69	23.20	56.68	0.10	0.62	0.97	0.33	0.26	0.99	2.43	0.00	0.03	0.04	1128
02:30	9.07	30.29	62.02	0.15	0.62	0.97	0.39	0.08	1.29	2.64	0.01	0.03	0.04	1122
03:00	7.63	36.29	66.93	0.19	0.61	0.97	0.32	0.18	1.53	2.83	0.01	0.03	0.04	1124
03:30	6.25	36.05	63.01	0.26	0.58	0.95	0.27	0.09	1.55	2.71	0.01	0.02	0.04	1135
04:00	5.97	23.19	71.16	0.10	0.61	0.97	0.25	0.08	0.98	3.02	0.00	0.03	0.04	1130
04:30	8.01	20.36	71.12	0.15	0.58	0.97	0.35	0.08	0.88	3.08	0.01	0.02	0.04	1153
05:00	8.52	20.94	64.64	0.10	0.60	0.98	0.36	0.09	0.89	2.76	0.00	0.03	0.04	1139
05:30	9.11	22.52	62.89	0.15	0.60	0.97	0.39	0.06	0.97	2.71	0.01	0.03	0.04	1134
06:00	7.27	17.45	66.93	0.17	0.50	0.75	0.31	0.09	0.75	2.89	0.01	0.02	0.03	1127
06:30	7.36	16.44	66.86	0.37	0.34	0.28	0.32	0.09	0.72	2.93	0.02	0.02	0.01	1139
07:00	7.52	20.65	67.34	0.32	0.32	0.25	0.33	0.19	0.90	2.95	0.01	0.01	0.01	1129
07:30	7.81	14.61	67.86	0.36	0.32	0.24	0.34	0.08	0.64	2.96	0.02	0.01	0.01	1137
08:00	7.66	11.13	68.59	0.24	0.36	0.44	0.34	0.09	0.49	3.01	0.01	0.02	0.02	1134
08:30	8.56	13.85	61.47	0.16	0.54	0.98	0.36	0.12	0.58	2.59	0.01	0.02	0.04	1116
09:00	7.26	3.90	71.34	0.11	0.48	0.98	0.31	0.08	0.17	3.05	0.00	0.02	0.04	1146
09:30	8.93	12.61	56.94	0.15	0.51	0.97	0.38	0.18	0.54	2.45	0.01	0.02	0.04	1125
10:00	11.94	16.49	56.42	0.15	0.49	0.96	0.51	0.14	0.70	2.39	0.01	0.02	0.04	1117
10:30	6.15	0.76	64.96	0.10	0.49	0.98	0.26	0.09	0.03	2.76	0.00	0.02	0.04	1140
11:00	7.64	6.63	69.34	0.15	0.52	0.97	0.33	0.09	0.29	3.00	0.01	0.02	0.04	1155
11:30	8.12	7.42	66.57	0.12	0.50	0.98	0.34	0.09	0.31	2.81	0.00	0.02	0.04	1140
12:00	6.95	3.31	61.13	0.14	0.50	0.97	0.30	0.16	0.14	2.63	0.01	0.02	0.04	1130
12:30	7.20	10.67	71.75	0.11	0.51	0.99	0.30	0.10	0.45	3.00	0.00	0.02	0.04	1128
13:00	9.17	22.94	61.32	0.16	0.56	0.97	0.39	0.15	0.98	2.62	0.01	0.02	0.04	1130
13:30	8.52	25.30	68.96	0.11	0.52	1.00	0.36	0.10	1.06	2.89	0.00	0.02	0.04	1125
14:00	6.98	17.89	70.68	0.14	0.47	1.04	0.30	0.27	0.77	3.06	0.01	0.02	0.05	1162
14:30	7.67	21.39	64.57	0.19	0.50	1.04	0.33	0.09	0.93	2.81	0.01	0.02	0.05	1148
15:00	8.63	50.11	68.51	0.11	0.52	1.01	0.37	0.12	2.16	2.95	0.00	0.02	0.04	1114
15:30	4.86	26.75	69.71	0.16	0.52	1.05	0.21	0.12	1.15	2.99	0.01	0.02	0.05	1122
16:00	5.21	61.54	62.12	0.12	0.57	1.01	0.22	0.14	2.63	2.66	0.01	0.02	0.04	1114
16:30	3.48	12.56	51.34	0.36	0.54	0.96	0.15	0.94	0.53	2.18	0.02	0.02	0.04	1116
17:00	4.69	17.81	68.13	0.10	0.57	0.99	0.20	0.10	0.75	2.87	0.00	0.02	0.04	1132
17:30	8.21	20.26	64.11	0.16	0.56	0.99	0.35	0.19	0.86	2.71	0.01	0.02	0.04	1123
18:00	8.91	17.07	70.80	0.20	0.39	0.71	0.38	0.16	0.73	3.02	0.01	0.02	0.03	1127
18:30	8.46	19.79	62.64	0.36	0.11	0.17	0.38	0.10	0.88	2.79	0.02	0.00	0.01	1155
19:00	8.26	43.70	68.24	0.32	0.12	0.19	0.37	0.08	1.96	3.07	0.01	0.01	0.01	1145
19:30	9.26	27.54	62.76	0.36	0.18	0.28	0.42	0.11	1.25	2.84	0.02	0.01	0.01	1138
20:00	6.99	13.41	61.32	0.23	0.25	0.54	0.32	0.21	0.61	2.80	0.01	0.01	0.02	1149
20:30	8.27	11.77	37.92	0.15	0.59	0.99	0.36	0.17	0.51	1.63	0.01	0.03	0.04	1119
21:00	10.26	23.56	64.40	0.11	0.59	1.00	0.44	0.13	1.00	2.74	0.00	0.03	0.04	1116
21:30	9.32	15.75	66.88	0.23	0.54	0.99	0.39	0.10	0.66	2.81	0.01	0.02	0.04	1115
22:00	7.76	5.55	63.81	0.14	0.55	1.01	0.33	0.08	0.23	2.68	0.01	0.02	0.04	1129
22:30	7.81	7.91	66.99	0.16	0.57	0.97	0.33	0.06	0.33	2.83	0.01	0.02	0.04	1126
23:00	6.49	5.31	69.71	0.10	0.56	0.97	0.28	0.07	0.23	3.00	0.00	0.02	0.04	1154
23:30	7.81	9.65	69.70	0.15	0.50	0.98	0.33	0.07	0.41	2.98	0.01	0.02	0.04	1148
00:00	7.51	7.52	66.63	0.10	0.51	0.98	0.32	0.08	0.32	2.88	0.00	0.02	0.04	1165
min	3,48	0,76	37,92	0,10	0,11	0,17	0,15	0,06	0,03	1,63	0,00	0,00	0,01	1114
max	11,94	61,54	71,75	0,37	0,62	1,05	0,51	0,94	2,63	3,08	0,02	0,03	0,05	1165
moyenne	7,79	19,77	65,08	0,18	0,49	0,86								1133
Total							16,05	22,08	40,80	134,16	0,37	1,01	1,76	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	10,74			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.