

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.12	7.36	61.69	0.17	0.49	0.94	0.26	0.06	0.31	2.61	0.01	0.02	0.04	1153
01:00	9.14	16.27	62.38	0.14	0.52	0.93	0.39	0.08	0.69	2.66	0.01	0.02	0.04	1142
01:30	9.19	26.50	68.04	0.19	0.54	0.95	0.38	0.08	1.08	2.78	0.01	0.02	0.04	1117
02:00	5.97	5.53	65.27	0.12	0.51	0.95	0.25	0.07	0.23	2.71	0.01	0.02	0.04	1137
02:30	7.80	16.43	62.89	0.17	0.52	0.94	0.33	0.08	0.69	2.65	0.01	0.02	0.04	1130
03:00	8.37	11.67	67.03	0.14	0.49	0.95	0.34	0.07	0.49	2.75	0.01	0.02	0.04	1121
03:30	10.41	17.89	64.82	0.23	0.56	0.91	0.44	0.95	0.76	2.74	0.01	0.02	0.04	1130
04:00	7.32	7.10	69.35	0.13	0.47	0.94	0.30	0.08	0.30	2.89	0.01	0.02	0.04	1123
04:30	7.34	12.34	64.92	0.20	0.55	0.95	0.30	0.07	0.50	2.64	0.01	0.02	0.04	1117
05:00	8.16	6.55	70.44	0.15	0.50	0.94	0.34	0.18	0.27	2.94	0.01	0.02	0.04	1141
05:30	6.35	4.73	65.59	0.23	0.50	0.93	0.27	0.07	0.20	2.81	0.01	0.02	0.04	1153
06:00	7.98	6.01	68.15	0.33	0.49	0.66	0.34	0.07	0.26	2.92	0.01	0.02	0.03	1139
06:30	10.09	19.97	58.46	0.61	0.52	0.12	0.44	0.11	0.87	2.56	0.03	0.02	0.01	1115
07:00	7.28	5.67	67.30	0.67	0.55	0.09	0.31	0.11	0.24	2.87	0.03	0.02	0.00	1109
07:30	8.36	9.93	66.20	0.63	0.49	0.09	0.36	0.07	0.42	2.83	0.03	0.02	0.00	1117
08:00	7.04	7.17	67.24	0.50	0.51	0.41	0.30	0.07	0.31	2.86	0.02	0.02	0.02	1135
08:30	6.67	3.45	69.12	0.23	0.58	0.96	0.28	0.07	0.14	2.87	0.01	0.02	0.04	1127
09:00	8.15	4.12	67.18	0.15	0.60	0.95	0.34	0.09	0.17	2.83	0.01	0.03	0.04	1124
09:30	7.87	3.53	65.69	0.18	0.57	0.96	0.34	0.07	0.15	2.80	0.01	0.02	0.04	1127
10:00	8.27	5.86	63.89	0.19	0.59	0.96	0.35	0.08	0.25	2.68	0.01	0.02	0.04	1116
10:30	7.94	2.38	69.52	0.22	0.58	0.96	0.34	0.09	0.10	2.94	0.01	0.02	0.04	1128
11:00	8.16	5.13	64.15	0.15	0.57	0.95	0.36	0.22	0.23	2.82	0.01	0.03	0.04	1155
11:30	8.27	7.62	61.81	0.19	0.60	0.99	0.35	0.14	0.32	2.60	0.01	0.03	0.04	1126
12:00	7.63	6.26	62.89	0.13	0.60	1.08	0.32	0.07	0.26	2.63	0.01	0.03	0.05	1113
12:30	9.02	5.72	64.52	0.14	0.62	1.10	0.37	0.08	0.24	2.67	0.01	0.03	0.05	1104
13:00	8.10	3.85	69.31	0.18	0.58	1.11	0.33	0.08	0.16	2.83	0.01	0.02	0.05	1113
13:30	8.17	6.35	66.11	0.12	0.58	1.07	0.34	0.18	0.27	2.78	0.01	0.02	0.04	1145
14:00	8.52	13.56	70.44	0.16	0.63	1.11	0.34	0.10	0.55	2.85	0.01	0.03	0.04	1127
14:30	7.05	27.47	67.77	0.20	0.68	1.06	0.29	0.08	1.12	2.77	0.01	0.03	0.04	1108
15:00	8.09	32.39	58.87	0.16	0.66	1.05	0.33	0.46	1.31	2.38	0.01	0.03	0.04	1115
15:30	8.45	15.83	69.07	3.72	0.30	0.40	0.36	0.06	0.67	2.92	0.16	0.01	0.02	1139
16:00	7.35	8.57	69.95	0.30	0.18	0.16	0.33	0.04	0.38	3.10	0.01	0.01	0.01	1173
16:30	8.50	10.74	65.87	0.34	0.20	0.16	0.38	0.05	0.47	2.91	0.02	0.01	0.01	1159
17:00	8.47	9.80	65.35	0.31	0.15	0.16	0.37	0.07	0.43	2.83	0.01	0.01	0.01	1133
17:30	9.21	14.13	63.74	0.40	0.19	0.17	0.39	0.10	0.59	2.68	0.02	0.01	0.01	1111
18:00	7.44	11.82	65.44	0.42	0.26	0.16	0.31	0.09	0.49	2.70	0.02	0.01	0.01	1089
18:30	6.87	6.40	50.89	0.83	0.24	0.16	0.30	0.29	0.28	2.22	0.04	0.01	0.01	1113
19:00	7.89	5.68	69.41	0.46	0.19	0.16	0.33	0.07	0.24	2.90	0.02	0.01	0.01	1109
19:30	8.36	11.67	50.52	0.70	0.17	0.16	0.36	0.09	0.50	2.16	0.03	0.01	0.01	1125
20:00	7.69	12.45	47.60	0.36	0.36	0.47	0.33	0.07	0.53	2.03	0.02	0.02	0.02	1117
20:30	8.75	53.52	57.06	0.32	0.62	1.00	0.36	0.13	2.18	2.32	0.01	0.03	0.04	1109
21:00	5.37	32.54	65.73	0.25	0.70	1.04	0.22	0.09	1.33	2.69	0.01	0.03	0.04	1128
21:30	4.96	40.58	63.28	0.25	0.64	1.03	0.21	0.13	1.69	2.63	0.01	0.03	0.04	1126
22:00	5.22	31.47	70.86	0.18	0.63	1.04	0.21	0.07	1.29	2.90	0.01	0.03	0.04	1133
22:30	8.07	33.91	63.56	0.28	0.62	1.00	0.32	0.21	1.36	2.55	0.01	0.02	0.04	1116
23:00	9.14	26.08	67.36	0.25	0.66	0.93	0.37	0.22	1.06	2.73	0.01	0.03	0.04	1124
23:30	7.81	20.70	67.52	0.25	0.62	0.91	0.32	0.07	0.85	2.79	0.01	0.03	0.04	1128
00:00	8.35	18.02	71.75	0.20	0.60	0.94	0.34	0.07	0.73	2.92	0.01	0.02	0.04	1113
min	4,96	2,38	47,60	0,12	0,15	0,09	0,21	0,04	0,10	2,03	0,01	0,01	0,00	1089
max	10,41	53,52	71,75	3,72	0,70	1,11	0,44	0,95	2,18	3,10	0,16	0,03	0,05	1173
moyenne	7,85	14,02	64,92	0,35	0,50	0,75								1126
Total							15,81	20,12	27,96	130,64	0,71	1,00	1,50	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	9,98			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.