

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.88	20.27	62.65	0.27	0.59	0.93	0.37	0.45	0.85	2.62	0.01	0.02	0.04	1130
01:00	7.62	12.80	69.92	0.15	0.67	0.92	0.31	0.06	0.52	2.87	0.01	0.03	0.04	1135
01:30	6.50	20.05	71.24	0.22	0.56	0.91	0.27	0.09	0.83	2.96	0.01	0.02	0.04	1145
02:00	8.30	23.71	66.38	0.14	0.63	0.93	0.34	0.10	0.98	2.74	0.01	0.03	0.04	1130
02:30	8.78	33.05	66.64	0.21	0.58	0.93	0.37	0.12	1.41	2.78	0.01	0.02	0.04	1132
03:00	8.16	36.64	66.33	0.19	0.57	0.95	0.34	0.17	1.54	2.78	0.01	0.02	0.04	1129
03:30	7.78	28.45	65.58	0.22	0.62	0.95	0.33	0.08	1.19	2.75	0.01	0.03	0.04	1134
04:00	7.39	29.23	68.49	0.15	0.55	0.94	0.32	0.09	1.27	2.97	0.01	0.02	0.04	1142
04:30	7.72	15.95	64.94	0.19	0.59	0.95	0.33	0.08	0.68	2.79	0.01	0.03	0.04	1149
05:00	9.65	25.96	60.60	0.25	0.53	0.93	0.42	1.04	1.13	2.65	0.01	0.02	0.04	1130
05:30	8.15	22.59	67.02	0.24	0.57	0.95	0.34	0.07	0.94	2.79	0.01	0.02	0.04	1117
06:00	6.89	17.12	63.37	0.22	0.45	0.69	0.29	0.07	0.71	2.64	0.01	0.02	0.03	1131
06:30	8.09	17.16	70.85	0.40	0.24	0.16	0.34	0.07	0.73	3.00	0.02	0.01	0.01	1135
07:00	8.68	28.73	61.61	0.52	0.26	0.12	0.38	0.99	1.26	2.69	0.02	0.01	0.01	1135
07:30	7.86	45.61	63.32	0.40	0.24	0.11	0.34	0.08	1.98	2.75	0.02	0.01	0.00	1119
08:00	6.60	37.26	69.88	0.29	0.42	0.41	0.28	0.06	1.58	2.96	0.01	0.02	0.02	1112
08:30	9.25	36.32	60.26	0.20	0.64	0.93	0.39	0.11	1.54	2.55	0.01	0.03	0.04	1116
09:00	9.03	32.90	62.95	0.43	0.60	0.93	0.38	0.11	1.37	2.62	0.02	0.03	0.04	1113
09:30	7.21	22.61	60.78	3.44	0.61	0.93	0.30	0.97	0.93	2.50	0.14	0.02	0.04	1110
10:00	8.70	30.59	58.24	0.22	0.66	0.93	0.37	0.11	1.29	2.45	0.01	0.03	0.04	1109
10:30	8.12	14.66	64.21	0.81	0.57	0.93	0.34	1.43	0.62	2.71	0.03	0.02	0.04	1109
11:00	6.79	6.02	70.38	0.23	0.56	0.95	0.28	0.12	0.25	2.94	0.01	0.02	0.04	1113
11:30	7.48	2.20	68.32	0.14	0.62	1.00	0.31	0.12	0.09	2.85	0.01	0.03	0.04	1125
12:00	8.25	10.76	60.00	0.15	0.57	1.04	0.37	0.16	0.49	2.71	0.01	0.03	0.05	1181
12:30	7.68	7.66	64.87	0.11	0.63	1.08	0.34	0.10	0.34	2.86	0.00	0.03	0.05	1122
13:00	7.26	10.57	62.18	0.17	0.67	1.08	0.31	0.09	0.45	2.64	0.01	0.03	0.05	1092
13:30	7.38	14.13	50.10	0.11	0.69	1.05	0.31	0.17	0.59	2.09	0.00	0.03	0.04	1092
14:00	9.11	11.10	59.19	0.13	0.62	1.07	0.38	0.11	0.46	2.44	0.01	0.03	0.04	1120
14:30	8.20	14.00	62.23	0.27	0.70	1.08	0.33	0.27	0.57	2.54	0.01	0.03	0.04	1095
15:00	9.73	19.30	60.44	0.12	0.68	1.05	0.39	0.06	0.77	2.40	0.00	0.03	0.04	1093
15:30	6.28	3.89	69.61	0.16	0.71	1.03	0.26	0.11	0.16	2.87	0.01	0.03	0.04	1113
16:00	7.26	14.39	64.18	0.10	0.72	1.04	0.31	0.15	0.61	2.71	0.00	0.03	0.04	1140
16:30	7.91	5.24	71.60	0.17	0.71	1.05	0.34	0.09	0.22	3.05	0.01	0.03	0.04	1162
17:00	7.60	3.05	63.37	0.09	0.64	1.09	0.33	0.06	0.13	2.77	0.00	0.03	0.05	1168
17:30	8.59	11.15	62.41	0.14	0.68	1.10	0.37	0.09	0.49	2.72	0.01	0.03	0.05	1135
18:00	7.81	13.93	61.97	0.18	0.59	0.78	0.33	0.08	0.59	2.64	0.01	0.03	0.03	1118
18:30	7.64	19.27	60.84	0.38	0.34	0.28	0.32	0.11	0.80	2.53	0.02	0.01	0.01	1107
19:00	8.09	10.49	66.46	0.35	0.38	0.19	0.35	0.09	0.45	2.84	0.01	0.02	0.01	1127
19:30	8.11	13.44	66.68	0.40	0.36	0.16	0.34	0.11	0.57	2.83	0.02	0.02	0.01	1114
20:00	7.15	8.77	66.09	0.25	0.50	0.50	0.30	0.08	0.37	2.78	0.01	0.02	0.02	1113
20:30	8.82	15.02	63.76	0.18	0.69	1.04	0.38	0.15	0.64	2.71	0.01	0.03	0.04	1116
21:00	8.20	17.03	65.98	0.13	0.73	1.04	0.35	0.20	0.72	2.80	0.01	0.03	0.04	1115
21:30	7.95	16.05	71.68	0.15	0.72	1.06	0.33	0.07	0.67	3.00	0.01	0.03	0.04	1114
22:00	7.37	10.04	63.51	0.14	0.68	1.07	0.31	0.10	0.42	2.68	0.01	0.03	0.05	1118
22:30	8.35	8.95	69.26	0.20	0.69	1.05	0.36	0.07	0.38	2.97	0.01	0.03	0.05	1127
23:00	8.54	12.39	70.96	0.17	0.68	1.06	0.37	0.09	0.53	3.04	0.01	0.03	0.05	1119
23:30	8.54	22.23	66.61	0.19	0.66	1.06	0.37	0.09	0.95	2.86	0.01	0.03	0.05	1120
00:00	6.96	21.94	60.26	0.13	0.66	1.05	0.30	0.22	0.96	2.64	0.01	0.03	0.05	1128
min	6,28	2,20	50,10	0,09	0,24	0,11	0,26	0,06	0,09	2,09	0,00	0,01	0,00	1092
max	9,73	45,61	71,68	3,44	0,73	1,10	0,42	1,43	1,98	3,05	0,14	0,03	0,05	1181
moyenne	7,97	18,23	64,75	0,29	0,58	0,86								1123
Total							16,18	23,75	37,02	131,49	0,59	1,19	1,75	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	11,70			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.