

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Lasse	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	9.52	17.78	65.36	0.15	0.59	1.07	0.41	0.08	0.77	2.85	0.01	0.03	0.05	1133
01:00	8.10	21.67	69.14	0.10	0.57	1.08	0.35	0.08	0.92	2.95	0.00	0.02	0.05	1113
01:30	7.08	19.64	63.83	0.15	0.58	1.09	0.30	0.11	0.83	2.70	0.01	0.02	0.05	1108
02:00	8.43	22.75	65.48	0.12	0.58	1.09	0.36	0.09	0.98	2.82	0.01	0.02	0.05	1130
02:30	7.53	9.59	65.80	0.14	0.56	1.09	0.33	0.08	0.41	2.85	0.01	0.02	0.05	1132
03:00	8.07	11.62	63.20	0.10	0.57	1.09	0.35	0.08	0.51	2.72	0.00	0.02	0.05	1126
03:30	8.23	8.52	70.63	0.15	0.52	1.10	0.36	0.08	0.37	3.05	0.01	0.02	0.05	1131
04:00	8.64	17.49	53.82	1.00	0.59	1.09	0.38	1.00	0.76	2.35	0.04	0.03	0.05	1099
04:30	7.42	8.68	65.33	0.15	0.54	1.10	0.33	0.11	0.38	2.89	0.01	0.02	0.05	1137
05:00	8.22	9.45	68.14	0.10	0.51	1.10	0.36	0.06	0.41	2.96	0.00	0.02	0.05	1133
05:30	8.32	11.23	69.91	0.15	0.51	1.09	0.36	0.09	0.48	3.01	0.01	0.02	0.05	1134
06:00	7.82	7.90	66.76	2.09	0.40	0.75	0.35	0.10	0.35	2.99	0.09	0.02	0.03	1169
06:30	8.27	10.18	62.56	0.35	0.33	0.17	0.36	0.08	0.45	2.74	0.02	0.01	0.01	1140
07:00	7.40	8.75	68.99	0.29	0.38	0.17	0.33	0.07	0.39	3.08	0.01	0.02	0.01	1136
07:30	8.12	13.80	66.99	0.34	0.33	0.26	0.36	0.08	0.62	2.99	0.02	0.01	0.01	1131
08:00	7.57	6.94	68.46	0.31	0.41	0.55	0.33	0.07	0.30	2.99	0.01	0.02	0.02	1133
08:30	8.29	8.46	65.45	0.38	0.61	0.99	0.35	0.09	0.36	2.80	0.02	0.03	0.04	1120
09:00	8.07	7.34	62.69	0.60	0.47	0.73	0.34	0.08	0.31	2.65	0.03	0.02	0.03	1117
09:30	10.06	28.92	72.62	0.27	0.53	0.83	0.42	0.11	1.22	3.06	0.01	0.02	0.03	1112
10:00	7.23	21.36	67.68	0.00	0.57	1.11	0.31	0.08	0.91	2.88	0.00	0.02	0.05	1131
10:30	7.47	35.70	56.73	0.03	0.61	1.08	0.33	0.08	1.56	2.47	0.00	0.03	0.05	1106
11:00	9.53	26.05	62.24	0.00	0.66	1.09	0.40	0.64	1.09	2.60	0.00	0.03	0.05	1097
11:30	6.90	9.81	46.88	1.51	0.62	1.05	0.29	0.34	0.41	1.98	0.06	0.03	0.04	1100
12:00	7.05	7.22	59.87	0.30	0.63	1.08	0.29	0.14	0.30	2.46	0.01	0.03	0.04	1099
12:30	8.48	6.03	73.10	0.00	0.67	1.08	0.35	0.10	0.25	2.99	0.00	0.03	0.04	1103
13:00	10.54	24.21	68.78	0.04	0.65	1.09	0.44	0.08	1.01	2.86	0.00	0.03	0.05	1125
13:30	7.04	19.24	63.21	0.00	0.67	1.08	0.30	0.10	0.81	2.65	0.00	0.03	0.05	1118
14:00	6.78	15.63	65.53	4.00	0.57	0.89	0.29	1.66	0.68	2.83	0.17	0.02	0.04	1145
14:30	8.17	9.33	76.14	0.02	0.69	1.09	0.35	0.08	0.40	3.24	0.00	0.03	0.05	1110
15:00	7.20	1.67	69.59	0.00	0.64	1.12	0.31	0.11	0.07	2.96	0.00	0.03	0.05	1133
15:30	9.06	17.40	66.04	0.05	0.66	1.08	0.40	0.13	0.76	2.90	0.00	0.03	0.05	1114
16:00	8.60	30.98	69.91	0.00	0.70	1.10	0.37	0.10	1.33	3.00	0.00	0.03	0.05	1114
16:30	8.05	16.01	62.77	0.02	0.72	1.11	0.35	0.17	0.71	2.77	0.00	0.03	0.05	1108
17:00	9.29	21.44	65.06	0.00	0.69	1.16	0.40	0.10	0.92	2.80	0.00	0.03	0.05	1098
17:30	9.38	15.16	72.16	0.03	0.65	1.12	0.41	0.12	0.66	3.14	0.00	0.03	0.05	1107
18:00	7.97	19.54	64.52	0.10	0.59	0.80	0.35	0.12	0.86	2.85	0.00	0.03	0.04	1130
18:30	6.70	16.43	64.70	0.41	0.30	0.17	0.31	0.21	0.75	2.96	0.02	0.01	0.01	1116
19:00	7.25	28.84	61.96	0.42	0.34	0.17	0.32	0.89	1.29	2.77	0.02	0.02	0.01	1089
19:30	7.16	23.32	69.03	0.36	0.38	0.17	0.31	0.14	1.02	3.01	0.02	0.02	0.01	1088
20:00	8.17	37.22	66.85	0.19	0.36	0.51	0.35	0.14	1.58	2.84	0.01	0.02	0.02	1091
20:30	6.81	27.33	65.77	0.03	0.44	1.07	0.29	0.09	1.17	2.82	0.00	0.02	0.05	1110
21:00	6.12	10.38	68.86	0.00	0.36	1.09	0.27	0.10	0.45	2.99	0.00	0.02	0.05	1133
21:30	8.69	26.19	65.57	0.03	0.37	1.09	0.37	0.08	1.13	2.83	0.00	0.02	0.05	1114
22:00	8.07	19.80	68.86	0.00	0.37	1.10	0.34	0.07	0.82	2.87	0.00	0.02	0.05	1094
22:30	8.32	28.69	63.51	0.03	0.39	1.07	0.35	0.05	1.20	2.66	0.00	0.02	0.04	1112
23:00	8.29	24.60	63.11	0.00	0.38	1.06	0.34	0.08	1.01	2.60	0.00	0.02	0.04	1103
23:30	6.17	14.87	70.15	0.03	0.38	1.06	0.26	0.09	0.62	2.91	0.00	0.02	0.04	1113
00:00	7.90	19.29	69.65	0.30	0.37	1.04	0.33	0.07	0.81	2.91	0.01	0.02	0.04	1122
min	6,12	1,67	46,88	0,00	0,30	0,17	0,26	0,05	0,07	1,98	0,00	0,01	0,01	1088
max	10,54	37,22	76,14	4,00	0,72	1,16	0,44	1,66	1,58	3,24	0,17	0,03	0,05	1169
moyenne	7,99	17,18	65,90	0,31	0,52	0,92								1117
Total							16,48	31,01	35,41	136,00	0,64	1,07	1,89	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	14,97			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						99,79	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.