

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	10,16	23,18	65,43	0,03	0,67	0,93	0,43	0,07	0,97	2,75	0,00	0,03	0,04	1119
01:00	7,06	20,25	70,35	0,00	0,68	0,93	0,29	0,06	0,84	2,91	0,00	0,03	0,04	1113
01:30	8,57	41,44	58,21	0,03	0,72	0,92	0,35	0,12	1,70	2,39	0,00	0,03	0,04	1114
02:00	7,25	31,00	68,97	0,00	0,65	0,92	0,29	0,05	1,26	2,80	0,00	0,03	0,04	1133
02:30	7,68	18,05	66,30	0,03	0,67	0,92	0,32	0,09	0,75	2,77	0,00	0,03	0,04	1149
03:00	9,28	29,96	70,74	0,00	0,64	0,93	0,39	0,05	1,25	2,95	0,00	0,03	0,04	1141
03:30	7,72	32,01	62,73	0,04	0,73	0,92	0,32	0,05	1,34	2,64	0,00	0,03	0,04	1132
04:00	6,71	28,15	68,95	0,00	0,63	0,93	0,28	0,06	1,17	2,88	0,00	0,03	0,04	1121
04:30	8,98	35,35	66,85	0,04	0,67	0,91	0,38	0,05	1,49	2,81	0,00	0,03	0,04	1132
05:00	7,46	17,99	65,93	0,15	0,67	0,92	0,31	0,27	0,75	2,76	0,01	0,03	0,04	1140
05:30	7,37	25,20	68,54	0,09	0,66	0,93	0,31	0,10	1,06	2,89	0,00	0,03	0,04	1138
06:00	7,96	23,77	61,74	0,18	0,54	0,70	0,34	0,55	1,01	2,62	0,01	0,02	0,03	1129
06:30	7,82	22,65	68,73	0,44	0,38	0,20	0,34	0,07	0,98	2,97	0,02	0,02	0,01	1140
07:00	7,71	13,04	64,32	0,35	0,37	0,17	0,34	0,06	0,57	2,82	0,02	0,02	0,01	1151
07:30	7,61	10,29	62,99	0,41	0,37	0,17	0,33	0,08	0,45	2,76	0,02	0,02	0,01	1155
08:00	8,00	8,65	67,16	0,20	0,37	0,48	0,35	0,08	0,38	2,96	0,01	0,02	0,02	1162
08:30	8,29	8,23	68,11	0,03	0,44	0,94	0,36	0,09	0,35	2,93	0,00	0,02	0,04	1143
09:00	10,33	17,39	63,99	0,05	0,47	0,94	0,44	0,43	0,74	2,71	0,00	0,02	0,04	1117
09:30	8,47	13,54	69,70	0,03	0,48	0,95	0,35	0,07	0,57	2,91	0,00	0,02	0,04	1110
10:00	6,36	12,18	65,75	0,00	0,46	0,98	0,27	0,08	0,51	2,74	0,00	0,02	0,04	1116
10:30	8,09	20,13	68,57	0,00	0,45	1,03	0,34	0,08	0,85	2,89	0,00	0,02	0,04	1137
11:00	9,50	17,39	65,12	0,05	0,43	1,06	0,41	0,45	0,75	2,79	0,00	0,02	0,05	1137
11:30	7,43	14,13	67,62	0,00	0,52	1,07	0,32	0,07	0,60	2,87	0,00	0,02	0,05	1115
12:00	7,13	10,03	69,77	0,03	0,45	1,07	0,30	0,11	0,42	2,95	0,00	0,02	0,05	1132
12:30	9,32	15,81	60,05	0,00	0,45	1,07	0,40	0,06	0,68	2,57	0,00	0,02	0,05	1135
13:00	7,29	5,64	66,82	0,03	0,48	1,05	0,31	0,09	0,24	2,87	0,00	0,02	0,05	1149
13:30	7,34	9,73	71,34	0,00	0,47	1,07	0,32	0,09	0,42	3,10	0,00	0,02	0,05	1135
14:00	8,21	8,38	62,17	0,00	0,45	1,10	0,35	0,09	0,36	2,67	0,00	0,02	0,05	1139
14:30	9,52	22,34	68,85	0,03	0,52	1,08	0,40	0,08	0,93	2,87	0,00	0,02	0,05	1105
15:00	9,12	30,27	65,96	0,00	0,52	1,07	0,38	0,06	1,27	2,78	0,00	0,02	0,04	1121
15:30	8,28	18,33	62,96	0,03	0,54	1,06	0,35	0,12	0,78	2,68	0,00	0,02	0,04	1101
16:00	7,82	6,91	67,79	0,00	0,53	1,07	0,32	0,04	0,28	2,78	0,00	0,02	0,04	1096
16:30	8,11	7,91	67,71	0,02	0,57	1,05	0,33	0,05	0,32	2,75	0,00	0,02	0,04	1120
17:00	9,33	14,74	59,42	0,00	0,53	1,04	0,38	0,07	0,60	2,43	0,00	0,02	0,04	1113
17:30	8,89	18,27	62,66	0,04	0,56	1,03	0,36	0,75	0,74	2,54	0,00	0,02	0,04	1120
18:00	5,40	6,99	61,51	0,10	0,51	0,75	0,23	0,05	0,29	2,58	0,00	0,02	0,03	1146
18:30	8,30	40,11	72,31	0,33	0,47	0,26	0,36	0,17	1,72	3,11	0,01	0,02	0,01	1140
19:00	6,58	41,51	61,50	0,33	0,51	0,19	0,28	0,07	1,79	2,66	0,01	0,02	0,01	1139
19:30	7,62	37,61	56,48	0,33	0,43	0,17	0,33	0,18	1,63	2,45	0,01	0,02	0,01	1123
20:00	11,15	32,94	59,22	0,18	0,49	0,52	0,47	0,05	1,39	2,50	0,01	0,02	0,02	1103
20:30	6,66	22,15	53,04	0,35	0,53	1,01	0,29	1,33	0,95	2,29	0,02	0,02	0,04	1107
21:00	7,46	28,66	63,19	0,00	0,55	1,04	0,32	0,09	1,21	2,68	0,00	0,02	0,04	1102
21:30	8,34	14,98	66,52	0,03	0,55	1,06	0,35	0,08	0,63	2,82	0,00	0,02	0,04	1101
22:00	8,02	24,68	64,06	0,67	0,54	1,06	0,34	0,89	1,03	2,69	0,03	0,02	0,04	1106
22:30	8,11	26,27	68,36	0,23	0,49	1,04	0,34	0,06	1,10	2,86	0,01	0,02	0,04	1118
23:00	9,22	28,26	60,83	0,22	0,54	1,05	0,39	0,06	1,18	2,55	0,01	0,02	0,04	1125
23:30	8,29	40,45	60,38	0,03	0,53	1,05	0,35	0,07	1,69	2,53	0,00	0,02	0,04	1115
00:00	5,92	40,05	68,17	0,00	0,56	1,06	0,24	0,11	1,65	2,80	0,00	0,02	0,04	1113
min	5,40	5,64	53,04	0,00	0,37	0,17	0,23	0,04	0,24	2,29	0,00	0,02	0,01	1096
max	11,15	41,51	72,31	0,67	0,73	1,10	0,47	1,33	1,79	3,11	0,03	0,03	0,05	1162
moyenne	8,07	21,60	65,16	0,11	0,53	0,87								1126
Total							16,35	22,75	43,70	132,02	0,22	1,07	1,76	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	11,22			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.