

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
	HCl	SO ₂	NOx	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NOx	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.68	16.36	63.62	0.04	0.61	0.94	0.36	0.12	0.67	2.62	0.00	0.03	0.04	1108
01:00	8.31	14.22	65.43	0.00	0.55	0.94	0.34	0.22	0.58	2.67	0.00	0.02	0.04	1110
01:30	8.61	18.36	61.17	0.04	0.58	0.94	0.35	0.10	0.75	2.51	0.00	0.02	0.04	1111
02:00	7.78	18.71	61.95	0.00	0.55	0.93	0.32	0.06	0.77	2.55	0.00	0.02	0.04	1124
02:30	7.53	25.14	58.93	0.07	0.59	0.92	0.31	0.10	1.04	2.43	0.00	0.02	0.04	1122
03:00	7.08	18.95	68.58	0.00	0.50	0.94	0.29	0.09	0.79	2.85	0.00	0.02	0.04	1130
03:30	8.99	34.06	60.84	0.11	0.56	0.93	0.38	1.02	1.43	2.56	0.00	0.02	0.04	1128
04:00	8.39	25.74	65.07	0.01	0.52	0.93	0.35	0.08	1.07	2.70	0.00	0.02	0.04	1108
04:30	8.93	38.21	61.20	0.52	0.56	0.92	0.37	0.22	1.59	2.54	0.02	0.02	0.04	1107
05:00	6.82	41.82	62.05	0.04	0.60	0.93	0.28	0.56	1.70	2.52	0.00	0.02	0.04	1114
05:30	6.58	34.94	66.79	0.04	0.52	0.93	0.27	0.07	1.43	2.74	0.00	0.02	0.04	1137
06:00	8.71	32.75	64.32	0.13	0.44	0.66	0.37	0.07	1.38	2.72	0.01	0.02	0.03	1145
06:30	6.77	28.64	65.83	0.40	0.26	0.09	0.29	0.08	1.24	2.85	0.02	0.01	0.00	1136
07:00	7.72	24.83	65.52	0.35	0.19	0.13	0.34	0.08	1.08	2.85	0.02	0.01	0.01	1133
07:30	8.12	23.10	63.02	0.67	0.22	0.12	0.36	0.11	1.01	2.76	0.03	0.01	0.01	1124
08:00	8.18	29.47	58.28	1.67	0.39	0.44	0.35	1.46	1.27	2.51	0.07	0.02	0.02	1121
08:30	7.07	19.32	71.12	2.04	0.61	0.94	0.30	0.09	0.82	3.01	0.09	0.03	0.04	1116
09:00	5.71	8.28	68.06	0.00	0.53	0.96	0.24	0.08	0.35	2.88	0.00	0.02	0.04	1129
09:30	8.62	9.24	66.32	0.03	0.55	0.97	0.37	0.19	0.40	2.85	0.00	0.02	0.04	1130
10:00	7.29	12.27	61.39	0.00	0.56	0.96	0.31	0.12	0.52	2.61	0.00	0.02	0.04	1108
10:30	9.29	26.57	62.54	0.05	0.60	0.95	0.39	0.08	1.10	2.59	0.00	0.02	0.04	1107
11:00	6.08	11.87	65.46	0.00	0.63	1.02	0.25	0.08	0.48	2.65	0.00	0.03	0.04	1109
11:30	6.72	7.79	71.66	0.04	0.55	1.06	0.28	0.08	0.32	2.97	0.00	0.02	0.04	1139
12:00	7.73	3.33	63.42	0.03	0.57	1.06	0.33	0.09	0.14	2.69	0.00	0.02	0.04	1164
12:30	7.67	4.59	68.36	0.00	0.56	1.06	0.32	0.08	0.19	2.89	0.00	0.02	0.04	1147
13:00	8.98	7.23	60.95	0.03	0.62	1.05	0.38	0.09	0.31	2.61	0.00	0.03	0.05	1125
13:30	7.61	2.65	65.58	0.00	0.62	1.17	0.32	0.08	0.11	2.79	0.00	0.03	0.05	1129
14:00	7.27	1.79	65.26	0.00	0.57	1.23	0.31	0.09	0.08	2.76	0.00	0.02	0.05	1121
14:30	8.80	12.70	67.87	0.03	0.63	1.20	0.37	0.09	0.53	2.85	0.00	0.03	0.05	1106
15:00	7.05	2.11	64.64	0.00	0.64	1.19	0.29	0.12	0.09	2.68	0.00	0.03	0.05	1104
15:30	6.92	2.85	70.44	0.03	0.68	1.19	0.29	0.10	0.12	2.96	0.00	0.03	0.05	1124
16:00	8.27	2.71	69.49	0.00	0.64	1.19	0.35	0.09	0.12	2.96	0.00	0.03	0.05	1133
16:30	8.20	2.84	64.31	0.04	0.63	1.19	0.35	0.09	0.12	2.76	0.00	0.03	0.05	1117
17:00	10.40	12.39	61.13	0.00	0.67	1.18	0.44	0.14	0.52	2.59	0.00	0.03	0.05	1101
17:30	6.37	0.01	72.76	0.03	0.68	1.18	0.27	0.07	0.00	3.04	0.00	0.03	0.05	1120
18:00	6.63	4.40	63.00	0.14	0.56	0.88	0.28	0.12	0.19	2.65	0.01	0.02	0.04	1121
18:30	8.24	6.35	65.67	0.43	0.30	0.28	0.34	0.09	0.26	2.74	0.02	0.01	0.01	1110
19:00	7.95	4.36	70.54	0.33	0.36	0.26	0.33	0.08	0.18	2.94	0.01	0.01	0.01	1110
19:30	8.35	4.99	65.77	0.33	0.32	0.27	0.36	0.07	0.22	2.84	0.01	0.01	0.01	1140
20:00	8.84	8.17	68.48	0.18	0.50	0.57	0.38	0.08	0.35	2.96	0.01	0.02	0.02	1128
20:30	8.38	6.19	69.61	0.04	0.77	1.12	0.36	0.10	0.26	2.97	0.00	0.03	0.05	1124
21:00	9.47	13.30	53.48	0.00	0.78	1.04	0.41	0.11	0.58	2.33	0.00	0.03	0.05	1135
21:30	5.84	0.44	73.96	0.03	0.75	1.08	0.25	0.11	0.02	3.18	0.00	0.03	0.05	1120
22:00	6.66	4.65	61.15	0.00	0.76	1.08	0.29	0.09	0.20	2.66	0.00	0.03	0.05	1134
22:30	11.81	20.30	57.30	0.06	0.78	1.05	0.51	0.75	0.87	2.46	0.00	0.03	0.05	1101
23:00	9.95	11.98	67.11	0.00	0.78	1.06	0.42	0.07	0.50	2.82	0.00	0.03	0.04	1107
23:30	8.53	19.41	70.17	0.06	0.73	1.06	0.36	0.07	0.81	2.92	0.00	0.03	0.04	1116
00:00	7.82	17.22	63.87	0.00	0.74	1.04	0.33	0.12	0.72	2.67	0.00	0.03	0.04	1115
min	5.71	0.01	53.48	0.00	0.19	0.09	0.24	0.06	0.00	2.33	0.00	0.01	0.00	1101
max	11.81	41.82	73.96	2.04	0.78	1.23	0.51	1.46	1.70	3.18	0.09	0.03	0.05	1164
moyenne	7.95	14.53	65.07	0.17	0.57	0.90								1122
Total							16.10	23.77	29.29	131.63	0.34	1.15	1.82	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NOx	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100.00	11.71			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100.00			

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.