

LVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.69	12.27	70.07	0.04	0.76	1.04	0.32	0.06	0.51	2.93	0.00	0.03	0.04	1120
01:00	8.29	9.62	61.05	0.00	0.76	1.04	0.35	0.13	0.40	2.55	0.00	0.03	0.04	1111
01:30	8.42	8.67	67.76	0.03	0.75	1.02	0.35	0.09	0.36	2.83	0.00	0.03	0.04	1119
02:00	8.99	9.47	67.04	0.00	0.72	1.02	0.37	0.16	0.39	2.78	0.00	0.03	0.04	1125
02:30	7.07	6.44	68.38	0.03	0.78	1.02	0.29	0.05	0.26	2.79	0.00	0.03	0.04	1129
03:00	7.95	7.70	65.43	0.00	0.75	1.02	0.33	0.43	0.32	2.75	0.00	0.03	0.04	1138
03:30	8.23	6.53	69.87	0.06	0.74	1.03	0.35	0.11	0.27	2.94	0.00	0.03	0.04	1132
04:00	8.65	8.77	66.03	0.00	0.74	1.03	0.37	0.08	0.37	2.79	0.00	0.03	0.04	1129
04:30	8.99	10.92	62.77	0.52	0.75	1.01	0.38	1.36	0.46	2.67	0.02	0.03	0.04	1129
05:00	8.28	7.33	73.30	0.00	0.75	1.03	0.35	0.13	0.31	3.06	0.00	0.03	0.04	1124
05:30	6.33	3.07	65.40	0.45	0.72	1.01	0.27	1.11	0.13	2.78	0.02	0.03	0.04	1138
06:00	7.77	5.63	68.27	0.17	0.61	0.72	0.33	0.10	0.24	2.94	0.01	0.03	0.03	1130
06:30	8.76	8.74	63.98	0.61	0.38	0.17	0.38	0.75	0.38	2.77	0.03	0.02	0.01	1123
07:00	8.70	10.79	59.67	0.53	0.40	0.17	0.37	0.26	0.46	2.55	0.02	0.02	0.01	1115
07:30	7.75	6.89	55.59	0.49	0.46	0.26	0.33	0.22	0.29	2.35	0.02	0.02	0.01	1120
08:00	7.87	9.91	69.19	0.64	0.40	0.53	0.33	0.44	0.41	2.89	0.03	0.02	0.02	1134
08:30	6.77	3.37	72.22	0.04	0.52	1.02	0.28	0.09	0.14	2.97	0.00	0.02	0.04	1148
09:00	9.58	13.08	60.42	0.01	0.50	1.00	0.40	0.45	0.55	2.52	0.00	0.02	0.04	1139
09:30	8.95	14.65	58.92	1.63	0.52	0.96	0.37	1.19	0.61	2.45	0.07	0.02	0.04	1136
10:00	7.81	18.46	54.37	3.26	0.50	0.99	0.32	1.01	0.76	2.25	0.13	0.02	0.04	1132
10:30	8.03	16.10	65.91	1.46	0.48	0.99	0.33	0.09	0.67	2.72	0.06	0.02	0.04	1147
11:00	5.24	0.90	70.96	0.00	0.45	1.05	0.21	0.06	0.04	2.90	0.00	0.02	0.04	1158
11:30	7.61	13.40	60.85	0.03	0.44	1.02	0.32	0.05	0.57	2.58	0.00	0.02	0.04	1154
12:00	10.46	13.00	63.11	0.00	0.50	1.01	0.44	0.10	0.55	2.67	0.00	0.02	0.04	1135
12:30	8.50	16.90	61.53	0.00	0.47	1.04	0.35	0.16	0.70	2.54	0.00	0.02	0.04	1111
13:00	8.09	28.58	61.71	0.03	0.47	1.03	0.33	0.57	1.18	2.54	0.00	0.02	0.04	1111
13:30	6.90	21.63	65.30	0.10	0.51	1.03	0.28	0.06	0.89	2.70	0.00	0.02	0.04	1114
14:00	7.58	14.32	55.49	0.03	0.48	1.06	0.31	0.73	0.59	2.27	0.00	0.02	0.04	1125
14:30	9.31	38.13	51.25	0.64	0.49	1.03	0.38	1.28	1.55	2.08	0.03	0.02	0.04	1120
15:00	7.45	49.96	52.10	1.34	0.45	0.94	0.31	0.71	2.07	2.16	0.06	0.02	0.04	1120
15:30	4.80	40.80	61.04	1.33	0.30	0.21	0.20	1.08	1.73	2.58	0.06	0.01	0.01	1105
16:00	4.10	47.09	62.06	0.52	0.31	0.21	0.17	0.92	1.96	2.59	0.02	0.01	0.01	1112
16:30	3.22	31.10	62.10	0.44	0.35	0.26	0.13	1.02	1.26	2.52	0.02	0.01	0.01	1111
17:00	3.94	35.33	79.25	0.73	0.33	0.26	0.17	0.21	1.49	3.35	0.03	0.01	0.01	1123
17:30	3.72	43.63	58.21	3.09	0.30	0.26	0.16	2.02	1.85	2.47	0.13	0.01	0.01	1138
18:00	4.30	33.77	55.39	0.43	0.32	0.26	0.18	0.28	1.42	2.32	0.02	0.01	0.01	1108
18:30	4.82	46.61	51.85	0.46	0.30	0.25	0.20	0.15	1.90	2.12	0.02	0.01	0.01	1109
19:00	4.45	41.60	61.26	0.36	0.33	0.26	0.18	0.14	1.67	2.46	0.01	0.01	0.01	1116
19:30	3.49	39.40	59.69	0.48	0.27	0.21	0.14	1.48	1.63	2.46	0.02	0.01	0.01	1127
20:00	3.31	38.49	57.80	0.33	0.46	0.50	0.14	0.18	1.60	2.40	0.01	0.02	0.02	1125
20:30	3.42	43.79	63.55	0.04	0.67	0.99	0.14	0.10	1.82	2.64	0.00	0.03	0.04	1133
21:00	3.35	36.10	68.15	0.06	0.71	1.00	0.14	0.13	1.50	2.82	0.00	0.03	0.04	1120
21:30	3.72	44.87	60.46	0.43	0.67	1.01	0.15	0.18	1.86	2.51	0.02	0.03	0.04	1119
22:00	3.91	34.57	67.42	0.00	0.71	1.05	0.16	0.05	1.41	2.75	0.00	0.03	0.04	1115
22:30	4.19	39.81	58.34	2.71	0.70	1.01	0.17	1.64	1.66	2.43	0.11	0.03	0.04	1119
23:00	3.93	42.21	63.46	0.05	0.73	1.03	0.16	0.54	1.74	2.61	0.00	0.03	0.04	1104
23:30	3.92	35.08	62.10	0.42	0.69	1.02	0.16	0.14	1.45	2.57	0.02	0.03	0.04	1112
00:00	4.37	47.24	70.03	0.00	0.71	1.04	0.18	0.08	1.95	2.88	0.00	0.03	0.04	1114
min	3.22	0.90	51.25	0.00	0.27	0.17	0.13	0.05	0.04	2.08	0.00	0.01	0.01	1104
max	10.46	49.96	79.25	3.26	0.78	1.06	0.44	2.02	2.07	3.35	0.13	0.03	0.04	1158
moyenne	6.52	23.27	63.13	0.50	0.54	0.79								1124
Total							13.06	63.56	46.33	126.19	1.00	1.09	1.58	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			99.31	30.84			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100.00	

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.