

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
	HCl	SO ₂	NOx	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NOx	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	3.93	32.61	61.69	0.04	0.75	1.04	0.16	0.08	1.36	2.58	0.00	0.03	0.04	1116
01:00	4.04	39.41	66.21	0.00	0.70	1.04	0.17	0.06	1.64	2.75	0.00	0.03	0.04	1106
01:30	4.92	33.07	71.39	0.03	0.68	1.05	0.20	0.06	1.36	2.94	0.00	0.03	0.04	1126
02:00	9.57	37.66	64.03	0.00	0.67	1.04	0.40	0.09	1.59	2.70	0.00	0.03	0.04	1116
02:30	9.56	25.44	64.24	0.03	0.70	1.03	0.40	0.13	1.07	2.71	0.00	0.03	0.04	1110
03:00	9.57	25.77	63.99	0.04	0.69	1.05	0.40	0.59	1.07	2.65	0.00	0.03	0.04	1101
03:30	8.73	40.85	59.54	0.04	0.66	1.01	0.36	0.19	1.68	2.45	0.00	0.03	0.04	1096
04:00	5.67	28.80	65.68	0.05	0.66	1.01	0.23	0.26	1.16	2.65	0.00	0.03	0.04	1098
04:30	5.65	30.84	59.83	0.06	0.65	1.00	0.23	0.78	1.27	2.46	0.00	0.03	0.04	1111
05:00	4.88	24.87	66.49	0.04	0.65	1.03	0.20	0.06	1.01	2.70	0.00	0.03	0.04	1124
05:30	5.24	31.22	62.17	0.04	0.66	1.03	0.21	0.05	1.28	2.55	0.00	0.03	0.04	1131
06:00	6.96	23.63	63.55	0.11	0.53	0.72	0.29	0.08	0.98	2.63	0.00	0.02	0.03	1126
06:30	9.77	25.57	64.39	0.37	0.49	0.25	0.41	0.14	1.08	2.73	0.02	0.02	0.01	1118
07:00	8.37	31.87	51.37	0.34	0.44	0.25	0.36	0.31	1.36	2.19	0.01	0.02	0.01	1110
07:30	6.24	28.23	39.97	0.86	0.53	0.18	0.26	1.61	1.19	1.68	0.04	0.02	0.01	1101
08:00	7.76	25.69	61.55	0.39	0.47	0.44	0.33	0.51	1.08	2.58	0.02	0.02	0.02	1118
08:30	10.26	26.07	48.10	0.73	0.55	0.89	0.41	0.99	1.05	1.94	0.03	0.02	0.04	1125
09:00	6.29	5.79	48.89	0.83	0.55	0.91	0.26	0.29	0.24	2.02	0.03	0.02	0.04	1140
09:30	8.48	23.27	52.23	0.12	0.53	0.92	0.34	0.05	0.94	2.12	0.00	0.02	0.04	1117
10:00	8.60	11.76	65.16	0.00	0.54	0.95	0.36	0.06	0.49	2.69	0.00	0.02	0.04	1135
10:30	10.03	27.38	59.20	0.26	0.52	1.01	0.42	1.27	1.14	2.47	0.01	0.02	0.04	1130
11:00	8.77	19.81	51.05	0.19	0.52	1.01	0.35	1.78	0.80	2.05	0.01	0.02	0.04	1108
11:30	7.85	24.94	105.70	0.56	0.52	0.97	0.31	1.19	1.00	4.24	0.02	0.02	0.04	1111
12:00	8.15	20.74	44.98	0.15	0.55	1.02	0.33	0.59	0.84	1.82	0.01	0.02	0.04	1110
12:30	7.97	18.31	70.22	0.09	0.55	1.03	0.32	0.07	0.73	2.80	0.00	0.02	0.04	1126
13:00	6.95	24.27	61.60	0.23	0.57	1.02	0.29	1.27	1.00	2.53	0.01	0.02	0.04	1131
13:30	7.62	27.36	62.97	0.04	0.58	1.03	0.31	0.24	1.12	2.57	0.00	0.02	0.04	1127
14:00	8.61	16.63	63.70	0.13	0.52	1.05	0.36	0.37	0.69	2.63	0.01	0.02	0.04	1124
14:30	8.72	24.96	65.10	0.03	0.54	1.06	0.36	0.07	1.02	2.67	0.00	0.02	0.04	1116
15:00	9.07	34.53	56.82	0.03	0.57	1.02	0.38	0.87	1.43	2.36	0.00	0.02	0.04	1115
15:30	8.71	41.78	60.88	0.04	0.58	1.03	0.36	0.05	1.71	2.49	0.00	0.02	0.04	1110
16:00	5.89	41.66	64.88	0.00	0.60	1.04	0.24	0.16	1.67	2.60	0.00	0.02	0.04	1114
16:30	4.83	43.89	65.96	0.03	0.58	1.10	0.19	0.13	1.77	2.65	0.00	0.02	0.04	1118
17:00	5.01	30.19	64.33	0.00	0.57	1.14	0.21	0.12	1.24	2.63	0.00	0.02	0.05	1122
17:30	7.10	43.77	62.03	0.32	0.58	1.06	0.29	0.49	1.81	2.56	0.01	0.02	0.04	1120
18:00	9.32	30.52	62.74	0.13	0.51	0.75	0.38	0.16	1.25	2.57	0.01	0.02	0.03	1115
18:30	9.38	26.62	63.21	0.40	0.36	0.27	0.39	0.08	1.10	2.61	0.02	0.01	0.01	1118
19:00	10.15	23.56	68.94	0.95	0.37	0.23	0.43	0.32	1.00	2.92	0.04	0.02	0.01	1131
19:30	8.54	23.83	58.23	3.59	0.35	0.20	0.37	0.06	1.03	2.51	0.15	0.01	0.01	1129
20:00	9.34	28.84	60.61	0.36	0.46	0.54	0.39	0.87	1.20	2.53	0.02	0.02	0.02	1119
20:30	9.49	18.28	65.11	0.05	0.52	1.03	0.39	0.05	0.76	2.69	0.00	0.02	0.04	1122
21:00	8.36	18.10	65.46	0.00	0.56	1.03	0.35	0.12	0.75	2.73	0.00	0.02	0.04	1125
21:30	9.95	21.69	67.20	0.03	0.57	1.04	0.41	0.06	0.89	2.76	0.00	0.02	0.04	1107
22:00	7.98	13.53	66.55	0.00	0.54	1.06	0.33	0.11	0.55	2.72	0.00	0.02	0.04	1120
22:30	10.94	20.61	55.35	0.10	0.49	1.01	0.46	0.59	0.86	2.32	0.00	0.02	0.04	1128
23:00	8.05	10.88	64.92	0.01	0.54	1.01	0.33	0.63	0.45	2.67	0.00	0.02	0.04	1119
23:30	8.13	5.36	66.08	0.07	0.55	1.04	0.33	0.43	0.21	2.65	0.00	0.02	0.04	1107
00:00	9.32	10.61	63.58	0.15	0.52	1.01	0.38	0.22	0.43	2.60	0.01	0.02	0.04	1135
min	3.93	5.36	39.97	0.00	0.35	0.18	0.16	0.05	0.21	1.68	0.00	0.01	0.01	1096
max	10.94	43.89	105.70	3.59	0.75	1.14	0.46	1.78	1.81	4.24	0.15	0.03	0.05	1140
moyenne	7.89	25.94	62.25	0.25	0.56	0.89								1118
Total							15.62	57.52	51.34	123.07	0.50	1.10	1.75	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NOx	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			98.62	26.83			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100.00	

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.