

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.24	5.40	66.88	0.05	0.53	1.02	0.29	0.25	0.22	2.72	0.00	0.02	0.04	1121
01:00	8.14	10.48	63.42	0.00	0.53	1.01	0.33	0.07	0.43	2.58	0.00	0.02	0.04	1120
01:30	8.61	10.22	58.86	1.30	0.50	0.97	0.36	1.02	0.42	2.44	0.05	0.02	0.04	1131
02:00	8.48	11.94	63.72	0.00	0.53	1.01	0.34	0.05	0.48	2.58	0.00	0.02	0.04	1124
02:30	7.85	11.10	63.61	0.30	0.50	0.99	0.33	1.88	0.46	2.66	0.01	0.02	0.04	1139
03:00	8.85	10.78	119.94	0.53	0.52	0.96	0.36	3.15	0.44	4.91	0.02	0.02	0.04	1128
03:30	7.91	3.88	65.17	0.02	0.48	0.98	0.32	0.04	0.16	2.65	0.00	0.02	0.04	1111
04:00	6.52	6.78	45.70	0.11	0.54	0.91	0.27	1.25	0.28	1.89	0.00	0.02	0.04	1130
04:30	9.19	13.31	63.40	1.19	0.50	0.98	0.38	0.06	0.55	2.63	0.05	0.02	0.04	1124
05:00	7.84	7.13	60.48	0.04	0.46	0.94	0.32	0.05	0.29	2.47	0.00	0.02	0.04	1133
05:30	8.71	12.83	61.85	0.00	0.51	0.93	0.36	0.07	0.53	2.55	0.00	0.02	0.04	1122
06:00	8.03	9.83	59.29	0.14	0.43	0.85	0.33	0.44	0.41	2.46	0.01	0.02	0.03	1118
06:30	7.41	5.56	61.45	0.44	0.29	0.20	0.32	0.14	0.24	2.61	0.02	0.01	0.01	1125
07:00	8.31	7.35	71.21	0.31	0.27	0.27	0.36	0.10	0.32	3.07	0.01	0.01	0.01	1135
07:30	7.78	7.01	63.22	0.34	0.29	0.28	0.34	0.08	0.30	2.73	0.01	0.01	0.01	1133
08:00	7.73	5.52	68.83	0.22	0.38	0.46	0.34	0.08	0.24	2.99	0.01	0.02	0.02	1135
08:30	8.42	7.37	65.46	0.02	0.57	0.94	0.36	0.08	0.32	2.83	0.00	0.02	0.04	1135
09:00	8.13	8.26	63.15	0.15	0.50	0.73	0.35	0.21	0.36	2.75	0.01	0.02	0.03	1103
09:30	8.86	11.82	61.94	0.53	0.39	0.28	0.39	0.09	0.51	2.70	0.02	0.02	0.01	1098
10:00	8.36	13.07	63.56	0.49	0.53	0.18	0.35	0.82	0.55	2.66	0.02	0.02	0.01	1095
10:30	8.56	23.19	63.63	0.62	0.46	0.17	0.36	0.61	0.98	2.68	0.03	0.02	0.01	1125
11:00	6.21	15.48	62.59	0.54	0.43	0.17	0.26	0.21	0.65	2.62	0.02	0.02	0.01	1132
11:30	7.86	20.74	68.19	0.44	0.39	0.17	0.33	0.18	0.87	2.88	0.02	0.02	0.01	1135
12:00	8.48	14.72	69.81	0.35	0.42	0.18	0.37	0.22	0.64	3.06	0.02	0.02	0.01	1144
12:30	9.69	42.18	58.97	0.99	0.42	0.16	0.41	1.75	1.78	2.48	0.04	0.02	0.01	1137
13:00	8.02	35.50	81.11	3.79	0.42	0.17	0.34	1.50	1.49	3.41	0.16	0.02	0.01	1142
13:30	7.15	51.59	80.19	0.35	0.43	0.19	0.30	0.11	2.16	3.36	0.01	0.02	0.01	1137
14:00	4.96	41.45	62.73	0.36	0.43	0.23	0.21	0.12	1.72	2.60	0.02	0.02	0.01	1134
14:30	5.04	45.08	65.99	0.37	0.42	0.25	0.21	0.17	1.90	2.79	0.02	0.02	0.01	1142
15:00	7.81	23.54	73.17	0.30	0.40	0.28	0.33	0.11	0.98	3.06	0.01	0.02	0.01	1136
15:30	8.81	47.03	71.72	0.34	0.39	0.27	0.37	0.16	1.99	3.03	0.01	0.02	0.01	1131
16:00	4.64	44.52	64.80	2.30	0.40	0.22	0.20	1.69	1.93	2.81	0.10	0.02	0.01	1145
16:30	3.36	41.56	63.98	0.45	0.40	0.20	0.14	1.07	1.70	2.62	0.02	0.02	0.01	1139
17:00	2.97	16.69	66.35	0.36	0.33	0.24	0.12	0.33	0.68	2.70	0.01	0.01	0.01	1158
17:30	4.55	20.75	58.61	0.38	0.44	0.24	0.19	0.31	0.86	2.43	0.02	0.02	0.01	1151
18:00	7.48	25.62	72.82	0.40	0.44	0.26	0.31	0.05	1.06	3.01	0.02	0.02	0.01	1152
18:30	8.42	23.55	67.88	0.51	0.37	0.27	0.36	0.07	1.00	2.88	0.02	0.02	0.01	1161
19:00	8.07	50.44	65.55	0.37	0.41	0.27	0.34	0.12	2.13	2.77	0.02	0.02	0.01	1143
19:30	4.49	39.94	60.72	0.42	0.39	0.25	0.19	0.12	1.68	2.56	0.02	0.02	0.01	1146
20:00	4.01	21.88	69.82	0.25	0.49	0.57	0.17	0.15	0.93	2.98	0.01	0.02	0.02	1154
20:30	5.16	45.32	67.81	0.14	0.63	1.05	0.22	0.12	1.92	2.87	0.01	0.03	0.04	1148
21:00	4.50	61.31	63.31	0.06	0.59	1.06	0.19	0.08	2.53	2.62	0.00	0.02	0.04	1127
21:30	3.30	18.32	65.51	0.11	0.55	1.04	0.13	0.09	0.75	2.68	0.00	0.02	0.04	1129
22:00	4.50	61.82	70.41	0.36	0.54	1.07	0.19	1.06	2.57	2.93	0.02	0.02	0.04	1154
22:30	3.59	33.04	61.83	0.16	0.62	1.03	0.15	0.09	1.41	2.64	0.01	0.03	0.04	1128
23:00	3.45	28.78	64.53	0.07	0.62	1.05	0.14	0.07	1.20	2.68	0.00	0.03	0.04	1122
23:30	3.89	25.83	67.52	0.14	0.62	1.05	0.16	0.09	1.09	2.84	0.01	0.03	0.04	1139
00:00	5.93	33.54	70.33	0.12	0.59	1.05	0.25	0.08	1.43	3.00	0.01	0.03	0.04	1142
min	2,97	3,88	45,70	0,00	0,27	0,16	0,12	0,04	0,16	1,89	0,00	0,01	0,01	1095
max	9,69	61,82	119,94	3,79	0,63	1,07	0,41	3,15	2,57	4,91	0,16	0,03	0,04	1161
moyenne	6,82	23,60	66,48	0,44	0,46	0,58								1133
Total							13,74	51,88	47,56	133,85	0,89	0,93	1,16	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			99,31	24,37			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.