

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.68	34.09	51.38	0.22	0.57	1.03	0.33	0.55	1.47	2.22	0.01	0.02	0.04	1121
01:00	9.15	24.60	63.47	0.11	0.58	1.06	0.39	0.08	1.04	2.68	0.00	0.02	0.04	1133
01:30	8.92	15.77	63.24	0.11	0.60	1.05	0.39	0.09	0.68	2.74	0.00	0.03	0.05	1138
02:00	9.25	48.82	68.59	0.07	0.61	1.04	0.39	0.12	2.05	2.88	0.00	0.03	0.04	1119
02:30	5.05	42.33	61.49	0.23	0.59	1.04	0.21	0.17	1.75	2.54	0.01	0.02	0.04	1121
03:00	3.90	51.91	62.57	0.31	0.54	1.03	0.16	1.59	2.11	2.54	0.01	0.02	0.04	1123
03:30	2.57	24.35	91.73	1.27	0.59	0.92	0.10	0.93	0.98	3.70	0.05	0.02	0.04	1145
04:00	2.95	41.28	60.16	0.14	0.58	0.99	0.12	0.42	1.62	2.36	0.01	0.02	0.04	1142
04:30	2.87	20.19	65.16	0.26	0.57	0.99	0.12	0.11	0.81	2.62	0.01	0.02	0.04	1164
05:00	3.62	38.85	68.90	0.19	0.58	0.97	0.15	0.17	1.61	2.85	0.01	0.02	0.04	1163
05:30	3.41	30.01	62.93	0.30	0.59	0.98	0.14	0.32	1.27	2.66	0.01	0.02	0.04	1153
06:00	3.57	34.65	63.13	0.43	0.50	0.66	0.15	1.27	1.48	2.69	0.02	0.02	0.03	1146
06:30	4.29	33.49	67.74	0.47	0.36	0.16	0.19	0.11	1.46	2.95	0.02	0.02	0.01	1135
07:00	4.46	32.75	66.74	0.39	0.41	0.16	0.19	0.10	1.43	2.91	0.02	0.02	0.01	1133
07:30	4.69	35.91	62.68	0.37	0.40	0.16	0.20	0.18	1.53	2.66	0.02	0.02	0.01	1134
08:00	4.71	34.90	70.74	0.29	0.46	0.46	0.20	0.14	1.47	2.97	0.01	0.02	0.02	1139
08:30	4.83	32.17	66.00	0.28	0.57	0.92	0.20	0.17	1.33	2.74	0.01	0.02	0.04	1133
09:00	6.68	30.33	67.76	0.20	0.58	0.93	0.28	0.18	1.27	2.83	0.01	0.02	0.04	1138
09:30	10.66	37.00	66.07	0.46	0.51	0.98	0.44	0.86	1.54	2.75	0.02	0.02	0.04	1138
10:00	8.38	13.64	67.47	0.25	0.53	1.03	0.35	0.10	0.58	2.85	0.01	0.02	0.04	1151
10:30	8.54	17.17	70.00	0.25	0.57	1.05	0.36	0.08	0.73	2.98	0.01	0.02	0.04	1141
11:00	8.41	14.51	64.01	0.14	0.54	1.06	0.36	0.09	0.62	2.73	0.01	0.02	0.05	1144
11:30	8.53	18.13	60.37	2.52	0.45	0.64	0.36	0.12	0.77	2.57	0.11	0.02	0.03	1145
12:00	9.35	15.84	71.99	0.26	0.29	0.17	0.40	0.07	0.67	3.05	0.01	0.01	0.01	1142
12:30	8.49	14.72	62.44	0.24	0.26	0.17	0.37	0.09	0.65	2.75	0.01	0.01	0.01	1162
13:00	9.03	14.70	72.40	0.27	0.34	0.18	0.40	0.05	0.65	3.20	0.01	0.01	0.01	1164
13:30	8.84	16.40	66.00	0.22	0.36	0.25	0.37	0.08	0.69	2.79	0.01	0.02	0.01	1159
14:00	8.78	12.89	61.41	0.24	0.32	0.29	0.38	0.08	0.56	2.66	0.01	0.01	0.01	1154
14:30	10.14	26.13	60.90	0.29	0.32	0.28	0.44	0.22	1.13	2.64	0.01	0.01	0.01	1131
15:00	7.87	12.33	72.44	0.33	0.33	0.28	0.34	0.09	0.53	3.14	0.01	0.01	0.01	1141
15:30	4.80	5.92	67.01	0.21	0.32	0.25	0.21	0.15	0.26	2.93	0.01	0.01	0.01	1162
16:00	7.81	11.15	63.42	0.20	0.35	0.28	0.35	0.09	0.49	2.80	0.01	0.02	0.01	1153
16:30	7.97	14.34	69.68	0.21	0.28	0.29	0.35	0.10	0.63	3.06	0.01	0.01	0.01	1151
17:00	8.47	23.12	64.09	0.22	0.29	0.28	0.38	0.10	1.03	2.85	0.01	0.01	0.01	1136
17:30	8.32	23.31	63.82	0.26	0.27	0.28	0.36	0.06	1.02	2.79	0.01	0.01	0.01	1131
18:00	6.90	10.71	58.36	1.53	0.33	0.28	0.30	0.11	0.46	2.52	0.07	0.01	0.01	1143
18:30	7.76	10.01	62.66	0.32	0.31	0.28	0.33	0.14	0.42	2.66	0.01	0.01	0.01	1135
19:00	8.01	5.54	71.51	0.40	0.32	0.29	0.33	0.06	0.23	2.97	0.02	0.01	0.01	1154
19:30	7.99	5.97	60.25	0.28	0.27	0.28	0.34	0.07	0.26	2.58	0.01	0.01	0.01	1147
20:00	8.22	5.14	71.53	0.23	0.35	0.59	0.35	0.10	0.22	3.07	0.01	0.02	0.03	1157
20:30	8.21	2.53	66.64	0.18	0.43	1.06	0.36	0.09	0.11	2.89	0.01	0.02	0.05	1168
21:00	8.08	3.34	65.65	0.08	0.41	1.05	0.36	0.08	0.15	2.89	0.00	0.02	0.05	1159
21:30	8.46	3.93	66.17	0.11	0.42	1.06	0.37	0.08	0.17	2.90	0.00	0.02	0.05	1160
22:00	6.94	3.92	65.35	0.06	0.40	1.07	0.30	0.10	0.17	2.83	0.00	0.02	0.05	1154
22:30	9.33	12.02	67.34	1.58	0.45	1.03	0.41	0.08	0.53	2.97	0.07	0.02	0.05	1152
23:00	10.44	7.36	67.07	0.11	0.44	1.06	0.45	0.09	0.32	2.92	0.00	0.02	0.05	1135
23:30	9.74	6.04	64.69	0.15	0.46	1.07	0.41	0.11	0.25	2.73	0.01	0.02	0.05	1137
00:00	7.89	4.59	72.44	0.07	0.43	1.06	0.32	0.06	0.19	2.98	0.00	0.02	0.04	1140
min	2,57	2,53	51,38	0,06	0,26	0,16	0,10	0,05	0,11	2,22	0,00	0,01	0,01	1119
max	10,66	51,91	91,73	2,52	0,61	1,07	0,45	1,59	2,11	3,70	0,11	0,03	0,05	1168
moyenne	7,19	20,39	65,99	0,36	0,44	0,68								1145
Total							14,77	36,35	41,40	135,02	0,74	0,89	1,38	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			99,31	16,51			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.