

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	9.11	13.02	68.13	0.15	0.56	0.98	0.39	0.08	0.56	2.94	0.01	0.02	0.04	1151
01:00	8.58	17.34	64.71	0.10	0.54	0.97	0.37	0.08	0.76	2.82	0.00	0.02	0.04	1142
01:30	9.10	23.31	64.51	0.15	0.53	0.98	0.40	0.11	1.01	2.80	0.01	0.02	0.04	1129
02:00	7.08	13.53	62.93	0.20	0.52	0.98	0.30	0.13	0.58	2.69	0.01	0.02	0.04	1124
02:30	8.44	12.67	72.31	0.19	0.52	0.98	0.36	0.09	0.54	3.10	0.01	0.02	0.04	1138
03:00	6.88	8.22	67.00	0.11	0.51	0.98	0.30	0.09	0.36	2.91	0.00	0.02	0.04	1158
03:30	8.37	13.92	68.11	0.23	0.49	0.99	0.36	0.10	0.60	2.96	0.01	0.02	0.04	1160
04:00	7.72	10.13	66.52	0.14	0.53	0.97	0.34	0.08	0.45	2.97	0.01	0.02	0.04	1162
04:30	8.65	10.55	68.75	0.17	0.49	1.00	0.38	0.08	0.46	3.00	0.01	0.02	0.04	1154
05:00	8.18	8.41	64.89	0.11	0.50	1.02	0.35	0.09	0.36	2.77	0.00	0.02	0.04	1133
05:30	8.17	6.61	61.38	0.16	0.51	1.01	0.35	0.09	0.29	2.66	0.01	0.02	0.04	1129
06:00	6.22	4.81	70.65	0.19	0.43	0.72	0.27	0.10	0.21	3.04	0.01	0.02	0.03	1126
06:30	8.09	11.85	64.56	0.37	0.33	0.17	0.37	0.10	0.54	2.93	0.02	0.02	0.01	1127
07:00	8.27	10.41	68.28	0.33	0.31	0.17	0.37	0.07	0.47	3.09	0.02	0.01	0.01	1115
07:30	7.77	9.74	62.47	0.37	0.32	0.16	0.35	0.11	0.44	2.80	0.02	0.01	0.01	1113
08:00	8.28	11.22	71.66	0.24	0.40	0.47	0.36	0.09	0.49	3.14	0.01	0.02	0.02	1113
08:30	8.50	12.10	57.57	0.15	0.62	1.00	0.37	0.09	0.52	2.49	0.01	0.03	0.04	1114
09:00	7.75	12.96	65.42	0.20	0.57	1.00	0.33	0.82	0.56	2.82	0.01	0.02	0.04	1111
09:30	9.07	16.21	63.62	0.17	0.61	1.01	0.38	0.14	0.68	2.68	0.01	0.03	0.04	1098
10:00	7.47	6.52	72.37	0.10	0.57	1.00	0.32	0.11	0.28	3.07	0.00	0.02	0.04	1103
10:30	6.94	4.45	65.17	0.14	0.55	1.00	0.31	0.09	0.20	2.89	0.01	0.02	0.04	1138
11:00	7.60	12.89	62.13	0.10	0.58	1.00	0.33	0.52	0.56	2.69	0.00	0.03	0.04	1119
11:30	8.14	9.73	51.49	0.20	0.55	0.98	0.35	0.13	0.42	2.22	0.01	0.02	0.04	1112
12:00	8.50	18.24	63.85	0.11	0.60	1.03	0.35	0.08	0.76	2.66	0.00	0.03	0.04	1107
12:30	8.56	49.70	68.82	0.10	0.57	1.04	0.37	0.07	2.14	2.97	0.00	0.02	0.05	1124
13:00	6.19	35.44	70.60	0.12	0.61	1.05	0.27	0.09	1.52	3.02	0.01	0.03	0.05	1115
13:30	6.41	48.01	66.35	0.17	0.59	1.05	0.27	0.13	2.03	2.81	0.01	0.02	0.04	1094
14:00	5.38	26.90	71.18	0.10	0.50	1.01	0.23	0.13	1.17	3.10	0.00	0.02	0.04	1121
14:30	6.66	51.06	48.89	1.08	0.54	1.01	0.29	1.85	2.25	2.16	0.05	0.02	0.04	1106
15:00	4.77	58.53	42.26	2.49	0.58	0.98	0.21	1.78	2.60	1.88	0.11	0.03	0.04	1124
15:30	3.21	20.60	44.02	4.11	0.54	1.00	0.14	0.22	0.89	1.90	0.18	0.02	0.04	1101
16:00	4.50	33.56	57.14	0.13	0.57	1.05	0.19	0.12	1.43	2.43	0.01	0.02	0.04	1120
16:30	6.30	46.18	63.56	0.15	0.58	1.08	0.27	0.13	1.98	2.72	0.01	0.02	0.05	1137
17:00	6.30	34.31	69.36	0.10	0.57	1.10	0.26	0.12	1.44	2.92	0.00	0.02	0.05	1134
17:30	7.97	39.60	60.76	0.19	0.58	1.08	0.34	0.17	1.70	2.61	0.01	0.02	0.05	1130
18:00	5.26	38.90	65.25	0.18	0.46	0.79	0.22	0.23	1.64	2.76	0.01	0.02	0.03	1136
18:30	5.67	42.18	65.67	0.33	0.27	0.17	0.24	0.18	1.80	2.80	0.01	0.01	0.01	1125
19:00	6.02	46.24	69.21	0.40	0.31	0.17	0.26	0.11	2.00	2.99	0.02	0.01	0.01	1125
19:30	4.06	33.01	97.87	3.85	0.32	0.17	0.18	0.14	1.50	4.44	0.17	0.01	0.01	1128
20:00	4.31	31.53	50.79	0.23	0.46	0.49	0.19	0.11	1.36	2.19	0.01	0.02	0.02	1139
20:30	4.33	9.65	60.32	0.09	0.60	1.15	0.17	0.06	0.37	2.33	0.00	0.02	0.04	1177
21:00	6.08	23.38	71.33	0.09	0.62	1.13	0.25	0.10	0.98	2.99	0.00	0.03	0.05	1156
21:30	7.90	25.11	61.53	0.08	0.62	1.09	0.37	0.09	1.16	2.85	0.00	0.03	0.05	1144
22:00	7.98	28.64	59.76	0.51	0.65	1.10	0.35	0.29	1.26	2.64	0.02	0.03	0.05	1121
22:30	7.87	29.03	56.97	0.12	0.65	1.08	0.34	0.51	1.27	2.48	0.01	0.03	0.05	1121
23:00	7.69	14.04	65.74	0.12	0.64	1.03	0.33	0.12	0.59	2.78	0.00	0.03	0.04	1111
23:30	7.82	13.42	64.47	0.11	0.65	0.99	0.33	0.07	0.56	2.69	0.00	0.03	0.04	1132
00:00	8.33	14.30	73.24	0.10	0.60	0.98	0.36	0.07	0.61	3.13	0.00	0.03	0.04	1155
min	3,21	4,45	42,26	0,08	0,27	0,16	0,14	0,06	0,20	1,88	0,00	0,01	0,01	1094
max	9,11	58,53	97,87	4,11	0,65	1,15	0,40	1,85	2,60	4,44	0,18	0,03	0,05	1177
moyenne	7,13	22,34	64,45	0,40	0,53	0,88								1129
Total							14,81	34,85	46,35	133,70	0,85	1,09	1,82	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			98,62	14,30			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				98,96			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.