

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.23	30.76	59.58	0.21	0.50	1.04	0.30	0.11	1.28	2.48	0.01	0.02	0.04	1127
01:00	7.98	15.99	68.48	1.90	0.47	1.04	0.34	0.13	0.68	2.90	0.08	0.02	0.04	1143
01:30	8.88	15.12	66.42	0.10	0.47	1.05	0.37	0.12	0.63	2.78	0.00	0.02	0.04	1136
02:00	8.81	17.85	65.16	0.05	0.52	1.05	0.37	0.18	0.74	2.72	0.00	0.02	0.04	1125
02:30	7.13	20.48	64.63	0.11	0.52	1.05	0.30	0.21	0.85	2.69	0.00	0.02	0.04	1121
03:00	8.17	22.63	64.74	0.08	0.56	1.04	0.34	0.15	0.94	2.68	0.00	0.02	0.04	1111
03:30	7.82	29.08	63.16	0.18	0.56	1.04	0.32	0.06	1.20	2.61	0.01	0.02	0.04	1125
04:00	7.45	13.02	63.55	0.06	0.50	1.06	0.30	0.15	0.53	2.59	0.00	0.02	0.04	1125
04:30	8.52	18.77	69.92	0.13	0.49	1.06	0.36	0.07	0.78	2.92	0.01	0.02	0.04	1135
05:00	9.47	40.95	61.31	0.06	0.53	1.05	0.41	0.07	1.75	2.62	0.00	0.02	0.04	1129
05:30	6.16	32.11	66.68	0.12	0.52	1.05	0.27	0.25	1.38	2.87	0.01	0.02	0.05	1123
06:00	8.33	42.42	65.92	0.13	0.46	0.79	0.36	0.08	1.82	2.83	0.01	0.02	0.03	1121
06:30	6.60	45.42	62.75	0.24	0.37	0.26	0.29	0.15	1.99	2.75	0.01	0.02	0.01	1120
07:00	4.57	45.67	55.33	0.23	0.45	0.23	0.20	0.24	1.97	2.39	0.01	0.02	0.01	1112
07:30	3.12	40.39	55.25	0.55	0.47	0.21	0.13	0.82	1.72	2.36	0.02	0.02	0.01	1114
08:00	3.09	33.93	65.29	1.22	0.48	0.53	0.13	0.21	1.41	2.71	0.05	0.02	0.02	1131
08:30	3.36	35.27	52.73	0.33	0.64	1.00	0.14	0.10	1.44	2.15	0.01	0.03	0.04	1133
09:00	3.81	41.54	58.29	0.05	0.62	1.05	0.15	0.08	1.67	2.34	0.00	0.03	0.04	1136
09:30	3.59	44.95	65.01	0.13	0.62	1.02	0.14	0.18	1.81	2.62	0.01	0.02	0.04	1135
10:00	4.11	27.12	68.94	0.06	0.63	1.04	0.17	0.09	1.10	2.80	0.00	0.03	0.04	1152
10:30	9.01	29.03	56.46	0.13	0.58	1.03	0.38	0.20	1.21	2.36	0.01	0.02	0.04	1142
11:00	8.88	13.74	64.08	0.11	0.46	0.74	0.38	0.23	0.59	2.74	0.00	0.02	0.03	1141
11:30	8.73	31.72	53.87	4.09	0.22	0.23	0.38	2.75	1.38	2.35	0.18	0.01	0.01	1114
12:00	6.98	12.98	63.48	0.81	0.27	0.19	0.30	0.90	0.55	2.69	0.03	0.01	0.01	1116
12:30	8.47	18.94	62.21	0.19	0.17	0.18	0.35	0.10	0.79	2.60	0.01	0.01	0.01	1137
13:00	7.51	8.92	67.05	0.21	0.25	0.18	0.32	0.07	0.38	2.84	0.01	0.01	0.01	1155
13:30	8.73	11.46	64.44	0.16	0.22	0.20	0.38	0.09	0.50	2.80	0.01	0.01	0.01	1155
14:00	6.48	5.17	66.47	0.18	0.15	0.24	0.29	0.05	0.23	2.95	0.01	0.01	0.01	1145
14:30	10.09	26.98	61.57	0.22	0.21	0.24	0.45	0.25	1.19	2.72	0.01	0.01	0.01	1134
15:00	8.22	38.78	67.35	0.19	0.20	0.25	0.35	0.08	1.65	2.86	0.01	0.01	0.01	1104
15:30	9.22	32.45	67.29	0.22	0.19	0.25	0.40	0.08	1.39	2.89	0.01	0.01	0.01	1119
16:00	9.81	29.44	61.90	0.19	0.17	0.25	0.42	0.31	1.26	2.65	0.01	0.01	0.01	1106
16:30	11.69	32.04	67.26	0.25	0.21	0.25	0.49	0.74	1.35	2.84	0.01	0.01	0.01	1117
17:00	12.26	24.57	65.28	0.39	0.18	0.19	0.52	0.62	1.05	2.78	0.02	0.01	0.01	1125
17:30	10.05	14.51	65.01	0.34	0.26	0.21	0.42	0.27	0.61	2.73	0.01	0.01	0.01	1114
18:00	9.49	17.12	65.32	0.23	0.25	0.20	0.40	0.51	0.72	2.73	0.01	0.01	0.01	1116
18:30	24.89	36.72	77.93	0.19	0.29	0.20	1.02	0.19	1.51	3.20	0.01	0.01	0.01	1120
19:00	12.69	8.49	61.62	0.24	0.17	0.20	0.52	0.15	0.35	2.53	0.01	0.01	0.01	1137
19:30	14.27	19.52	64.74	0.17	0.19	0.20	0.60	0.17	0.82	2.70	0.01	0.01	0.01	1142
20:00	8.39	2.51	66.93	0.18	0.35	0.54	0.35	0.11	0.11	2.83	0.01	0.01	0.02	1149
20:30	9.02	12.46	64.42	0.06	0.59	1.03	0.39	0.22	0.53	2.76	0.00	0.03	0.04	1135
21:00	6.89	4.37	69.52	0.10	0.55	1.05	0.29	0.11	0.19	2.94	0.00	0.02	0.04	1135
21:30	5.05	0.37	66.45	0.04	0.55	1.07	0.21	0.10	0.02	2.78	0.00	0.02	0.04	1141
22:00	5.96	7.36	65.11	0.04	0.53	1.09	0.25	0.09	0.31	2.73	0.00	0.02	0.05	1143
22:30	7.78	6.90	69.04	0.10	0.53	1.06	0.33	0.16	0.29	2.91	0.00	0.02	0.04	1140
23:00	6.49	3.30	65.17	0.05	0.53	1.06	0.28	0.07	0.14	2.76	0.00	0.02	0.04	1138
23:30	6.64	6.27	64.89	0.12	0.58	1.05	0.28	0.21	0.26	2.73	0.01	0.02	0.04	1141
00:00	7.21	7.95	65.72	0.06	0.54	1.05	0.30	0.23	0.33	2.75	0.00	0.02	0.04	1147
min	3,09	0,37	52,73	0,04	0,15	0,18	0,13	0,05	0,02	2,15	0,00	0,01	0,01	1104
max	24,89	45,67	77,93	4,09	0,64	1,09	1,02	2,75	1,99	3,20	0,18	0,03	0,05	1155
moyenne	8,11	22,45	64,24	0,32	0,41	0,67								1130
Total							16,41	42,04	45,41	130,00	0,65	0,83	1,35	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			99,31	19,44			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.