

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,39	5,85	67,90	0,18	0,50	1,06	0,35	0,07	0,24	2,81	0,01	0,02	0,04	1138
01:00	7,90	1,47	57,94	0,11	0,52	1,06	0,33	0,07	0,06	2,43	0,00	0,02	0,04	1160
01:30	7,34	3,71	70,16	0,17	0,51	1,04	0,32	0,05	0,16	3,01	0,01	0,02	0,04	1153
02:00	8,73	7,08	64,52	0,12	0,51	1,05	0,37	0,05	0,30	2,72	0,00	0,02	0,04	1146
02:30	8,74	5,84	56,88	1,01	0,50	1,03	0,36	0,06	0,24	2,35	0,04	0,02	0,04	1146
03:00	7,70	5,29	69,86	0,12	0,53	1,02	0,31	0,06	0,22	2,85	0,00	0,02	0,04	1139
03:30	8,08	6,97	62,92	0,24	0,52	0,93	0,33	0,48	0,28	2,55	0,01	0,02	0,04	1143
04:00	8,31	4,74	67,90	0,13	0,52	0,93	0,34	0,05	0,19	2,76	0,01	0,02	0,04	1153
04:30	7,43	5,49	61,24	0,18	0,50	0,92	0,30	0,14	0,22	2,48	0,01	0,02	0,04	1160
05:00	8,64	7,89	72,72	0,15	0,56	0,92	0,36	0,22	0,33	3,01	0,01	0,02	0,04	1153
05:30	8,04	6,32	60,84	0,39	0,52	0,91	0,34	0,19	0,26	2,55	0,02	0,02	0,04	1152
06:00	7,25	6,20	69,95	0,26	0,43	0,58	0,30	0,16	0,26	2,91	0,01	0,02	0,02	1140
06:30	7,60	8,48	66,40	0,94	0,32	0,05	0,33	0,09	0,37	2,92	0,04	0,01	0,00	1154
07:00	7,42	6,22	67,59	0,27	0,31	0,05	0,32	0,13	0,27	2,96	0,01	0,01	0,00	1144
07:30	7,98	7,71	61,86	0,39	0,30	0,05	0,36	0,31	0,35	2,77	0,02	0,01	0,00	1159
08:00	7,65	5,33	72,07	0,19	0,37	0,48	0,33	0,17	0,23	3,12	0,01	0,02	0,02	1174
08:30	8,22	4,89	64,29	0,20	0,56	1,04	0,34	0,30	0,20	2,68	0,01	0,02	0,04	1175
09:00	8,66	3,94	69,03	0,10	0,60	1,05	0,36	0,09	0,17	2,89	0,00	0,03	0,04	1152
09:30	7,99	4,62	66,16	0,15	0,61	1,04	0,34	0,11	0,20	2,79	0,01	0,03	0,04	1147
10:00	8,51	6,46	66,20	0,11	0,61	1,06	0,36	0,10	0,27	2,79	0,00	0,03	0,04	1146
10:30	7,31	2,26	64,62	0,16	0,61	1,07	0,31	0,09	0,10	2,74	0,01	0,03	0,05	1148
11:00	7,52	2,65	68,34	0,11	0,58	1,06	0,32	0,13	0,11	2,93	0,00	0,02	0,05	1145
11:30	7,75	3,68	66,57	0,15	0,64	1,07	0,33	0,10	0,16	2,85	0,01	0,03	0,05	1145
12:00	8,26	4,26	68,30	0,08	0,62	1,09	0,34	0,06	0,18	2,84	0,00	0,03	0,05	1147
12:30	8,42	5,92	63,18	0,09	0,62	1,06	0,36	0,25	0,25	2,68	0,00	0,03	0,04	1150
13:00	7,38	4,09	61,27	0,17	0,65	1,07	0,31	0,11	0,17	2,60	0,01	0,03	0,05	1140
13:30	7,72	5,81	67,98	0,10	0,67	1,07	0,33	0,10	0,25	2,87	0,00	0,03	0,05	1143
14:00	8,18	3,25	65,93	0,10	0,60	1,11	0,34	0,09	0,14	2,74	0,00	0,03	0,05	1160
14:30	8,26	7,93	64,41	0,15	0,65	1,06	0,35	0,38	0,34	2,74	0,01	0,03	0,05	1153
15:00	7,74	4,57	67,24	0,12	0,69	1,06	0,33	0,27	0,19	2,85	0,01	0,03	0,05	1147
15:30	8,01	4,80	66,75	0,13	0,66	1,07	0,34	0,11	0,20	2,83	0,01	0,03	0,05	1146
16:00	8,61	6,91	67,26	0,09	0,65	1,07	0,37	0,17	0,29	2,86	0,00	0,03	0,05	1156
16:30	7,16	2,49	66,55	0,17	0,66	1,08	0,31	0,36	0,11	2,85	0,01	0,03	0,05	1158
17:00	7,72	2,95	67,24	0,08	0,63	1,08	0,33	0,08	0,13	2,88	0,00	0,03	0,05	1156
17:30	8,50	7,84	53,03	0,15	0,65	1,07	0,36	0,13	0,33	2,25	0,01	0,03	0,05	1143
18:00	7,42	3,54	71,73	0,17	0,50	0,67	0,32	0,10	0,15	3,07	0,01	0,02	0,03	1147
18:30	7,40	4,85	63,99	0,28	0,28	0,04	0,33	0,07	0,21	2,82	0,01	0,01	0,00	1155
19:00	7,51	5,02	64,65	0,23	0,26	0,04	0,34	0,08	0,23	2,90	0,01	0,01	0,00	1161
19:30	7,23	3,79	66,66	0,40	0,29	0,04	0,32	0,07	0,17	2,96	0,02	0,01	0,00	1150
20:00	8,25	11,69	54,56	1,24	0,40	0,51	0,36	0,86	0,51	2,36	0,05	0,02	0,02	1147
20:30	7,87	6,92	73,01	0,15	0,55	1,08	0,32	0,07	0,28	3,01	0,01	0,02	0,04	1152
21:00	7,92	3,73	60,55	0,09	0,50	1,06	0,33	0,04	0,16	2,52	0,00	0,02	0,04	1165
21:30	7,92	7,27	61,89	1,62	0,55	1,03	0,33	0,58	0,31	2,61	0,07	0,02	0,04	1163
22:00	8,40	4,22	69,08	0,10	0,49	1,08	0,35	0,16	0,17	2,86	0,00	0,02	0,04	1153
22:30	8,50	5,49	66,96	0,15	0,54	1,06	0,36	0,08	0,23	2,81	0,01	0,02	0,04	1147
23:00	8,38	3,84	66,77	0,10	0,56	1,06	0,35	0,14	0,16	2,80	0,00	0,02	0,04	1141
23:30	7,74	4,34	63,40	0,16	0,55	1,05	0,33	0,08	0,18	2,70	0,01	0,02	0,04	1144
00:00	8,23	4,39	66,85	0,17	0,53	1,05	0,35	0,78	0,19	2,84	0,01	0,02	0,04	1158
min	7,16	1,47	53,03	0,08	0,26	0,04	0,30	0,04	0,06	2,25	0,00	0,01	0,00	1138
max	8,74	11,69	73,01	1,62	0,69	1,11	0,37	0,86	0,51	3,12	0,07	0,03	0,05	1175
moyenne	7,96	5,27	65,53	0,25	0,53	0,88								1150
Total							16,16	30,24	10,72	133,18	0,52	1,07	1,77	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			99,31	13,72			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.