

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,72	10,52	75,37	0,41	0,56	1,03	0,38	0,52	0,46	3,26	0,02	0,02	0,04	1150
01:00	7,93	13,56	63,18	0,61	0,59	1,05	0,34	0,73	0,57	2,67	0,03	0,02	0,04	1131
01:30	7,88	10,14	65,26	0,07	0,55	1,05	0,32	0,07	0,42	2,68	0,00	0,02	0,04	1141
02:00	8,23	7,27	70,46	1,65	0,52	1,02	0,35	0,05	0,30	2,95	0,07	0,02	0,04	1151
02:30	7,40	6,66	67,86	0,09	0,55	0,93	0,31	0,22	0,28	2,85	0,00	0,02	0,04	1133
03:00	9,16	9,48	72,14	0,55	0,54	0,92	0,38	0,55	0,39	2,99	0,02	0,02	0,04	1134
03:30	7,32	1,75	75,23	0,05	0,50	0,93	0,30	0,06	0,07	3,11	0,00	0,02	0,04	1161
04:00	8,00	4,01	67,84	0,00	0,54	0,95	0,33	0,08	0,16	2,76	0,00	0,02	0,04	1140
04:30	7,60	3,81	64,15	0,04	0,52	0,94	0,32	0,10	0,16	2,68	0,00	0,02	0,04	1140
05:00	8,00	2,32	65,78	0,00	0,50	0,93	0,35	0,09	0,10	2,85	0,00	0,02	0,04	1167
05:30	8,33	6,76	65,13	0,07	0,54	0,93	0,36	0,55	0,29	2,80	0,00	0,02	0,04	1149
06:00	8,28	5,23	64,73	0,11	0,38	0,59	0,35	0,22	0,22	2,76	0,00	0,02	0,02	1131
06:30	8,11	5,09	71,83	0,32	0,20	0,04	0,36	0,10	0,22	3,15	0,01	0,01	0,00	1135
07:00	7,73	8,87	55,15	0,56	0,25	0,04	0,34	0,73	0,39	2,40	0,02	0,01	0,00	1109
07:30	7,89	6,39	56,59	0,49	0,24	0,04	0,34	1,43	0,28	2,44	0,02	0,01	0,00	1111
08:00	8,20	5,33	68,98	0,16	0,36	0,43	0,34	0,06	0,22	2,84	0,01	0,02	0,02	1128
08:30	7,51	2,13	67,34	0,04	0,55	0,95	0,31	0,08	0,09	2,74	0,00	0,02	0,04	1135
09:00	8,11	2,82	67,04	0,00	0,53	0,94	0,34	0,08	0,12	2,77	0,00	0,02	0,04	1148
09:30	8,01	1,43	67,64	0,04	0,53	1,01	0,33	0,09	0,06	2,79	0,00	0,02	0,04	1152
10:00	7,58	1,25	67,50	0,00	0,54	1,05	0,32	0,10	0,05	2,83	0,00	0,02	0,04	1159
10:30	8,05	2,19	65,53	0,03	0,51	1,06	0,35	0,13	0,10	2,87	0,00	0,02	0,05	1159
11:00	8,58	2,81	66,67	0,00	0,56	1,08	0,37	0,11	0,12	2,86	0,00	0,02	0,05	1135
11:30	7,11	1,13	65,10	0,04	0,51	1,08	0,31	0,10	0,05	2,84	0,00	0,02	0,05	1144
12:00	8,30	10,70	61,09	0,00	0,59	1,08	0,35	0,15	0,45	2,59	0,00	0,02	0,05	1126
12:30	6,76	3,19	68,04	0,02	0,57	1,08	0,28	0,15	0,13	2,79	0,00	0,02	0,04	1131
13:00	8,76	14,08	66,91	0,05	0,59	1,07	0,36	0,13	0,58	2,76	0,00	0,02	0,04	1135
13:30	8,01	6,74	67,55	0,00	0,59	1,06	0,32	0,07	0,27	2,73	0,00	0,02	0,04	1135
14:00	7,22	3,15	65,97	0,00	0,52	1,10	0,29	0,08	0,13	2,62	0,00	0,02	0,04	1168
14:30	6,99	8,05	63,36	0,04	0,55	1,04	0,29	0,27	0,34	2,64	0,00	0,02	0,04	1152
15:00	8,99	21,38	67,46	0,00	0,55	1,05	0,38	0,14	0,90	2,83	0,00	0,02	0,04	1142
15:30	7,15	14,37	62,89	0,09	0,65	1,04	0,30	0,59	0,60	2,62	0,00	0,03	0,04	1138
16:00	8,33	17,41	73,41	0,28	0,64	1,05	0,35	0,24	0,73	3,07	0,01	0,03	0,04	1133
16:30	8,16	20,97	61,74	0,08	0,62	1,04	0,34	0,50	0,88	2,59	0,00	0,03	0,04	1139
17:00	6,39	21,78	70,34	0,00	0,64	1,04	0,26	0,07	0,90	2,90	0,00	0,03	0,04	1156
17:30	7,65	31,24	65,75	0,04	0,66	1,04	0,32	0,16	1,29	2,72	0,00	0,03	0,04	1149
18:00	6,39	22,14	67,79	0,08	0,43	0,74	0,27	0,07	0,92	2,82	0,00	0,02	0,03	1157
18:30	6,65	43,06	70,33	0,27	0,14	0,18	0,29	0,08	1,88	3,07	0,01	0,01	0,01	1158
19:00	4,96	28,83	64,49	0,22	0,21	0,17	0,22	0,14	1,27	2,84	0,01	0,01	0,01	1167
19:30	4,96	36,22	62,32	0,89	0,19	0,16	0,22	0,69	1,63	2,80	0,04	0,01	0,01	1149
20:00	5,22	29,51	75,21	0,18	0,34	0,54	0,22	0,10	1,26	3,22	0,01	0,01	0,02	1128
20:30	7,07	17,38	72,62	0,03	0,58	1,05	0,30	0,18	0,74	3,09	0,00	0,02	0,04	1131
21:00	8,71	24,35	64,28	0,00	0,55	1,06	0,37	0,14	1,02	2,70	0,00	0,02	0,04	1132
21:30	8,46	26,41	70,05	0,04	0,59	1,08	0,35	0,10	1,10	2,91	0,00	0,02	0,04	1122
22:00	7,66	41,31	62,32	0,00	0,57	1,08	0,32	0,08	1,72	2,59	0,00	0,02	0,04	1121
22:30	5,87	40,33	79,75	1,78	0,59	1,04	0,24	0,17	1,68	3,32	0,07	0,02	0,04	1120
23:00	6,06	57,50	75,25	0,00	0,59	1,03	0,25	0,11	2,33	3,05	0,00	0,02	0,04	1113
23:30	5,00	35,12	67,51	0,06	0,55	1,01	0,20	0,07	1,39	2,68	0,00	0,02	0,04	1120
00:00	5,06	46,07	58,61	1,83	0,55	1,00	0,21	2,43	1,92	2,45	0,08	0,02	0,04	1136
min	4,96	1,13	55,15	0,00	0,14	0,04	0,20	0,05	0,05	2,40	0,00	0,01	0,00	1109
max	9,16	57,50	79,75	1,83	0,66	1,10	0,38	2,43	2,33	3,32	0,08	0,03	0,05	1168
moyenne	7,47	15,46	67,12	0,24	0,50	0,87								1139
Total							15,06	41,05	31,17	135,30	0,48	1,01	1,75	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			99,31	19,12			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.