

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
	HCl	SO ₂	NOx	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NOx	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.96	42.83	71.46	0.08	0.53	1.03	0.21	0.25	1.80	3.00	0.00	0.02	0.04	1121
01:00	4.67	32.89	69.39	0.01	0.56	1.03	0.19	0.36	1.37	2.89	0.00	0.02	0.04	1125
01:30	4.64	75.61	85.71	0.07	0.52	0.97	0.19	0.11	3.15	3.57	0.00	0.02	0.04	1129
02:00	4.12	12.19	77.10	0.00	0.54	0.95	0.17	0.08	0.52	3.27	0.00	0.02	0.04	1143
02:30	3.15	17.92	62.41	0.09	0.49	0.95	0.13	0.51	0.77	2.67	0.00	0.02	0.04	1124
03:00	3.60	21.86	67.88	0.00	0.52	0.95	0.15	0.11	0.92	2.87	0.00	0.02	0.04	1117
03:30	4.27	18.60	68.15	0.06	0.52	0.94	0.18	0.11	0.80	2.91	0.00	0.02	0.04	1123
04:00	5.40	15.55	66.22	0.03	0.47	0.95	0.23	0.16	0.67	2.85	0.00	0.02	0.04	1134
04:30	7.00	9.36	64.97	0.06	0.48	0.94	0.30	0.07	0.41	2.82	0.00	0.02	0.04	1148
05:00	8.19	8.43	69.80	0.00	0.49	0.97	0.34	0.13	0.35	2.92	0.00	0.02	0.04	1133
05:30	8.35	5.65	68.84	0.05	0.47	0.97	0.36	0.09	0.24	2.94	0.00	0.02	0.04	1128
06:00	8.30	6.50	60.43	0.10	0.34	0.64	0.36	0.10	0.28	2.63	0.00	0.01	0.03	1119
06:30	8.16	11.34	63.89	0.56	0.19	0.05	0.35	0.08	0.49	2.78	0.02	0.01	0.00	1107
07:00	9.44	14.24	62.89	0.27	0.20	0.05	0.39	0.14	0.59	2.62	0.01	0.01	0.00	1114
07:30	10.14	13.72	62.91	0.34	0.21	0.04	0.42	0.43	0.57	2.59	0.01	0.01	0.00	1131
08:00	8.62	7.40	72.01	0.15	0.36	0.42	0.35	0.10	0.30	2.96	0.01	0.01	0.02	1161
08:30	9.64	12.68	59.79	0.09	0.55	0.91	0.38	0.59	0.50	2.37	0.00	0.02	0.04	1153
09:00	7.86	1.66	68.37	0.00	0.48	0.92	0.32	0.07	0.07	2.76	0.00	0.02	0.04	1179
09:30	8.08	4.72	66.84	0.05	0.53	0.94	0.33	0.06	0.19	2.74	0.00	0.02	0.04	1186
10:00	9.76	5.94	69.24	0.00	0.54	1.05	0.40	0.08	0.24	2.82	0.00	0.02	0.04	1170
10:30	8.80	7.15	67.02	0.03	0.49	1.05	0.37	0.08	0.30	2.83	0.00	0.02	0.04	1180
11:00	9.76	18.29	66.08	0.00	0.54	1.07	0.40	0.09	0.76	2.73	0.00	0.02	0.04	1142
11:30	8.65	15.25	60.87	0.11	0.55	1.04	0.37	0.81	0.66	2.62	0.00	0.02	0.04	1131
12:00	9.55	18.51	63.63	0.08	0.59	1.03	0.40	0.30	0.78	2.69	0.00	0.02	0.04	1128
12:30	8.76	14.63	66.53	0.00	0.61	1.06	0.36	0.09	0.60	2.72	0.00	0.02	0.04	1134
13:00	9.06	13.89	68.82	0.04	0.57	1.06	0.37	0.09	0.57	2.84	0.00	0.02	0.04	1146
13:30	9.24	19.32	64.54	0.14	0.58	1.04	0.39	1.36	0.82	2.73	0.01	0.02	0.04	1149
14:00	8.75	17.46	79.27	4.54	0.54	1.06	0.37	0.14	0.74	3.37	0.19	0.02	0.05	1155
14:30	7.91	42.83	76.08	0.05	0.63	1.08	0.32	0.08	1.74	3.10	0.00	0.03	0.04	1132
15:00	7.35	48.49	65.85	0.00	0.60	1.07	0.30	0.07	1.99	2.71	0.00	0.02	0.04	1140
15:30	5.67	29.54	62.97	0.04	0.62	1.05	0.24	0.08	1.25	2.67	0.00	0.03	0.04	1144
16:00	6.45	21.42	69.86	0.00	0.60	1.08	0.27	0.17	0.88	2.88	0.00	0.02	0.04	1133
16:30	9.29	20.41	68.97	0.05	0.65	1.07	0.40	0.12	0.88	2.96	0.00	0.03	0.05	1143
17:00	8.97	14.13	59.30	0.23	0.66	1.06	0.39	1.20	0.61	2.57	0.01	0.03	0.05	1132
17:30	10.54	28.48	64.81	0.21	0.65	1.03	0.45	0.58	1.22	2.77	0.01	0.03	0.04	1120
18:00	7.53	20.88	60.28	0.17	0.51	0.72	0.31	0.58	0.85	2.46	0.01	0.02	0.03	1109
18:30	7.41	28.72	63.01	2.86	0.21	0.17	0.31	1.26	1.21	2.65	0.12	0.01	0.01	1126
19:00	9.08	12.98	70.15	0.50	0.24	0.17	0.37	1.67	0.53	2.88	0.02	0.01	0.01	1132
19:30	9.20	12.46	58.08	0.32	0.24	0.15	0.38	0.20	0.51	2.39	0.01	0.01	0.01	1141
20:00	8.56	10.72	55.91	7.58	0.42	0.51	0.36	1.67	0.45	2.37	0.32	0.02	0.02	1147
20:30	9.30	11.16	71.62	0.79	0.64	1.02	0.38	1.05	0.45	2.91	0.03	0.03	0.04	1141
21:00	9.09	13.39	99.94	5.52	0.47	0.47	0.38	0.83	0.56	4.14	0.23	0.02	0.02	1131
21:30	9.01	10.51	80.11	0.46	0.45	0.42	0.37	1.17	0.44	3.33	0.02	0.02	0.02	1139
22:00	8.00	3.81	62.18	0.00	0.67	1.06	0.33	0.15	0.16	2.54	0.00	0.03	0.04	1155
22:30	8.77	12.52	66.39	0.17	0.66	1.01	0.38	0.55	0.54	2.86	0.01	0.03	0.04	1155
23:00	9.27	17.64	65.16	0.02	0.67	1.05	0.39	0.24	0.75	2.77	0.00	0.03	0.04	1130
23:30	7.87	12.84	65.90	0.04	0.65	1.04	0.34	0.15	0.55	2.82	0.00	0.03	0.04	1150
00:00	8.38	12.94	70.50	0.00	0.64	1.06	0.36	0.08	0.55	3.00	0.00	0.03	0.04	1144
min	3.15	1.66	55.91	0.00	0.19	0.04	0.13	0.06	0.07	2.37	0.00	0.01	0.00	1107
max	10.54	75.61	99.94	7.58	0.67	1.08	0.45	1.67	3.15	4.14	0.32	0.03	0.05	1186
moyenne	7.89	17.70	67.75	0.54	0.51	0.84								1138
Total							15.86	61.80	35.59	136.30	1.09	1.02	1.70	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NOx	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			97.24	26.64			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel					99.65		

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.