

LVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Pouss ières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.25	5.82	68.63	0.05	0.55	1.07	0.36	0.12	0.25	2.97	0.00	0.02	0.05	1148
01:00	7.80	10.91	62.77	0.00	0.61	1.05	0.34	0.09	0.47	2.71	0.00	0.03	0.05	1140
01:30	8.40	8.24	70.60	0.04	0.59	1.07	0.35	0.08	0.35	2.98	0.00	0.02	0.04	1152
02:00	8.56	22.72	64.43	0.00	0.60	1.05	0.36	0.10	0.97	2.74	0.00	0.03	0.04	1148
02:30	7.18	18.55	66.62	0.04	0.58	1.05	0.31	0.09	0.81	2.92	0.00	0.03	0.05	1146
03:00	6.67	21.66	66.35	0.00	0.65	0.99	0.28	0.08	0.91	2.80	0.00	0.03	0.04	1121
03:30	8.91	27.30	65.55	0.08	0.66	0.94	0.38	0.38	1.15	2.77	0.00	0.03	0.04	1131
04:00	7.97	27.30	65.01	0.04	0.65	0.94	0.33	0.08	1.15	2.73	0.00	0.03	0.04	1129
04:30	7.72	19.33	71.20	0.05	0.63	0.93	0.32	0.08	0.81	2.99	0.00	0.03	0.04	1143
05:00	8.28	20.11	63.95	0.00	0.61	0.94	0.35	0.07	0.85	2.69	0.00	0.03	0.04	1141
05:30	8.06	24.01	68.03	0.04	0.62	0.95	0.33	0.07	0.99	2.82	0.00	0.03	0.04	1129
06:00	7.22	19.87	62.43	0.12	0.48	0.62	0.31	0.21	0.85	2.68	0.01	0.02	0.03	1135
06:30	8.32	22.88	67.33	0.33	0.27	0.07	0.36	0.08	0.99	2.91	0.01	0.01	0.00	1122
07:00	7.80	23.94	67.56	0.27	0.29	0.06	0.33	0.07	1.02	2.88	0.01	0.01	0.00	1128
07:30	7.92	15.78	58.04	0.33	0.28	0.05	0.34	0.10	0.68	2.49	0.01	0.01	0.00	1132
08:00	8.16	15.34	72.77	0.16	0.47	0.43	0.35	0.08	0.66	3.12	0.01	0.02	0.02	1151
08:30	8.44	7.27	66.37	0.04	0.60	0.96	0.35	0.07	0.30	2.77	0.00	0.03	0.04	1145
09:00	7.82	12.80	63.78	0.00	0.65	0.95	0.33	0.08	0.54	2.67	0.00	0.03	0.04	1137
09:30	8.28	21.39	66.69	0.05	0.62	1.01	0.36	0.12	0.93	2.91	0.00	0.03	0.04	1147
10:00	7.52	24.59	67.91	0.00	0.64	1.06	0.32	0.21	1.05	2.90	0.00	0.03	0.05	1133
10:30	7.62	11.41	71.86	0.05	0.64	1.08	0.33	0.08	0.49	3.06	0.00	0.03	0.05	1123
11:00	8.96	6.10	60.81	0.00	0.65	1.08	0.39	0.14	0.26	2.63	0.00	0.03	0.05	1124
11:30	7.54	10.66	53.82	0.19	0.68	1.03	0.32	0.46	0.46	2.32	0.01	0.03	0.04	1114
12:00	8.34	10.60	67.92	2.28	0.65	1.02	0.35	1.81	0.45	2.86	0.10	0.03	0.04	1134
12:30	7.92	5.87	73.20	0.24	0.72	1.03	0.32	0.07	0.24	3.00	0.01	0.03	0.04	1135
13:00	7.28	1.64	60.75	0.04	0.62	1.03	0.30	0.06	0.07	2.54	0.00	0.03	0.04	1179
13:30	8.42	6.72	70.65	0.00	0.67	1.04	0.35	0.08	0.28	2.94	0.00	0.03	0.04	1158
14:00	7.78	1.90	70.09	0.00	0.62	1.08	0.33	0.08	0.08	2.96	0.00	0.03	0.05	1164
14:30	8.84	12.90	62.16	0.04	0.69	1.04	0.37	0.09	0.54	2.62	0.00	0.03	0.04	1141
15:00	8.61	21.67	70.23	0.01	0.74	1.04	0.36	0.10	0.90	2.91	0.00	0.03	0.04	1132
15:30	6.64	24.74	62.18	0.04	0.71	1.02	0.29	0.51	1.06	2.67	0.00	0.03	0.04	1147
16:00	7.70	25.25	66.34	0.09	0.71	1.03	0.33	0.55	1.09	2.87	0.00	0.03	0.04	1112
16:30	9.55	23.25	63.01	0.04	0.71	1.01	0.40	0.22	0.97	2.64	0.00	0.03	0.04	1108
17:00	7.40	19.35	58.73	1.48	0.75	0.97	0.31	1.08	0.81	2.45	0.06	0.03	0.04	1113
17:30	8.81	17.67	73.72	0.41	0.67	0.99	0.35	0.69	0.71	2.95	0.02	0.03	0.04	1128
18:00	8.28	13.73	83.47	0.10	0.54	0.71	0.33	0.21	0.55	3.32	0.00	0.02	0.03	1136
18:30	6.94	5.88	54.72	0.30	0.27	0.22	0.28	0.33	0.24	2.23	0.01	0.01	0.01	1150
19:00	8.44	9.21	51.90	0.22	0.31	0.16	0.35	0.29	0.38	2.15	0.01	0.01	0.01	1149
19:30	8.54	8.11	67.60	0.29	0.31	0.15	0.36	0.15	0.34	2.83	0.01	0.01	0.01	1135
20:00	8.17	7.75	50.03	1.02	0.39	0.51	0.35	2.32	0.33	2.12	0.04	0.02	0.02	1154
20:30	7.84	7.98	58.09	0.17	0.58	1.01	0.33	0.10	0.34	2.46	0.01	0.02	0.04	1125
21:00	8.17	15.13	60.96	0.00	0.54	1.02	0.34	0.15	0.63	2.53	0.00	0.02	0.04	1116
21:30	8.54	14.59	61.27	0.13	0.56	1.01	0.36	0.62	0.61	2.56	0.01	0.02	0.04	1129
22:00	7.06	4.01	55.20	0.67	0.50	1.03	0.29	0.09	0.17	2.28	0.03	0.02	0.04	1130
22:30	7.35	6.73	65.19	0.43	0.50	1.02	0.31	1.26	0.28	2.71	0.02	0.02	0.04	1144
23:00	9.58	15.03	62.20	0.05	0.54	1.05	0.39	0.32	0.61	2.54	0.00	0.02	0.04	1130
23:30	8.06	12.07	60.05	0.07	0.55	1.03	0.34	0.10	0.50	2.50	0.00	0.02	0.04	1131
00:00	7.43	10.02	70.09	0.06	0.54	1.05	0.31	0.10	0.42	2.92	0.00	0.02	0.04	1133
min	6.64	1.64	50.03	0.00	0.27	0.05	0.28	0.06	0.07	2.12	0.00	0.01	0.00	1108
max	9.58	27.30	83.47	2.28	0.75	1.08	0.40	2.32	1.15	3.32	0.10	0.03	0.05	1179
moyenne	8.02	14.58	64.84	0.21	0.57	0.87								1136
Total							16.21	47.64	29.54	131.02	0.42	1.15	1.75	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			98.62	21.64			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						99.72	

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.