

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	10,45	14,11	64,43	0,24	0,96	0,98	0,45	0,11	0,61	2,80	0,01	0,04	0,04	1150
01:00	7,88	7,50	61,16	0,29	0,98	0,97	0,34	0,06	0,32	2,62	0,01	0,04	0,04	1138
01:30	8,29	10,14	61,90	0,24	0,92	0,97	0,36	0,10	0,44	2,68	0,01	0,04	0,04	1137
02:00	8,89	10,67	61,33	0,60	0,88	0,95	0,39	0,85	0,47	2,69	0,03	0,04	0,04	1141
02:30	8,07	8,73	58,43	0,27	0,90	0,97	0,34	0,31	0,37	2,48	0,01	0,04	0,04	1130
03:00	8,48	12,57	57,06	0,37	0,89	0,96	0,36	0,11	0,53	2,41	0,02	0,04	0,04	1128
03:30	9,11	38,93	59,58	0,42	0,82	0,95	0,38	0,34	1,63	2,50	0,02	0,03	0,04	1130
04:00	7,30	65,44	62,96	3,60	0,79	0,95	0,31	0,07	2,74	2,64	0,15	0,03	0,04	1139
04:30	7,31	74,58	61,39	0,37	0,80	0,96	0,30	0,10	3,04	2,51	0,02	0,03	0,04	1137
05:00	4,92	17,39	62,50	0,45	0,84	0,97	0,20	0,04	0,71	2,57	0,02	0,03	0,04	1143
05:30	4,27	21,52	61,99	0,35	0,82	0,95	0,18	0,21	0,91	2,61	0,01	0,03	0,04	1149
06:00	4,71	27,53	58,93	0,72	0,75	0,57	0,21	0,85	1,21	2,60	0,03	0,03	0,03	1152
06:30	5,44	20,71	54,58	0,38	0,71	0,06	0,24	0,45	0,89	2,36	0,02	0,03	0,00	1144
07:00	7,33	18,43	63,22	0,44	0,68	0,06	0,32	0,07	0,80	2,74	0,02	0,03	0,00	1155
07:30	7,33	19,88	61,50	0,34	0,70	0,06	0,32	0,11	0,86	2,67	0,01	0,03	0,00	1147
08:00	8,10	20,43	62,98	0,26	0,74	0,49	0,35	0,07	0,89	2,73	0,01	0,03	0,02	1148
08:30	8,76	33,59	63,05	0,30	0,81	0,97	0,38	0,25	1,45	2,73	0,01	0,04	0,04	1141
09:00	7,09	15,28	69,72	0,24	0,81	0,97	0,31	0,08	0,66	3,02	0,01	0,04	0,04	1142
09:30	6,91	9,99	65,72	0,31	0,80	0,99	0,30	0,13	0,43	2,83	0,01	0,03	0,04	1140
10:00	8,35	8,63	68,81	0,24	0,77	0,99	0,37	0,08	0,38	3,06	0,01	0,03	0,04	1150
10:30	8,10	5,71	68,03	0,32	0,81	1,11	0,35	0,11	0,25	2,95	0,01	0,04	0,05	1130
11:00	7,68	2,38	61,89	0,28	0,80	1,21	0,32	0,09	0,10	2,55	0,01	0,03	0,05	1117
11:30	8,10	6,95	65,42	0,36	0,88	1,22	0,32	0,10	0,28	2,61	0,01	0,04	0,05	1099
12:00	10,24	18,41	60,70	0,28	0,82	1,14	0,42	0,50	0,75	2,48	0,01	0,03	0,05	1091
12:30	6,54	9,42	62,27	0,27	0,80	1,10	0,26	0,17	0,38	2,50	0,01	0,03	0,04	1105
13:00	7,56	10,33	66,12	0,35	0,81	1,08	0,31	0,11	0,43	2,72	0,01	0,03	0,04	1133
13:30	7,73	10,54	70,05	0,26	0,83	1,10	0,31	0,07	0,43	2,84	0,01	0,03	0,04	1139
14:00	7,84	14,61	62,19	0,26	0,78	1,06	0,33	0,09	0,61	2,60	0,01	0,03	0,04	1154
14:30	8,17	22,57	62,49	0,58	0,78	1,13	0,33	0,07	0,91	2,53	0,02	0,03	0,05	1124
15:00	7,69	38,55	66,09	0,30	0,80	1,08	0,32	0,08	1,60	2,74	0,01	0,03	0,04	1118
15:30	7,43	17,72	72,75	0,99	0,77	1,07	0,32	0,09	0,75	3,09	0,04	0,03	0,05	1137
16:00	8,86	17,98	68,51	0,27	0,76	1,08	0,37	0,06	0,76	2,88	0,01	0,03	0,05	1140
16:30	8,93	17,67	61,69	0,24	0,75	1,06	0,38	0,15	0,74	2,59	0,01	0,03	0,04	1145
17:00	7,39	5,78	69,03	0,26	0,77	1,08	0,31	0,10	0,24	2,93	0,01	0,03	0,05	1148
17:30	12,07	21,57	65,04	0,26	0,79	1,06	0,52	0,29	0,92	2,79	0,01	0,03	0,05	1132
18:00	6,85	9,33	60,15	0,40	0,73	0,69	0,29	0,73	0,39	2,51	0,02	0,03	0,03	1125
18:30	10,99	15,99	62,94	0,46	0,62	0,17	0,45	0,50	0,66	2,60	0,02	0,03	0,01	1133
19:00	6,97	3,67	68,71	0,34	0,65	0,17	0,30	0,11	0,16	2,94	0,01	0,03	0,01	1151
19:30	7,54	5,94	66,12	0,27	0,62	0,17	0,33	0,09	0,26	2,85	0,01	0,03	0,01	1155
20:00	7,76	7,00	63,45	0,38	0,76	0,58	0,34	0,52	0,31	2,78	0,02	0,03	0,03	1152
20:30	7,93	3,51	69,46	0,23	0,94	1,09	0,34	0,08	0,15	2,98	0,01	0,04	0,05	1149
21:00	7,54	5,36	65,71	0,25	1,02	1,07	0,33	0,07	0,23	2,85	0,01	0,04	0,05	1146
21:30	9,71	12,19	65,81	0,22	1,08	1,08	0,41	0,09	0,52	2,81	0,01	0,05	0,05	1129
22:00	7,70	2,79	67,48	0,26	1,07	1,06	0,34	0,08	0,12	2,96	0,01	0,05	0,05	1141
22:30	7,13	4,76	65,80	0,23	1,20	1,09	0,31	0,09	0,21	2,89	0,01	0,05	0,05	1151
23:00	8,05	9,80	65,20	0,27	1,17	1,04	0,36	0,07	0,44	2,93	0,01	0,05	0,05	1150
23:30	9,74	15,35	66,91	0,26	1,23	1,06	0,42	0,09	0,66	2,86	0,01	0,05	0,05	1117
00:00	7,66	10,92	66,71	0,32	1,21	1,10	0,32	0,08	0,46	2,79	0,01	0,05	0,05	1108
min	4,27	2,38	54,58	0,22	0,62	0,06	0,18	0,04	0,10	2,36	0,01	0,03	0,00	1091
max	12,07	74,58	72,75	3,60	1,23	1,22	0,52	0,85	3,04	3,09	0,15	0,05	0,05	1155
moyenne	7,89	16,31	64,12	0,41	0,85	0,89								1138
Total							16,10	34,80	33,08	130,82	0,83	1,73	1,81	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	17,09			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.