

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.10	15.93	68.37	0.37	1.14	1.06	0.35	0.10	0.68	2.92	0.02	0.05	0.05	1120
01:00	9.06	16.59	67.93	0.37	1.12	1.04	0.39	0.09	0.72	2.93	0.02	0.05	0.04	1135
01:30	7.33	12.23	65.86	0.33	1.13	1.05	0.31	0.12	0.52	2.79	0.01	0.05	0.04	1126
02:00	7.03	9.74	64.25	0.37	1.11	1.05	0.30	0.09	0.41	2.73	0.02	0.05	0.04	1126
02:30	8.65	22.01	63.27	0.38	1.09	1.03	0.37	0.08	0.94	2.70	0.02	0.05	0.04	1134
03:00	8.12	17.65	63.83	0.38	1.12	1.05	0.34	0.09	0.74	2.68	0.02	0.05	0.04	1134
03:30	8.27	19.95	64.77	0.39	1.10	1.03	0.35	0.11	0.84	2.73	0.02	0.05	0.04	1138
04:00	7.36	18.80	66.04	0.42	1.10	1.04	0.31	0.07	0.80	2.80	0.02	0.05	0.04	1143
04:30	8.36	17.96	67.33	0.39	1.11	1.04	0.35	0.14	0.76	2.85	0.02	0.05	0.04	1139
05:00	7.61	14.09	66.09	0.47	1.05	1.02	0.33	0.07	0.60	2.82	0.02	0.04	0.04	1135
05:30	9.26	20.85	58.46	0.52	1.07	0.92	0.40	0.30	0.90	2.52	0.02	0.05	0.04	1137
06:00	9.41	32.76	61.73	0.50	0.88	0.61	0.41	0.84	1.43	2.69	0.02	0.04	0.03	1138
06:30	6.77	43.61	110.36	1.25	0.49	0.16	0.29	2.09	1.85	4.69	0.05	0.02	0.01	1136
07:00	19.92	32.74	101.02	0.97	0.44	0.15	0.85	0.12	1.40	4.31	0.04	0.02	0.01	1119
07:30	5.88	4.52	59.93	0.42	0.54	0.15	0.25	0.07	0.19	2.52	0.02	0.02	0.01	1137
08:00	5.68	3.81	61.81	0.56	0.79	0.52	0.24	0.33	0.16	2.63	0.02	0.03	0.02	1138
08:30	6.54	3.21	72.42	0.45	1.08	0.98	0.27	0.08	0.13	2.99	0.02	0.04	0.04	1132
09:00	7.12	9.54	62.25	0.39	1.10	1.03	0.30	0.11	0.40	2.62	0.02	0.05	0.04	1132
09:30	8.19	3.60	66.09	0.30	1.09	1.06	0.35	0.28	0.16	2.85	0.01	0.05	0.05	1148
10:00	7.72	14.34	62.46	0.51	1.09	1.04	0.34	1.23	0.62	2.72	0.02	0.05	0.05	1138
10:30	8.90	11.53	64.03	0.32	1.12	1.06	0.38	0.11	0.50	2.76	0.01	0.05	0.05	1129
11:00	6.10	32.10	64.74	0.29	1.23	1.07	0.26	0.07	1.37	2.76	0.01	0.05	0.05	1116
11:30	5.66	40.14	62.88	0.26	1.25	1.07	0.24	0.38	1.71	2.67	0.01	0.05	0.05	1115
12:00	4.71	20.69	57.06	0.55	1.26	1.07	0.20	0.44	0.89	2.44	0.02	0.05	0.05	1123
12:30	5.16	31.19	63.96	0.29	1.20	1.11	0.22	0.23	1.32	2.71	0.01	0.05	0.05	1115
13:00	7.12	23.07	65.86	0.35	1.23	1.16	0.30	0.09	0.96	2.74	0.01	0.05	0.05	1120
13:30	9.17	18.00	66.17	0.36	1.25	1.17	0.38	0.24	0.75	2.75	0.02	0.05	0.05	1126
14:00	7.66	12.38	65.06	0.30	1.23	1.17	0.32	0.07	0.52	2.71	0.01	0.05	0.05	1139
14:30	7.64	13.94	67.66	0.31	1.23	1.21	0.31	0.12	0.57	2.77	0.01	0.05	0.05	1138
15:00	7.76	15.06	82.27	0.32	1.22	1.18	0.33	0.06	0.63	3.45	0.01	0.05	0.05	1138
15:30	8.76	22.93	65.74	0.30	1.25	1.18	0.37	0.52	0.96	2.75	0.01	0.05	0.05	1129
16:00	8.43	13.38	64.57	0.30	1.23	1.16	0.36	0.14	0.57	2.74	0.01	0.05	0.05	1129
16:30	8.32	12.30	65.55	0.26	1.17	1.15	0.35	0.11	0.52	2.75	0.01	0.05	0.05	1129
17:00	7.43	12.49	66.54	2.69	1.15	1.14	0.32	0.13	0.53	2.83	0.11	0.05	0.05	1140
17:30	9.18	21.52	59.08	0.78	1.12	1.14	0.38	0.10	0.90	2.46	0.03	0.05	0.05	1138
18:00	7.48	7.38	66.84	0.27	1.01	0.82	0.31	0.09	0.31	2.78	0.01	0.04	0.03	1140
18:30	5.99	5.10	68.34	0.30	0.82	0.30	0.25	0.10	0.22	2.89	0.01	0.03	0.01	1150
19:00	8.18	11.77	63.76	0.34	0.77	0.30	0.35	0.11	0.51	2.75	0.01	0.03	0.01	1152
19:30	8.59	15.81	64.47	0.31	0.83	0.29	0.37	0.14	0.69	2.80	0.01	0.04	0.01	1140
20:00	8.42	14.09	67.20	0.29	1.01	0.70	0.36	0.11	0.61	2.91	0.01	0.04	0.03	1139
20:30	7.70	12.65	66.32	0.21	1.22	1.17	0.33	0.19	0.54	2.85	0.01	0.05	0.05	1140
21:00	8.61	24.29	65.22	0.26	1.18	1.16	0.36	0.08	1.03	2.76	0.01	0.05	0.05	1127
21:30	8.27	22.95	60.72	0.51	1.20	1.12	0.35	0.74	0.97	2.56	0.02	0.05	0.05	1146
22:00	7.47	10.87	65.25	0.25	1.20	1.07	0.31	0.08	0.45	2.72	0.01	0.05	0.04	1153
22:30	7.10	11.39	66.59	0.21	1.23	1.06	0.30	0.08	0.48	2.78	0.01	0.05	0.04	1148
23:00	9.14	23.07	67.07	0.28	1.19	1.04	0.39	0.07	0.98	2.84	0.01	0.05	0.04	1151
23:30	7.45	18.88	65.13	0.22	1.18	1.04	0.31	0.11	0.80	2.75	0.01	0.05	0.04	1151
00:00	7.88	26.68	68.38	0.26	1.18	1.05	0.33	0.06	1.12	2.86	0.01	0.05	0.04	1147
min	4,71	3,21	57,06	0,21	0,44	0,15	0,20	0,06	0,13	2,44	0,01	0,02	0,01	1115
max	19,92	43,61	110,36	2,69	1,26	1,21	0,85	2,09	1,85	4,69	0,11	0,05	0,05	1153
moyenne	7,93	17,49	66,89	0,44	1,08	0,94								1136
Total							16,14	39,19	35,61	136,03	0,90	2,19	1,91	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			98,62	16,22			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.