

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.41	14.30	67.21	0.19	1.08	1.03	0.36	0.06	0.61	2.89	0.01	0.05	0.04	1159
01:00	7.88	14.84	63.10	0.26	1.16	1.04	0.34	0.46	0.64	2.70	0.01	0.05	0.04	1144
01:30	8.64	15.07	60.65	1.26	1.13	1.04	0.37	0.07	0.65	2.61	0.05	0.05	0.04	1149
02:00	7.46	10.49	63.42	0.21	1.20	1.05	0.32	0.09	0.45	2.71	0.01	0.05	0.05	1141
02:30	7.20	13.18	64.04	0.20	1.15	1.05	0.31	0.20	0.57	2.77	0.01	0.05	0.05	1149
03:00	9.50	18.24	70.98	0.52	1.15	1.05	0.40	0.16	0.77	3.01	0.02	0.05	0.04	1138
03:30	8.19	19.31	62.66	0.22	1.12	1.04	0.35	0.37	0.82	2.65	0.01	0.05	0.04	1142
04:00	6.98	14.75	67.27	0.23	1.14	1.05	0.29	0.06	0.62	2.81	0.01	0.05	0.04	1143
04:30	7.22	29.40	59.25	0.33	1.02	0.76	0.31	0.53	1.26	2.54	0.01	0.04	0.03	1143
05:00	8.03	33.61	61.06	0.72	0.65	0.13	0.35	0.07	1.45	2.63	0.03	0.03	0.01	1137
05:30	7.82	28.92	66.61	0.31	0.65	0.12	0.33	0.11	1.23	2.84	0.01	0.03	0.01	1142
06:00	7.86	29.35	65.40	0.35	0.66	0.13	0.33	0.16	1.25	2.78	0.02	0.03	0.01	1140
06:30	7.59	30.31	65.98	0.32	0.69	0.07	0.32	0.13	1.28	2.80	0.01	0.03	0.00	1134
07:00	7.65	34.22	62.77	0.40	0.64	0.06	0.33	0.34	1.48	2.71	0.02	0.03	0.00	1135
07:30	8.06	28.66	64.57	0.35	0.63	0.06	0.35	0.29	1.24	2.79	0.01	0.03	0.00	1141
08:00	8.27	22.41	67.30	0.33	0.89	0.56	0.35	0.08	0.96	2.88	0.01	0.04	0.02	1137
08:30	7.73	13.01	66.59	0.22	1.12	1.06	0.33	0.09	0.55	2.84	0.01	0.05	0.05	1139
09:00	8.67	23.95	65.31	0.33	1.09	1.05	0.37	0.10	1.03	2.81	0.01	0.05	0.04	1137
09:30	8.14	17.59	65.97	0.26	1.12	1.05	0.35	0.50	0.75	2.83	0.01	0.05	0.05	1136
10:00	8.04	22.34	66.65	0.57	1.14	1.05	0.34	0.16	0.95	2.84	0.02	0.05	0.04	1132
10:30	8.20	16.97	63.41	0.23	1.17	1.07	0.35	0.15	0.72	2.67	0.01	0.05	0.04	1126
11:00	7.75	13.95	119.63	0.41	1.16	1.07	0.33	0.10	0.59	5.03	0.02	0.05	0.04	1134
11:30	7.42	11.89	85.78	0.31	1.08	1.08	0.32	0.17	0.51	3.67	0.01	0.05	0.05	1141
12:00	8.44	16.48	66.92	0.26	1.10	1.08	0.36	0.12	0.70	2.86	0.01	0.05	0.05	1141
12:30	8.46	13.35	69.45	0.25	1.12	1.08	0.36	0.10	0.57	2.98	0.01	0.05	0.05	1148
13:00	7.17	8.82	68.17	0.23	1.14	1.13	0.31	0.07	0.38	2.91	0.01	0.05	0.05	1153
13:30	7.86	8.22	67.35	0.20	1.17	1.20	0.34	0.08	0.35	2.87	0.01	0.05	0.05	1146
14:00	8.34	10.11	65.79	0.23	1.18	1.15	0.37	0.11	0.44	2.89	0.01	0.05	0.05	1156
14:30	8.08	10.30	64.72	0.25	1.27	1.22	0.34	0.39	0.44	2.75	0.01	0.05	0.05	1148
15:00	8.34	15.09	65.59	0.26	1.25	1.18	0.36	0.35	0.65	2.81	0.01	0.05	0.05	1132
15:30	8.01	13.75	67.04	0.23	1.24	1.19	0.34	0.35	0.59	2.88	0.01	0.05	0.05	1137
16:00	7.92	24.15	60.59	0.25	1.24	1.19	0.33	0.07	1.02	2.56	0.01	0.05	0.05	1130
16:30	7.94	23.62	65.11	0.40	1.21	1.17	0.34	0.83	1.02	2.80	0.02	0.05	0.05	1146
17:00	7.10	28.55	65.73	0.30	1.21	1.18	0.30	0.07	1.20	2.77	0.01	0.05	0.05	1135
17:30	7.94	24.08	64.93	0.24	1.24	1.19	0.33	0.09	1.01	2.72	0.01	0.05	0.05	1138
18:00	8.60	22.22	71.51	0.60	1.12	0.77	0.37	0.07	0.96	3.08	0.03	0.05	0.03	1140
18:30	7.68	17.57	67.06	0.32	1.00	0.18	0.33	0.19	0.77	2.92	0.01	0.04	0.01	1152
19:00	8.02	23.39	62.94	0.39	1.00	0.17	0.34	0.41	1.00	2.68	0.02	0.04	0.01	1138
19:30	7.93	14.91	64.60	0.33	1.01	0.18	0.34	0.06	0.64	2.75	0.01	0.04	0.01	1149
20:00	7.38	10.50	64.96	0.34	1.09	0.65	0.31	0.05	0.45	2.76	0.01	0.05	0.03	1148
20:30	8.55	12.45	64.08	0.33	1.17	1.17	0.37	0.06	0.53	2.74	0.01	0.05	0.05	1142
21:00	8.09	11.12	66.68	0.32	1.19	1.18	0.34	0.07	0.47	2.84	0.01	0.05	0.05	1146
21:30	7.63	10.63	63.60	0.27	1.15	1.09	0.33	0.13	0.46	2.73	0.01	0.05	0.05	1145
22:00	8.49	14.06	65.66	0.31	1.12	1.00	0.37	0.11	0.61	2.83	0.01	0.05	0.04	1167
22:30	8.04	23.06	63.19	0.33	0.81	0.17	0.34	0.44	0.99	2.71	0.01	0.03	0.01	1151
23:00	7.32	24.39	60.80	0.40	0.78	0.17	0.31	0.06	1.04	2.60	0.02	0.03	0.01	1155
23:30	6.07	25.18	67.65	0.41	0.76	0.17	0.26	0.05	1.06	2.85	0.02	0.03	0.01	1153
00:00	5.21	23.12	62.22	0.37	0.76	0.17	0.22	0.05	1.00	2.68	0.02	0.03	0.01	1166
min	5,21	8,22	59,25	0,19	0,63	0,06	0,22	0,05	0,35	2,54	0,01	0,03	0,00	1126
max	9,50	34,22	119,83	1,26	1,27	1,22	0,40	0,83	1,48	5,03	0,05	0,05	0,05	1167
moyenne	7,86	18,87	66,71	0,34	1,05	0,81								1144
Total							16,12	33,00	38,70	136,79	0,70	2,14	1,65	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	16,01			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.