

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO2	Q-NOx	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.56	22.48	63.76	0.33	0.84	0.17	0.29	0.07	0.98	2.78	0.01	0.04	0.01	1151
01:00	7.28	23.41	63.90	0.41	0.82	0.17	0.32	0.05	1.02	2.78	0.02	0.04	0.01	1150
01:30	8.07	19.94	62.46	0.32	0.81	0.17	0.36	0.39	0.88	2.75	0.01	0.04	0.01	1166
02:00	8.76	29.63	54.42	0.40	0.80	0.16	0.39	0.67	1.32	2.43	0.02	0.04	0.01	1164
02:30	7.15	30.77	60.43	0.66	0.82	0.17	0.31	0.45	1.32	2.59	0.03	0.04	0.01	1139
03:00	6.16	22.99	63.93	0.39	0.86	0.17	0.26	0.07	0.98	2.74	0.02	0.04	0.01	1156
03:30	8.15	18.41	62.49	0.70	0.86	0.13	0.35	0.07	0.78	2.65	0.03	0.04	0.01	1145
04:00	8.56	18.47	62.62	0.33	0.82	0.11	0.37	0.07	0.80	2.71	0.01	0.04	0.00	1150
04:30	8.24	21.21	62.74	0.34	0.84	0.09	0.36	0.13	0.93	2.76	0.01	0.04	0.00	1144
05:00	8.04	17.60	63.70	0.72	0.84	0.07	0.35	0.35	0.76	2.75	0.03	0.04	0.00	1124
05:30	8.10	18.61	60.10	0.48	0.82	0.09	0.35	0.48	0.81	2.62	0.02	0.04	0.00	1134
06:00	8.36	19.47	59.12	1.15	0.78	0.14	0.37	1.29	0.86	2.62	0.05	0.03	0.01	1163
06:30	7.84	23.25	62.34	0.65	0.84	0.14	0.33	0.07	0.99	2.66	0.03	0.04	0.01	1134
07:00	6.87	25.63	60.77	0.93	0.83	0.14	0.30	0.07	1.12	2.64	0.04	0.04	0.01	1137
07:30	6.84	18.51	63.30	0.68	0.90	0.14	0.29	0.10	0.80	2.73	0.03	0.04	0.01	1132
08:00	8.11	21.48	65.51	0.59	1.01	0.53	0.35	0.05	0.92	2.79	0.02	0.04	0.02	1137
08:30	7.53	22.66	66.30	0.34	1.16	0.95	0.32	0.09	0.95	2.79	0.01	0.05	0.04	1135
09:00	8.71	26.30	66.96	1.58	0.95	0.62	0.37	0.10	1.12	2.86	0.07	0.04	0.03	1137
09:30	7.55	38.39	65.78	0.70	0.78	0.11	0.33	0.15	1.66	2.84	0.03	0.03	0.00	1138
10:00	7.15	29.28	57.73	3.46	0.80	0.10	0.31	0.09	1.27	2.51	0.15	0.03	0.00	1147
10:30	7.74	43.17	60.10	0.45	0.81	0.13	0.32	0.06	1.81	2.52	0.02	0.03	0.01	1143
11:00	6.19	39.74	59.54	0.39	0.82	0.17	0.26	0.06	1.68	2.51	0.02	0.03	0.01	1145
11:30	6.41	37.39	62.29	0.33	0.84	0.21	0.27	0.06	1.58	2.63	0.01	0.04	0.01	1150
12:00	6.46	50.60	61.07	0.34	0.83	0.19	0.27	0.18	2.14	2.59	0.01	0.04	0.01	1146
12:30	5.39	33.18	56.02	0.30	0.87	0.17	0.23	0.14	1.43	2.42	0.01	0.04	0.01	1155
13:00	6.80	38.68	54.90	0.74	0.87	0.17	0.29	0.12	1.67	2.37	0.03	0.04	0.01	1141
13:30	7.74	26.17	54.91	0.35	0.84	0.18	0.32	0.17	1.10	2.30	0.01	0.04	0.01	1132
14:00	7.91	25.50	58.88	0.35	0.88	0.18	0.34	0.07	1.08	2.50	0.01	0.04	0.01	1143
14:30	6.03	19.88	53.68	0.32	0.91	0.20	0.25	0.12	0.83	2.23	0.01	0.04	0.01	1131
15:00	8.16	29.19	58.10	0.33	0.88	0.23	0.35	0.05	1.25	2.48	0.01	0.04	0.01	1135
15:30	6.82	33.08	52.52	0.30	0.90	0.18	0.29	0.20	1.43	2.27	0.01	0.04	0.01	1139
16:00	9.11	46.69	56.55	0.76	0.88	0.17	0.40	0.83	2.03	2.46	0.03	0.04	0.01	1142
16:30	6.77	19.95	62.81	0.31	0.86	0.18	0.29	0.08	0.86	2.70	0.01	0.04	0.01	1145
17:00	7.56	32.04	59.76	0.38	0.89	0.18	0.32	0.36	1.34	2.50	0.02	0.04	0.01	1126
17:30	8.54	58.40	57.23	0.43	0.86	0.18	0.36	0.09	2.49	2.44	0.02	0.04	0.01	1135
18:00	5.42	53.09	61.08	0.34	0.88	0.18	0.23	0.08	2.30	2.65	0.01	0.04	0.01	1137
18:30	4.04	34.72	51.05	0.42	0.89	0.18	0.17	0.17	1.50	2.20	0.02	0.04	0.01	1131
19:00	3.80	29.81	51.60	0.42	0.89	0.18	0.16	0.16	1.29	2.23	0.02	0.04	0.01	1127
19:30	3.81	48.48	55.48	0.34	0.86	0.18	0.17	0.10	2.11	2.41	0.01	0.04	0.01	1135
20:00	3.70	26.84	65.22	0.30	1.04	0.69	0.16	0.08	1.15	2.81	0.01	0.04	0.03	1136
20:30	4.10	30.57	68.80	0.16	1.23	1.20	0.18	0.08	1.31	2.94	0.01	0.05	0.05	1147
21:00	4.08	36.10	66.17	0.11	1.25	1.10	0.18	0.12	1.55	2.85	0.00	0.05	0.05	1144
21:30	4.98	33.03	65.23	0.07	1.23	1.07	0.22	0.21	1.44	2.84	0.00	0.05	0.05	1151
22:00	4.97	20.58	67.06	0.07	1.30	1.08	0.22	0.08	0.89	2.90	0.00	0.06	0.05	1145
22:30	6.39	27.43	66.03	0.06	1.30	1.10	0.27	0.09	1.18	2.84	0.00	0.06	0.05	1130
23:00	9.09	42.18	66.43	0.11	1.36	1.09	0.39	0.08	1.82	2.87	0.00	0.06	0.05	1125
23:30	8.07	33.08	65.03	0.18	1.36	1.09	0.35	0.55	1.43	2.81	0.01	0.06	0.05	1118
00:00	8.92	50.56	66.15	0.18	1.33	1.08	0.38	0.74	2.18	2.85	0.01	0.06	0.05	1126
min	3,70	17,60	51,05	0,06	0,78	0,07	0,16	0,05	0,76	2,20	0,00	0,03	0,00	1118
max	9,11	58,40	68,80	3,46	1,36	1,20	0,40	1,29	2,49	2,94	0,15	0,06	0,05	1166
moyenne	6,94	30,60	61,08	0,50	0,94	0,36								1141
Total							14,33	39,95	63,15	126,14	1,04	1,94	0,74	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	19,18			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				99,65			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.