

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	9.48	31.64	64.97	0.01	2.20	0.98	0.41	0.14	1.38	2.84	0.00	0.10	0.04	1133
01:00	7.61	37.03	67.07	0.01	2.01	0.97	0.33	0.08	1.61	2.92	0.00	0.09	0.04	1142
01:30	7.13	57.75	64.45	0.05	2.00	0.98	0.31	0.23	2.51	2.80	0.00	0.09	0.04	1136
02:00	6.41	45.45	67.68	0.02	1.86	1.07	0.27	0.09	1.94	2.89	0.00	0.08	0.05	1130
02:30	5.09	17.98	66.23	0.00	1.78	1.04	0.22	0.06	0.78	2.87	0.00	0.08	0.05	1155
03:00	5.90	29.76	66.40	0.01	1.85	0.98	0.26	0.09	1.29	2.88	0.00	0.08	0.04	1141
03:30	6.88	33.35	64.64	0.00	1.73	0.96	0.30	0.14	1.46	2.82	0.00	0.08	0.04	1133
04:00	7.64	35.70	66.11	0.02	1.66	0.96	0.33	0.11	1.54	2.85	0.00	0.07	0.04	1136
04:30	7.95	52.71	66.93	0.03	1.59	0.95	0.34	0.06	2.25	2.86	0.00	0.07	0.04	1127
05:00	5.38	24.96	63.49	0.06	1.54	0.96	0.23	0.54	1.06	2.70	0.00	0.07	0.04	1141
05:30	4.87	26.73	66.13	0.01	1.54	0.94	0.21	0.04	1.14	2.83	0.00	0.07	0.04	1149
06:00	4.86	19.18	65.63	0.15	1.30	0.64	0.20	0.11	0.80	2.72	0.01	0.05	0.03	1145
06:30	6.99	26.30	62.45	0.27	1.01	0.17	0.30	0.05	1.13	2.69	0.01	0.04	0.01	1163
07:00	8.80	31.49	66.41	0.29	0.97	0.17	0.38	0.12	1.34	2.83	0.01	0.04	0.01	1157
07:30	8.35	26.08	61.24	0.27	0.92	0.17	0.36	0.07	1.12	2.64	0.01	0.04	0.01	1158
08:00	8.78	21.91	65.95	0.16	1.09	0.60	0.37	0.18	0.93	2.80	0.01	0.05	0.03	1168
08:30	8.49	18.82	65.07	0.10	1.24	1.03	0.37	0.47	0.82	2.84	0.00	0.05	0.05	1183
09:00	8.12	11.78	67.47	0.03	1.25	1.05	0.36	0.20	0.52	2.99	0.00	0.06	0.05	1189
09:30	8.27	11.94	69.25	0.01	1.32	1.06	0.36	0.08	0.53	3.06	0.00	0.06	0.05	1162
10:00	8.10	5.78	64.70	0.02	1.46	1.06	0.37	0.20	0.26	2.95	0.00	0.07	0.05	1192
10:30	6.46	6.93	67.94	0.01	1.61	1.07	0.29	0.11	0.31	3.08	0.00	0.07	0.05	1169
11:00	8.85	8.83	67.58	0.03	1.79	1.09	0.39	0.11	0.39	2.95	0.00	0.08	0.05	1157
11:30	10.34	11.21	67.05	0.04	1.85	1.07	0.46	0.22	0.50	3.01	0.00	0.08	0.05	1162
12:00	9.45	7.47	64.02	0.02	1.91	1.07	0.42	0.08	0.33	2.85	0.00	0.08	0.05	1147
12:30	6.44	0.14	67.79	0.03	2.01	1.08	0.28	0.12	0.01	2.94	0.00	0.09	0.05	1147
13:00	8.00	7.56	63.03	0.13	2.00	1.08	0.35	0.56	0.33	2.74	0.01	0.09	0.05	1149
13:30	8.13	9.29	68.34	0.03	1.84	1.09	0.35	0.11	0.40	2.94	0.00	0.08	0.05	1145
14:00	6.81	1.99	68.06	0.06	1.90	1.13	0.30	0.06	0.09	2.95	0.00	0.08	0.05	1163
14:30	9.17	15.31	65.65	0.08	2.05	1.09	0.41	0.07	0.69	2.94	0.00	0.09	0.05	1157
15:00	7.34	4.45	67.32	0.03	2.02	1.10	0.32	0.09	0.20	2.97	0.00	0.09	0.05	1135
15:30	8.65	14.81	60.79	0.61	2.09	1.09	0.38	1.44	0.66	2.69	0.03	0.09	0.05	1129
16:00	9.40	17.14	71.03	0.14	1.90	1.08	0.42	0.10	0.76	3.16	0.01	0.08	0.05	1136
16:30	5.25	2.80	57.91	1.52	1.80	1.06	0.23	0.83	0.12	2.58	0.07	0.08	0.05	1146
17:00	7.80	12.14	55.41	0.09	1.72	1.09	0.33	0.23	0.51	2.32	0.00	0.07	0.05	1127
17:30	8.68	10.49	63.26	0.12	1.59	1.09	0.36	0.05	0.44	2.63	0.01	0.07	0.05	1144
18:00	9.13	12.08	60.92	0.19	1.40	0.75	0.39	0.12	0.51	2.57	0.01	0.06	0.03	1150
18:30	7.53	7.78	51.86	0.57	1.09	0.29	0.32	0.18	0.33	2.18	0.02	0.05	0.01	1137
19:00	8.36	11.55	67.77	0.36	1.14	0.29	0.35	0.05	0.48	2.84	0.01	0.05	0.01	1147
19:30	7.24	8.76	68.35	0.35	1.10	0.21	0.31	0.06	0.38	2.93	0.01	0.05	0.01	1157
20:00	8.21	15.31	61.93	0.21	1.29	0.61	0.36	0.28	0.67	2.71	0.01	0.06	0.03	1165
20:30	7.50	4.93	64.29	0.11	1.48	1.07	0.33	0.06	0.22	2.81	0.00	0.06	0.05	1172
21:00	8.56	12.69	63.51	0.18	1.54	1.07	0.37	0.17	0.56	2.78	0.01	0.07	0.05	1158
21:30	8.80	11.11	65.35	0.21	1.50	1.06	0.39	0.58	0.49	2.87	0.01	0.07	0.05	1152
22:00	7.44	3.14	64.75	0.09	1.55	1.10	0.32	0.05	0.13	2.77	0.00	0.07	0.05	1156
22:30	8.09	6.82	70.80	0.15	1.73	1.10	0.35	0.06	0.29	3.03	0.01	0.07	0.05	1151
23:00	7.99	6.16	65.27	0.11	1.72	1.00	0.34	0.07	0.27	2.82	0.00	0.07	0.04	1149
23:30	8.26	8.76	68.01	0.13	1.78	1.00	0.35	0.07	0.38	2.92	0.01	0.08	0.04	1130
00:00	8.48	6.28	69.15	0.11	1.75	1.00	0.37	0.06	0.27	3.00	0.00	0.08	0.04	1147
min	4,86	0,14	51,86	0,00	0,92	0,17	0,20	0,04	0,01	2,18	0,00	0,04	0,01	1127
max	10,34	57,75	71,03	1,52	2,20	1,13	0,46	1,44	2,51	3,16	0,07	0,10	0,05	1192
moyenne	7,74	16,92	65,20	0,15	1,61	0,91								1150
Total							16,12	23,02	35,12	135,77	0,31	3,36	1,90	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	11,03			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.