

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO2	Q-NOx	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.43	25.44	63.67	0.14	1.78	1.06	0.28	0.13	1.11	2.78	0.01	0.08	0.05	1127
01:00	9.35	22.90	66.83	0.04	1.73	1.07	0.41	0.08	0.99	2.90	0.00	0.08	0.05	1127
01:30	7.06	13.14	67.65	0.07	1.78	1.06	0.31	0.33	0.58	2.98	0.00	0.08	0.05	1126
02:00	8.42	18.54	65.64	0.04	1.82	1.08	0.36	0.08	0.80	2.83	0.00	0.08	0.05	1126
02:30	8.25	10.99	67.65	0.11	1.83	1.08	0.36	0.07	0.47	2.92	0.00	0.08	0.05	1126
03:00	8.43	14.41	62.45	0.25	1.88	1.06	0.36	0.98	0.62	2.69	0.01	0.08	0.05	1143
03:30	7.93	10.79	64.79	0.04	1.72	1.08	0.33	0.05	0.45	2.73	0.00	0.07	0.05	1125
04:00	8.48	12.00	66.72	0.03	1.67	1.07	0.35	0.05	0.50	2.79	0.00	0.07	0.04	1130
04:30	7.79	9.90	65.04	0.08	1.58	1.04	0.33	0.26	0.42	2.76	0.00	0.07	0.04	1145
05:00	7.33	5.55	70.90	0.02	1.54	1.07	0.31	0.06	0.23	2.97	0.00	0.06	0.04	1150
05:30	8.01	9.56	65.61	0.04	1.58	1.06	0.34	0.07	0.41	2.81	0.00	0.07	0.05	1146
06:00	6.94	4.79	69.10	0.17	1.44	0.69	0.30	0.07	0.21	3.01	0.01	0.06	0.03	1162
06:30	8.87	17.06	60.88	0.33	1.36	0.18	0.39	0.10	0.75	2.67	0.01	0.06	0.01	1137
07:00	8.24	15.97	58.30	0.32	1.28	0.18	0.35	0.12	0.69	2.51	0.01	0.05	0.01	1115
07:30	7.28	10.24	67.28	0.24	1.36	0.39	0.31	0.07	0.44	2.91	0.01	0.06	0.02	1131
08:00	8.13	13.53	64.86	0.06	1.70	1.06	0.35	0.31	0.58	2.78	0.00	0.07	0.05	1135
08:30	7.91	12.98	63.59	0.05	1.68	1.06	0.33	0.14	0.55	2.68	0.00	0.07	0.04	1130
09:00	7.97	10.82	70.99	0.03	1.61	1.06	0.34	0.05	0.46	3.01	0.00	0.07	0.04	1145
09:30	7.78	7.97	68.13	0.04	1.67	1.06	0.34	0.13	0.34	2.94	0.00	0.07	0.05	1141
10:00	7.48	9.70	67.74	0.01	1.81	1.06	0.32	0.06	0.42	2.92	0.00	0.08	0.05	1142
10:30	8.47	13.76	62.13	0.04	1.88	1.07	0.36	0.06	0.59	2.65	0.00	0.08	0.05	1134
11:00	8.39	16.91	67.44	0.07	1.85	1.07	0.36	0.42	0.72	2.88	0.00	0.08	0.05	1128
11:30	7.86	14.78	65.79	0.03	1.84	1.06	0.34	0.16	0.63	2.81	0.00	0.08	0.05	1129
12:00	7.38	12.48	66.56	0.00	1.88	1.07	0.32	0.07	0.54	2.85	0.00	0.08	0.05	1135
12:30	7.09	12.84	67.05	0.03	1.86	1.06	0.31	0.08	0.56	2.90	0.00	0.08	0.05	1136
13:00	7.89	13.14	64.31	0.01	1.96	1.07	0.34	0.10	0.56	2.75	0.00	0.08	0.05	1135
13:30	8.43	17.41	62.10	0.01	1.90	1.05	0.37	0.13	0.75	2.69	0.00	0.08	0.05	1149
14:00	7.04	6.48	60.37	0.48	1.76	1.07	0.29	0.05	0.27	2.52	0.02	0.07	0.04	1158
14:30	8.46	11.46	67.80	0.02	1.83	1.06	0.36	0.05	0.48	2.85	0.00	0.08	0.04	1159
15:00	7.41	6.02	66.67	0.00	1.89	1.05	0.32	0.05	0.26	2.86	0.00	0.08	0.04	1168
15:30	9.18	13.19	66.68	0.02	1.90	1.04	0.40	0.06	0.57	2.89	0.00	0.08	0.05	1166
16:00	8.82	9.94	67.80	0.00	2.02	1.04	0.39	0.07	0.44	2.99	0.00	0.09	0.05	1164
16:30	7.33	12.35	65.11	0.01	2.19	1.05	0.33	0.07	0.55	2.90	0.00	0.10	0.05	1167
17:00	8.11	15.59	67.16	0.00	2.19	1.06	0.35	0.08	0.68	2.93	0.00	0.10	0.05	1145
17:30	8.24	12.09	65.19	0.01	2.11	1.06	0.35	0.06	0.52	2.79	0.00	0.09	0.05	1158
18:00	8.04	13.62	63.96	0.11	1.91	0.74	0.34	0.06	0.58	2.72	0.00	0.08	0.03	1147
18:30	7.67	14.40	66.55	0.27	1.63	0.19	0.33	0.06	0.63	2.90	0.01	0.07	0.01	1156
19:00	8.38	13.67	66.70	0.26	1.59	0.19	0.37	0.06	0.60	2.95	0.01	0.07	0.01	1151
19:30	7.85	16.38	62.39	0.27	1.80	0.27	0.35	0.07	0.73	2.77	0.01	0.08	0.01	1147
20:00	7.95	21.72	67.91	0.00	2.07	1.04	0.34	0.10	0.93	2.91	0.00	0.09	0.04	1130
20:30	7.80	20.60	64.43	0.00	2.04	1.06	0.33	0.08	0.88	2.75	0.00	0.09	0.05	1129
21:00	8.37	20.43	67.18	0.00	2.01	1.07	0.35	0.06	0.85	2.80	0.00	0.08	0.04	1139
21:30	7.59	14.30	67.67	0.01	1.96	1.06	0.32	0.06	0.61	2.89	0.00	0.08	0.05	1163
22:00	7.63	16.22	67.62	0.00	1.92	1.08	0.32	0.06	0.69	2.88	0.00	0.08	0.05	1155
22:30	8.29	18.76	67.20	0.01	1.91	1.06	0.36	0.06	0.81	2.89	0.00	0.08	0.05	1147
23:00	8.15	18.99	64.74	0.00	1.95	1.06	0.35	0.11	0.82	2.79	0.00	0.08	0.05	1140
23:30	8.00	28.88	64.99	0.02	1.88	1.05	0.35	0.10	1.26	2.84	0.00	0.08	0.05	1142
00:00	7.39	23.82	69.08	0.07	1.94	1.07	0.32	0.06	1.02	2.95	0.00	0.08	0.05	1136
min	6,43	4,79	58,30	0,00	1,28	0,18	0,28	0,05	0,21	2,51	0,00	0,05	0,01	1115
max	9,35	28,88	70,99	0,48	2,19	1,08	0,41	0,98	1,26	3,01	0,02	0,10	0,05	1168
moyenne	7,94	14,30	65,84	0,08	1,80	0,94								1142
Total							16,40	16,57	29,55	135,90	0,17	3,72	1,94	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	8,00			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.