

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.00	4.45	66.02	0.04	0.49	1.06	0.29	0.07	0.19	2.77	0.00	0.02	0.04	1151
01:00	8.77	11.64	62.03	0.02	0.53	1.04	0.38	0.88	0.50	2.68	0.00	0.02	0.04	1129
01:30	9.62	22.08	82.50	0.37	0.53	1.00	0.42	2.42	0.95	3.56	0.02	0.02	0.04	1117
02:00	9.19	57.14	82.45	0.49	0.54	1.02	0.37	1.36	2.32	3.35	0.02	0.02	0.04	1116
02:30	6.93	15.05	69.33	0.13	0.53	0.97	0.28	0.11	0.60	2.78	0.01	0.02	0.04	1137
03:00	5.90	10.77	69.48	0.00	0.51	0.92	0.24	0.05	0.43	2.80	0.00	0.02	0.04	1156
03:30	5.91	16.64	59.82	0.09	0.52	0.91	0.24	0.81	0.68	2.45	0.00	0.02	0.04	1143
04:00	8.08	10.90	73.15	0.05	0.47	0.94	0.34	0.11	0.45	3.04	0.00	0.02	0.04	1142
04:30	7.25	15.46	62.03	0.05	0.49	0.92	0.31	0.26	0.66	2.64	0.00	0.02	0.04	1139
05:00	7.71	21.23	68.39	0.04	0.48	0.94	0.33	0.08	0.90	2.90	0.00	0.02	0.04	1131
05:30	8.10	21.46	69.07	0.06	0.48	0.94	0.35	0.59	0.92	2.95	0.00	0.02	0.04	1117
06:00	7.53	26.87	74.30	0.36	0.39	0.67	0.33	0.08	1.17	3.23	0.02	0.02	0.03	1125
06:30	6.58	16.40	62.88	0.31	0.30	0.19	0.30	0.11	0.74	2.83	0.01	0.01	0.01	1128
07:00	6.88	13.24	64.47	0.32	0.32	0.14	0.31	0.10	0.59	2.86	0.01	0.01	0.01	1128
07:30	6.99	9.95	68.10	0.29	0.28	0.12	0.30	0.07	0.43	2.97	0.01	0.01	0.01	1134
08:00	6.59	6.86	71.50	0.13	0.43	0.53	0.28	0.07	0.29	3.06	0.01	0.02	0.02	1136
08:30	7.68	9.50	65.45	0.04	0.60	1.05	0.33	0.24	0.41	2.84	0.00	0.03	0.05	1141
09:00	6.54	10.01	63.44	0.12	0.64	1.06	0.27	0.91	0.42	2.64	0.00	0.03	0.04	1115
09:30	6.30	9.79	60.87	0.08	0.63	1.04	0.26	0.12	0.40	2.50	0.00	0.03	0.04	1119
10:00	9.35	14.56	61.43	0.14	0.65	1.03	0.38	0.46	0.59	2.51	0.01	0.03	0.04	1137
10:30	7.49	3.09	82.54	0.06	0.64	1.07	0.30	0.06	0.12	3.26	0.00	0.03	0.04	1141
11:00	7.60	3.25	83.20	0.00	0.61	1.07	0.30	0.08	0.13	3.33	0.00	0.02	0.04	1161
11:30	7.26	5.67	70.98	0.05	0.65	1.04	0.30	0.07	0.23	2.94	0.00	0.03	0.04	1173
12:00	7.78	9.76	60.69	0.00	0.64	1.04	0.33	0.07	0.41	2.55	0.00	0.03	0.04	1164
12:30	9.49	18.33	55.54	0.06	0.64	1.04	0.40	1.20	0.77	2.34	0.00	0.03	0.04	1134
13:00	8.02	9.85	72.87	0.15	0.67	1.06	0.34	0.80	0.41	3.07	0.01	0.03	0.04	1142
13:30	7.82	5.02	63.72	0.00	0.61	1.06	0.33	0.06	0.21	2.72	0.00	0.03	0.05	1157
14:00	7.28	5.10	70.33	0.00	0.64	1.19	0.31	0.06	0.22	2.97	0.00	0.03	0.05	1151
14:30	7.07	10.36	62.41	0.20	0.74	1.16	0.30	0.19	0.44	2.68	0.01	0.03	0.05	1129
15:00	9.58	10.67	71.54	0.00	0.69	1.19	0.41	0.10	0.46	3.07	0.00	0.03	0.05	1126
15:30	7.72	8.39	60.32	0.05	0.71	1.19	0.33	0.11	0.35	2.55	0.00	0.03	0.05	1120
16:00	9.21	12.77	66.80	0.00	0.72	1.19	0.38	0.19	0.53	2.78	0.00	0.03	0.05	1116
16:30	9.03	17.20	64.74	0.36	0.70	1.13	0.39	0.10	0.73	2.76	0.02	0.03	0.05	1124
17:00	8.78	7.74	61.22	2.50	0.72	1.16	0.36	0.95	0.32	2.53	0.10	0.03	0.05	1131
17:30	7.94	3.86	70.47	0.04	0.72	1.19	0.32	0.18	0.16	2.84	0.00	0.03	0.05	1121
18:00	8.38	4.88	64.90	0.09	0.55	0.81	0.34	0.07	0.20	2.66	0.00	0.02	0.03	1138
18:30	7.96	7.99	64.93	0.40	0.29	0.17	0.34	0.57	0.34	2.77	0.02	0.01	0.01	1147
19:00	8.81	9.68	60.04	1.64	0.24	0.21	0.37	1.54	0.41	2.52	0.07	0.01	0.01	1152
19:30	8.13	5.56	65.59	0.46	0.27	0.19	0.35	0.11	0.24	2.84	0.02	0.01	0.01	1139
20:00	7.85	6.01	62.10	0.22	0.42	0.55	0.34	0.09	0.26	2.67	0.01	0.02	0.02	1137
20:30	9.60	9.46	63.33	0.07	0.57	1.04	0.42	0.37	0.42	2.78	0.00	0.02	0.05	1140
21:00	7.75	6.96	66.96	0.01	0.58	1.06	0.33	0.18	0.30	2.87	0.00	0.02	0.05	1127
21:30	8.28	12.08	67.15	0.18	0.56	1.06	0.35	0.11	0.51	2.81	0.01	0.02	0.04	1120
22:00	9.59	9.26	32.76	0.12	0.51	1.06	0.40	0.08	0.38	1.36	0.00	0.02	0.04	1129
22:30	9.58	20.79	41.80	3.01	0.59	1.02	0.40	0.14	0.87	1.76	0.13	0.02	0.04	1148
23:00	7.45	13.14	55.25	0.00	0.56	1.03	0.30	0.10	0.53	2.24	0.00	0.02	0.04	1143
23:30	8.03	6.97	58.97	0.43	0.51	1.06	0.33	0.08	0.29	2.43	0.02	0.02	0.04	1146
00:00	8.65	9.68	60.17	0.00	0.56	1.05	0.36	0.06	0.41	2.54	0.00	0.02	0.04	1154
min	5,90	3,09	32,76	0,00	0,24	0,12	0,24	0,05	0,12	1,36	0,00	0,01	0,01	1115
max	9,62	57,14	83,20	3,01	0,74	1,19	0,42	2,42	2,32	3,56	0,13	0,03	0,05	1173
moyenne	7,94	12,03	65,38	0,28	0,54	0,91								1136
Total							16,03	44,26	24,31	131,95	0,56	1,10	1,82	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			99,31	20,83			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				99,58			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.