

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.82	4.71	70.25	0.04	0.55	1.07	0.37	0.09	0.20	2.96	0.00	0.02	0.04	1161
01:00	8.71	4.94	68.83	0.00	0.52	1.08	0.37	0.09	0.21	2.92	0.00	0.02	0.05	1151
01:30	7.90	2.95	64.59	0.04	0.50	1.07	0.34	0.10	0.13	2.81	0.00	0.02	0.05	1156
02:00	8.80	6.90	67.37	0.00	0.54	1.08	0.38	0.11	0.30	2.89	0.00	0.02	0.05	1146
02:30	7.85	1.37	71.69	0.04	0.51	1.10	0.34	0.09	0.06	3.11	0.00	0.02	0.05	1152
03:00	8.05	4.57	62.07	0.00	0.52	1.09	0.36	0.11	0.20	2.74	0.00	0.02	0.05	1141
03:30	6.78	7.35	66.00	0.03	0.53	1.09	0.29	0.12	0.32	2.83	0.00	0.02	0.05	1132
04:00	7.50	7.65	71.50	0.00	0.55	1.09	0.31	0.08	0.32	2.95	0.00	0.02	0.04	1133
04:30	8.68	9.57	63.72	0.04	0.52	1.07	0.37	0.10	0.41	2.72	0.00	0.02	0.05	1150
05:00	7.92	9.86	62.79	0.07	0.52	1.05	0.34	0.31	0.43	2.71	0.00	0.02	0.05	1139
05:30	8.60	12.59	66.07	0.56	0.55	1.05	0.36	0.32	0.53	2.77	0.02	0.02	0.04	1140
06:00	6.37	2.75	72.42	0.11	0.41	0.73	0.26	0.05	0.11	2.96	0.00	0.02	0.03	1152
06:30	8.34	9.22	65.18	0.36	0.28	0.16	0.36	0.07	0.40	2.80	0.02	0.01	0.01	1150
07:00	7.49	5.98	66.75	0.56	0.24	0.18	0.33	0.06	0.26	2.91	0.02	0.01	0.01	1147
07:30	7.70	19.52	60.69	0.68	0.33	0.20	0.34	0.47	0.85	2.65	0.03	0.01	0.01	1131
08:00	8.34	19.44	62.54	0.28	0.40	0.55	0.35	0.18	0.82	2.65	0.01	0.02	0.02	1130
08:30	7.49	5.47	72.64	0.06	0.54	1.08	0.30	0.05	0.22	2.93	0.00	0.02	0.04	1134
09:00	6.65	6.35	59.87	0.00	0.56	1.05	0.28	0.17	0.27	2.52	0.00	0.02	0.04	1148
09:30	9.12	10.39	68.00	0.04	0.50	1.06	0.38	0.10	0.43	2.84	0.00	0.02	0.04	1146
10:00	7.32	5.96	62.73	0.03	0.54	1.05	0.31	0.58	0.25	2.68	0.00	0.02	0.05	1150
10:30	8.63	12.58	63.67	0.08	0.54	1.08	0.37	0.52	0.54	2.71	0.00	0.02	0.05	1133
11:00	6.95	2.79	67.35	0.00	0.53	1.18	0.29	0.20	0.12	2.85	0.00	0.02	0.05	1156
11:30	8.44	12.73	65.32	0.06	0.55	1.17	0.36	0.44	0.54	2.76	0.00	0.02	0.05	1135
12:00	8.52	10.04	65.36	0.00	0.58	1.18	0.36	0.14	0.42	2.73	0.00	0.02	0.05	1127
12:30	8.19	9.18	67.42	1.82	0.58	1.18	0.35	1.52	0.39	2.86	0.08	0.02	0.05	1148
13:00	6.25	3.51	71.65	0.05	0.60	1.17	0.27	0.09	0.15	3.09	0.00	0.03	0.05	1145
13:30	7.85	5.59	67.05	0.03	0.57	1.20	0.34	0.07	0.24	2.89	0.00	0.02	0.05	1149
14:00	7.01	10.56	65.61	0.01	0.58	1.23	0.29	0.09	0.44	2.74	0.00	0.02	0.05	1128
14:30	8.98	16.88	65.78	1.23	0.59	1.17	0.38	0.94	0.71	2.76	0.05	0.02	0.05	1146
15:00	9.11	13.13	67.81	1.15	0.59	1.16	0.38	0.09	0.54	2.80	0.05	0.02	0.05	1144
15:30	6.38	10.64	65.22	0.05	0.57	1.15	0.27	0.04	0.44	2.71	0.00	0.02	0.05	1162
16:00	7.68	19.06	66.57	0.00	0.61	1.14	0.32	0.14	0.80	2.78	0.00	0.03	0.05	1159
16:30	7.48	14.98	68.25	0.05	0.61	1.16	0.31	0.07	0.63	2.85	0.00	0.03	0.05	1155
17:00	7.62	14.99	67.73	0.00	0.60	1.18	0.32	0.06	0.62	2.81	0.00	0.03	0.05	1146
17:30	8.10	20.43	64.20	0.09	0.57	1.16	0.34	0.52	0.86	2.71	0.00	0.02	0.05	1145
18:00	7.19	17.71	68.58	0.07	0.45	0.84	0.30	0.07	0.75	2.91	0.00	0.02	0.04	1143
18:30	6.50	16.11	66.73	0.87	0.28	0.27	0.29	0.06	0.72	3.00	0.04	0.01	0.01	1159
19:00	7.11	17.49	63.69	0.21	0.31	0.28	0.31	0.05	0.76	2.79	0.01	0.01	0.01	1145
19:30	6.52	19.79	68.33	0.29	0.27	0.20	0.29	0.07	0.87	2.99	0.01	0.01	0.01	1141
20:00	7.63	15.84	66.58	0.18	0.41	0.64	0.33	0.06	0.68	2.87	0.01	0.02	0.03	1136
20:30	7.80	18.41	63.66	0.05	0.57	1.10	0.33	0.08	0.77	2.67	0.00	0.02	0.05	1130
21:00	8.91	20.74	67.77	0.01	0.60	1.11	0.38	0.19	0.88	2.88	0.00	0.03	0.05	1142
21:30	8.57	17.69	66.31	0.06	0.58	1.10	0.36	0.06	0.73	2.75	0.00	0.02	0.05	1128
22:00	8.06	12.36	67.46	0.00	0.58	1.08	0.33	0.06	0.51	2.77	0.00	0.02	0.04	1133
22:30	8.73	12.10	66.94	0.07	0.57	1.07	0.36	0.11	0.50	2.76	0.00	0.02	0.04	1131
23:00	8.44	13.17	67.31	0.39	0.57	1.06	0.35	0.09	0.55	2.83	0.02	0.02	0.04	1144
23:30	9.57	19.40	55.74	0.34	0.58	1.02	0.41	1.53	0.84	2.41	0.01	0.02	0.04	1142
00:00	8.73	7.84	64.66	0.11	0.57	1.04	0.37	0.14	0.33	2.71	0.00	0.02	0.04	1128
min	6,25	1,37	55,74	0,00	0,24	0,16	0,26	0,04	0,06	2,41	0,00	0,01	0,01	1127
max	9,57	20,74	72,64	1,82	0,61	1,23	0,41	1,53	0,88	3,11	0,08	0,03	0,05	1162
moyenne	7,90	11,32	66,22	0,21	0,51	0,96								1144
Total							16,08	31,15	23,05	134,75	0,44	1,04	1,95	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	15,19			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.