

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.13	31.20	63.78	0.24	1.65	1.04	0.35	0.18	1.35	2.76	0.01	0.07	0.05	1133
01:00	6.74	34.89	70.29	0.20	1.61	1.06	0.29	0.07	1.49	3.01	0.01	0.07	0.05	1140
01:30	7.06	51.03	65.90	0.21	1.63	1.05	0.31	0.07	2.21	2.85	0.01	0.07	0.05	1148
02:00	6.42	32.66	65.90	0.21	1.70	1.06	0.28	0.09	1.40	2.83	0.01	0.07	0.05	1145
02:30	5.99	22.14	67.12	0.23	1.70	1.06	0.26	0.06	0.97	2.93	0.01	0.07	0.05	1151
03:00	7.16	21.28	62.87	0.21	1.82	1.07	0.31	0.07	0.93	2.75	0.01	0.08	0.05	1151
03:30	7.90	18.79	65.65	0.24	1.88	1.04	0.35	0.08	0.83	2.89	0.01	0.08	0.05	1155
04:00	8.09	18.13	62.71	0.21	1.84	0.93	0.35	0.07	0.79	2.74	0.01	0.08	0.04	1157
04:30	8.66	11.73	64.61	0.26	1.72	0.94	0.37	0.07	0.50	2.77	0.01	0.07	0.04	1153
05:00	7.80	9.16	69.40	0.24	1.78	0.94	0.34	0.06	0.40	3.05	0.01	0.08	0.04	1160
05:30	7.63	13.88	64.97	0.26	1.80	0.95	0.34	0.07	0.61	2.86	0.01	0.08	0.04	1140
06:00	9.18	10.87	67.25	0.44	1.80	0.64	0.40	0.10	0.47	2.92	0.02	0.08	0.03	1143
06:30	9.76	12.83	64.57	0.42	1.77	0.18	0.43	0.12	0.56	2.84	0.02	0.08	0.01	1131
07:00	6.75	11.24	67.86	0.43	1.82	0.18	0.30	0.08	0.50	3.02	0.02	0.08	0.01	1139
07:30	7.40	22.86	64.23	0.38	1.90	0.18	0.33	0.07	1.01	2.83	0.02	0.08	0.01	1138
08:00	8.34	21.66	68.34	0.39	1.95	0.57	0.37	0.07	0.96	3.02	0.02	0.09	0.03	1130
08:30	8.20	22.06	63.69	0.37	2.16	0.96	0.35	0.06	0.95	2.75	0.02	0.09	0.04	1131
09:00	8.06	24.41	65.01	0.35	2.02	0.94	0.36	0.31	1.08	2.87	0.02	0.09	0.04	1143
09:30	8.03	20.73	69.33	0.27	1.92	0.97	0.35	0.06	0.91	3.03	0.01	0.08	0.04	1163
10:00	7.80	18.29	65.63	0.27	1.98	0.99	0.34	0.07	0.80	2.87	0.01	0.09	0.04	1148
10:30	9.61	27.16	62.48	0.32	1.85	1.06	0.42	0.33	1.18	2.71	0.01	0.08	0.05	1123
11:00	7.85	23.26	65.02	0.46	1.59	0.68	0.33	0.19	0.99	2.77	0.02	0.07	0.03	1120
11:30	7.60	33.48	59.36	0.47	1.44	0.18	0.31	0.11	1.38	2.46	0.02	0.06	0.01	1130
12:00	8.47	29.63	63.77	0.37	1.40	0.21	0.34	0.22	1.18	2.53	0.01	0.06	0.01	1135
12:30	6.94	13.19	67.08	0.27	1.40	0.29	0.29	0.07	0.56	2.84	0.01	0.06	0.01	1146
13:00	8.23	21.62	67.29	0.27	1.35	0.29	0.36	0.07	0.93	2.91	0.01	0.06	0.01	1144
13:30	8.67	37.37	59.74	0.26	1.29	0.30	0.36	0.07	1.56	2.49	0.01	0.05	0.01	1142
14:00	6.77	29.69	63.72	0.31	1.34	0.32	0.29	0.10	1.27	2.73	0.01	0.06	0.01	1136
14:30	7.42	47.36	65.71	0.27	1.27	0.30	0.32	0.10	2.05	2.84	0.01	0.05	0.01	1137
15:00	7.59	54.70	67.79	0.33	1.30	0.30	0.32	0.07	2.32	2.87	0.01	0.05	0.01	1133
15:30	5.16	29.48	66.94	0.26	1.29	0.30	0.22	0.06	1.26	2.87	0.01	0.06	0.01	1145
16:00	5.30	49.42	66.73	0.28	1.24	0.31	0.23	0.09	2.16	2.92	0.01	0.05	0.01	1148
16:30	4.90	40.45	66.52	0.27	1.23	0.30	0.22	0.09	1.77	2.92	0.01	0.05	0.01	1151
17:00	4.53	28.15	65.27	0.28	1.34	0.30	0.20	0.10	1.23	2.86	0.01	0.06	0.01	1142
17:30	4.66	35.62	65.07	0.27	1.28	0.30	0.21	0.09	1.57	2.87	0.01	0.06	0.01	1136
18:00	5.14	41.39	68.48	0.28	1.30	0.31	0.22	0.08	1.81	2.99	0.01	0.06	0.01	1132
18:30	5.01	37.81	63.63	0.27	1.25	0.31	0.22	0.10	1.65	2.78	0.01	0.05	0.01	1133
19:00	6.10	42.99	68.00	0.31	1.30	0.31	0.27	0.08	1.88	2.98	0.01	0.06	0.01	1138
19:30	6.44	36.49	64.54	0.28	1.21	0.30	0.28	0.06	1.60	2.82	0.01	0.05	0.01	1138
20:00	7.73	21.51	68.81	0.25	1.33	0.69	0.34	0.08	0.95	3.03	0.01	0.06	0.03	1126
20:30	8.02	29.82	62.94	0.21	1.41	1.08	0.35	0.14	1.30	2.75	0.01	0.06	0.05	1144
21:00	8.83	22.89	70.77	0.24	1.36	1.08	0.39	0.08	1.00	3.09	0.01	0.06	0.05	1141
21:30	7.58	17.38	66.03	0.21	1.46	1.09	0.33	0.09	0.76	2.87	0.01	0.06	0.05	1133
22:00	7.75	16.71	63.56	0.23	1.45	1.12	0.33	0.08	0.72	2.73	0.01	0.06	0.05	1130
22:30	9.39	42.34	62.42	0.28	1.38	1.08	0.41	0.40	1.84	2.71	0.01	0.06	0.05	1126
23:00	8.31	38.32	73.82	0.50	1.35	1.09	0.35	0.08	1.62	3.11	0.02	0.06	0.05	1107
23:30	7.26	32.64	69.52	0.24	1.39	1.09	0.31	0.14	1.39	2.97	0.01	0.06	0.05	1128
00:00	8.26	29.52	66.84	0.22	1.35	1.09	0.36	0.06	1.27	2.88	0.01	0.06	0.05	1137
min	4,53	9,16	59,36	0,20	1,21	0,18	0,20	0,06	0,40	2,46	0,01	0,05	0,01	1107
max	9,76	54,70	73,82	0,50	2,16	1,12	0,43	0,40	2,32	3,11	0,02	0,09	0,05	1163
moyenne	7,39	27,92	65,85	0,29	1,55	0,68								1139
Total							15,35	18,20	57,93	136,90	0,61	3,23	1,42	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	8,78			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.