

LVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Pouss ières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.89	30.25	62.88	0.23	1.34	1.07	0.38	0.06	1.30	2.70	0.01	0.06	0.05	1135
01:00	9.09	36.68	62.42	0.26	1.27	1.07	0.38	0.55	1.54	2.62	0.01	0.05	0.04	1111
01:30	6.91	25.48	64.85	0.24	1.27	1.07	0.29	0.05	1.07	2.72	0.01	0.05	0.04	1136
02:00	6.58	33.96	62.92	0.21	1.25	1.07	0.27	0.05	1.40	2.60	0.01	0.05	0.04	1134
02:30	7.93	38.19	65.17	0.24	1.23	1.06	0.33	0.06	1.60	2.74	0.01	0.05	0.04	1129
03:00	8.58	31.99	65.42	0.20	1.21	1.06	0.36	0.07	1.35	2.76	0.01	0.05	0.04	1137
03:30	8.52	39.39	62.47	0.37	1.16	1.03	0.36	1.00	1.68	2.67	0.02	0.05	0.04	1142
04:00	7.84	15.39	62.99	0.21	1.21	1.06	0.33	0.10	0.66	2.68	0.01	0.05	0.05	1137
04:30	7.98	24.09	67.73	0.24	1.19	1.08	0.34	0.09	1.02	2.87	0.01	0.05	0.05	1135
05:00	7.56	20.84	68.48	0.21	1.19	1.06	0.32	0.07	0.90	2.94	0.01	0.05	0.05	1147
05:30	7.34	21.25	64.31	0.22	1.16	1.08	0.32	0.08	0.91	2.77	0.01	0.05	0.05	1138
06:00	8.22	18.20	75.44	0.27	1.09	0.73	0.35	0.07	0.77	3.20	0.01	0.05	0.03	1133
06:30	7.32	19.94	64.16	0.30	1.06	0.22	0.32	0.15	0.87	2.79	0.01	0.05	0.01	1122
07:00	7.86	20.83	67.18	0.30	0.99	0.21	0.34	0.09	0.89	2.88	0.01	0.04	0.01	1124
07:30	7.12	12.54	66.11	0.51	0.97	0.22	0.31	1.04	0.54	2.86	0.02	0.04	0.01	1134
08:00	7.66	13.50	70.70	0.26	1.08	0.66	0.33	0.06	0.58	3.02	0.01	0.05	0.03	1141
08:30	7.20	21.64	63.91	0.22	1.28	1.08	0.30	0.09	0.91	2.70	0.01	0.05	0.05	1116
09:00	8.73	14.15	65.64	0.24	1.33	1.07	0.37	0.07	0.60	2.77	0.01	0.06	0.05	1129
09:30	7.23	6.79	68.63	0.23	1.37	1.07	0.31	0.07	0.29	2.92	0.01	0.06	0.05	1143
10:00	7.53	8.74	64.39	0.23	1.39	1.05	0.32	0.08	0.37	2.75	0.01	0.06	0.04	1132
10:30	9.01	9.21	66.37	0.23	1.37	1.07	0.39	0.08	0.39	2.84	0.01	0.06	0.05	1128
11:00	8.84	15.70	53.54	2.59	1.50	1.06	0.37	1.74	0.66	2.26	0.11	0.06	0.04	1112
11:30	8.08	12.18	50.17	0.23	1.61	1.05	0.34	0.06	0.51	2.10	0.01	0.07	0.04	1113
12:00	7.25	6.90	66.05	0.23	1.67	1.06	0.30	0.07	0.29	2.75	0.01	0.07	0.04	1137
12:30	6.46	2.77	67.45	0.55	1.84	1.06	0.28	0.25	0.12	2.88	0.02	0.08	0.05	1176
13:00	7.33	13.48	67.12	1.52	1.91	1.05	0.31	0.08	0.58	2.87	0.07	0.08	0.04	1146
13:30	8.49	6.73	63.37	0.19	1.91	1.05	0.37	0.12	0.29	2.74	0.01	0.08	0.05	1132
14:00	7.91	4.02	57.67	0.22	2.03	1.10	0.33	0.06	0.17	2.42	0.01	0.09	0.05	1130
14:30	12.62	17.30	53.67	0.22	1.99	1.06	0.54	0.19	0.74	2.30	0.01	0.09	0.05	1095
15:00	7.20	4.84	51.40	0.43	1.63	1.04	0.30	0.40	0.20	2.10	0.02	0.07	0.04	1099
15:30	9.07	7.98	60.65	0.34	1.49	1.02	0.37	0.11	0.33	2.49	0.01	0.06	0.04	1127
16:00	7.04	2.08	64.00	0.22	1.64	1.02	0.29	0.05	0.09	2.66	0.01	0.07	0.04	1138
16:30	6.81	5.84	61.17	0.21	1.83	1.03	0.28	0.05	0.24	2.56	0.01	0.08	0.04	1132
17:00	9.20	12.33	62.59	0.20	1.79	1.03	0.39	0.04	0.52	2.63	0.01	0.08	0.04	1138
17:30	7.86	10.19	57.96	0.19	1.90	1.03	0.33	0.10	0.43	2.46	0.01	0.08	0.04	1142
18:00	8.09	18.00	62.23	0.26	1.78	0.71	0.35	0.45	0.77	2.66	0.01	0.08	0.03	1138
18:30	6.56	9.88	69.59	0.26	1.72	0.39	0.28	0.06	0.42	2.97	0.01	0.07	0.02	1141
19:00	8.84	20.63	64.04	0.25	1.84	0.32	0.36	0.08	0.83	2.58	0.01	0.07	0.01	1132
19:30	8.50	17.95	72.14	0.25	1.89	0.29	0.32	0.06	0.67	2.70	0.01	0.07	0.01	1141
20:00	6.26	6.68	68.14	0.23	2.12	0.68	0.27	0.08	0.29	2.97	0.01	0.09	0.03	1134
20:30	7.86	13.26	62.00	0.20	2.02	1.05	0.34	0.21	0.57	2.66	0.01	0.09	0.04	1114
21:00	9.29	12.29	58.49	0.24	1.84	1.04	0.39	0.12	0.52	2.48	0.01	0.08	0.04	1126
21:30	7.48	6.59	67.06	0.20	1.80	1.05	0.31	0.06	0.27	2.79	0.01	0.07	0.04	1122
22:00	7.27	5.54	51.29	0.21	1.75	1.05	0.30	0.22	0.23	2.13	0.01	0.07	0.04	1136
22:30	8.61	8.82	58.66	0.21	1.80	1.05	0.36	0.33	0.37	2.44	0.01	0.08	0.04	1131
23:00	7.54	2.64	66.45	0.21	1.73	1.03	0.32	0.08	0.11	2.85	0.01	0.07	0.04	1148
23:30	7.97	5.49	66.43	0.18	1.91	1.05	0.34	0.09	0.23	2.84	0.01	0.08	0.04	1150
00:00	8.49	11.83	66.74	0.69	1.89	1.02	0.37	1.48	0.52	2.91	0.03	0.08	0.04	1143
min	6.26	2.08	50.17	0.18	0.97	0.21	0.27	0.04	0.09	2.10	0.01	0.04	0.01	1095
max	12.62	39.39	75.44	2.59	2.12	1.10	0.54	1.74	1.68	3.20	0.11	0.09	0.05	1176
moyenne	7.96	15.10	63.59	0.34	1.55	0.93								1133
Total							16.14	24.68	30.62	128.99	0.68	3.13	1.88	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100.00	12.11			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100.00	

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.